

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Краснодарскому краю
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Лабинском, Курганинском и
Мостовском районах

ПРЕДПИСАНИЕ № 45 п-22-2016

**должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор
и государственный контроль в сфере защиты прав потребителей**

02 марта 2016г.

г. Лаби́нск

При плановой проверке

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы № 33 станицы Упорной муниципального образования Лабинский район
юридический адрес: Краснодарский край, Лабинский район, ст. Упорная, ул. Ленина, 264
ИНН 2314015530, ОГРН 1022302351246.

выявлены нарушения санитарного законодательства:

- п. 12.1. СанПиН 2.4.2.2821-1; ст. 28. Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. На территории МОБУ СОШ № 33 станицы Упорной Лабинского района допускается сжигание мусора, после уборки помещений и учебных классов школы использованная грязная вода сливается на территорию школы.

- п. 3.8. СанПиН 2.4.2.2821-10, ст. 28. Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. Подходные дорожки к дворовой уборной и территория имеют местами пришедшее в негодность асфальтовое покрытие.

- п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10, ст. 28. Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. В актовом зале, в коридоре перед входом спортивный зал и в раздевалках отделка потолка и стен не отвечает требованиям, на стенах и потолке имеются трещины, деформации и признаки поражения грибком, что не допускает проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств. Над актовым залом течет кровля. Актовый зал не эксплуатируется.

- п. 5.4. СанПиН 2.4.2.2821-10, ст. 28. Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. Для подбора учебной мебели соответственно росту обучающихся не произведена ее цветовая маркировка, которую наносят на видимую боковую наружную поверхность стола и стула в виде круга или полос

- п. 5.3. СанПиН 2.4.2.2821-10, ст. 28. Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. Учащиеся начальных классов не обеспечены школьной партой, с регулятором наклона поверхности рабочей плоскости.

- п. 5.7. СанПиН 2.4.2.2821-10, ст. 28. Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. В 10 учебных кабинетах установлены старые доски, которые не изготовлены из материалов, имеющих высокую адгезию с материалами, используемыми для письма.

- п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10, ст. 28. Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. В учебных кабинетах (№ 45,46), в актовом зале отделка стен не отвечает требованиям имеет легко смывающуюся покраску, что не допускает проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств.

- п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10, ст. 28. Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. Дощатое покрытие пола в слесарной мастерской имеет щели, дефекты и механические повреждения.

- п.п.4.27.; 8.1. СанПиН 2.4.2.2821-10, ст. 28. Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. В кабинете № 10 технологии для мальчиков умывальная раковина не функционирует, канализация находится в неисправном состоянии. На момент проверки раковина течет. В помещениях начальных

классов, лаборантской физика, кабинете домоводства умывальные раковины отсутствуют или не функционируют.

- п. 12.12. СанПиН 2.4.2.2821-1; ст. 28. Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. В комнате для хранения и обработки уборочного инвентаря правила хранения уборочного инвентаря нарушаются. Полки стеллажа для хранения уборочного инвентаря имеют не ровную поверхность, не позволяющую проводить обработку. Весь уборочный инвентарь после использования не обрабатывается в соответствии с требованиями. Уборочный инвентарь не промывается с использованием моющих средств, не ополаскивается под проточной водой. Ведро, швабры на момент проверки имеют видимые загрязнения, по АХЧ

- п. 4.25., п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10; ст. 28. Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. Помещения надворного туалета требуют ремонта, полы не отвечают требованиям, бетонные, не имеют гладкую поверхность. В туалете для мальчиков не оборудованы кабины с дверями.

- п.п. 6.7., 6.8. СанПиН 2.4.2.2821-10, ст. 28. Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. В спортивном зале нарушается режим проветривания и температурный режим. Окна не оборудованы откидными фрамугами или форточками. Аэрация помещения спортивного зала не проводится. На момент проверки потолок и стены спортивного зала поражены плесенью.

- п. 5.13. СанПиН 2.4.2.2821-10, ст. 28. Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. В кабинете технологии для девочек нарушаются требования расстановки швейных машин. Швейные машины не обеспечены левосторонним освещением или прямым естественным освещением рабочей поверхности.

- п. 7.2.10. СанПиН 2.4.2.2821-10, ст. 28. Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. Договор на утилизацию перегоревших люминесцентных ламп отсутствует. На момент проверки правила хранения перегоревших люминесцентных ламп и их утилизация нарушаются. Контейнер для сбора неисправных, перегоревших люминесцентных ламп в специально выделенном помещении отсутствует.

- п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10, ст. 28. Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. Санитарные узлы для мальчиков и девочек с душевой в раздевалках спортивного зала не функционируют, требуют капитального ремонта.

- п. 6.1. СанПиН 2.4.2.2821-10, ст. 28. Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. Отопительные приборы (трубы отопления) в спортивном зале не ограждены съемными деревянными решетками.

- п. 4.14. СанПиН 2.4.2.2821-10, ст. 28. Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. В спортивном зале в раздевалках для мальчиков и девочек нарушаются условия хранения личных вещей учащихся. Скамьи и шкафчики для хранения одежды учащихся отсутствуют. Крючки на стене сделаны из проволоки и опасны в плане травматизма.

- п. 12.3. СанПиН 2.4.2.2821-10, ст. 28. Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. На день обследования в школе влажная уборка проведена не качественно, без применения моющих средств. На момент проверки панели в учебных классах имеют видимые загрязнения, на полках шкафа в кабинете № 10 – Технология, кабинет № 8 начальных классов, кабинет № 32 химии - пыль. В лаборантской кабинета химии на полках с лабораторной посудой пыль, полки грязные. На вытяжном шкафу паутина.

- п. 12.15. СанПиН 2.4.2.2821-10, ст. 28. Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. Не проводится ежедневная обработка спортивного инвентаря (мячи, маты) с моющими средствами. Емкость и ветошь для мытья спортивного инвентаря отсутствует.

- п.п. 12.11., 12.12. СанПиН 2.4.2.2821-10, ст. 28. Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. Уборочный инвентарь для уборки кабинетов (кабинет № 6,7 и др.) не маркирован. Хранится на полу, условия для хранения уборочного инвентаря не созданы.

- п. 12.4. СанПиН 2.4.2.2821-10, ст. 28. Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. Допускается хранение дезинфицирующих и моющих средств, а местах доступных для детей (кабинет № 8 хранится «Белизна»).

- п. 14. 1., п. 6.8. СанПиН 2.4.5.2409-08; ст. 17. Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. По представленным документам директором школы горячее питание (горячие завтраки) получают только 160 учащихся из 249 чел., что составляет 64,2%. Директором школы не осуществляется

регулярный контроль за охватом всех учащихся горячем питанием. Двух разовое питание учащихся школы не организовано, в субботу учащиеся не получают горячее питание.

- п. 4.30. СанПиН 2.4.2.2821-10, ст. 28. Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. В помещениях медицинского и процедурного кабинетов необходим косметический ремонт, поверхность стен не гладкая, местами отошла масляная краска на панелях.
- п. 11.7. СанПиН 2.4.2.2821-10, ст. 28. Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. В классных журналах не внесены в «листы здоровья» сведения об антропометрических данных учащихся, о состоянии здоровья, рекомендуемом размере учебной мебели, а также медицинские рекомендации.
- п. 4.3. СанПиН 2.4.5.2409-08, ст. 17. Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г. На пищеблоке школьной столовой из 2х электрорплит -1 электроплита не функционирует, вторая плита функционирует на 75%, 1 камфорка находится в не рабочем состоянии, что приводит к нарушению технология приготовления готовых блюд.
- п.п.2.5,4.10. СанПиН 2.4.5.2409-08, ст. 17. Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г. Расстановка разделочных столов выполнена без учета поточности технологических процессов и не исключает встречные потоки сырья и готовой продукции. (разделочный стол сырые куры находятся рядом с столами вареные овощи и сырые овощи).
- п. 4.12. СанПиН 2.4.5.2409-08; ст. 17. Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. На пищеблоке допускается использование разделочного инвентаря со сколами (разделочные доски «ВР»-вареная рыба, «СР» сырая рыба).
- п. 5.15. СанПиН 2.4.5.2409-08; ст. 17. Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. Нарушаются требования обработки разделочных досок и мелкого деревянного инвентаря.
- п. 5.19. СанПиН 2.4.5.2409-08; ст. 17. Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. Условия для хранения хлеба не созданы, шкаф для хранения хлеба отсутствует. На момент проверки хлеб хранится в эмалированном тазу, накрыт тканью.
- п. 5.4. СанПиН 2.4.5.2409-08; ст. 17. Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. Нарушаются требования обработки кухонной посуды. Чистая емкость второе блюдо имеет остатки пищи.
- п. 5.16. СанПиН 2.4.5.2409-08; ст. 17. Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. Допускается использование губчатого материала для мытья посуды.

Предписываю:

1. Устранить нарушения санитарного законодательства:

Нарушение

1.

п.п.12.1.;3.8.;4.28.;5.4.;5.3.;5.7.;4.28.;4.29.;4.27.;8.1.;12.12.;4.25.;4.29.;6.7.;6.8.;5.13.;7.2.10.;4.28.;6.1.;4.14.;12.3.;12.15.;12.11.;12.12.;12.4.;4.30.;11.7. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", ст. 28. Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"

Срок до 01.02.2017г.

2. п.п.14.1.;6.8.;4.3.;2.5.;4.10.;4.12.;5.15.;5.19.;5.4.;5.16. СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования.", ст. 17. Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"

Срок до 01.02.2017г.

2. Ответственным за выполнение предписания является: юридическое лицо муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа № 33 станицы Упорной муниципального образования Лабинский район, директор муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы № 33 станицы Упорной муниципального образования Лабинский район.

О выполнении предписания информировать территориальный отдел в г. Лабинск, ул. Пирогова, 5 в срок до 05 февраля 2017г.


В случае невыполнения предписания в указанные сроки к Вам будут применены меры административного взыскания в соответствии со ст. 19.5 КоАП РФ.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Заместитель начальника территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Лабинском,
Курганинском и Мостовском районах Шаповалова Галина
Федоровна


(подпись)

Предписание получил



(подпись, ФИО)

02.03.16

(дата)