

ПАСПОРТ

Общественное здание

1. Информация об объекте

Наименование МАОУ СОШ № 9

Тип объекта Учреждения среднего образования (школы)

Место нахождения (адрес) Отраденский р-н ст-ца. Отрадная Мира 9

Форма собственности объекта Муниципальная

(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте Директор МАОУ СОШ № 9 - Кулябцева Инна Николаевна

(собственник, арендатор; наименование юр. лица, предпринимателя; ИНН, телефон и т.д.)

Основание для пользования объектом Собственность

(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя)

ИНН:

Телефон: 3-51-99

Количество этажей здания 3, этаж расположения объекта 1-3

Комментарий:

Плановая дата обследования: 05.2017

Фактическая дата обследования: 18.05.2017

Организация: МАОУ СОШ № 9

Должность лица: Директор

ФИО: Кулябцева Инна Николаевна

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

| Функциональные зоны / элементы объекта | Категории инвалидов ² | Значение | Нормативные требования | Соответствует / не соответствует | Примечания ¹ / Замечания по несоответствию |
|--|----------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------|---|
| Участки и территории | | | | | |
| Вход на территорию | | | | | |
| Высота порога или перепад у калитки | К, О, С | не более 1,4 - 1,5 см. | п. 4.1.8; 5.1.4 | Соответствует | |
| Ширина прохода, калитки, проема в ограждении | К | не менее 0,9 м | п. 4.1.7; 5.1.4 | Соответствует | |
| Путь к входу в здание | | | | | |
| Высота бордюра по краям пешеходного пути | С | не менее 5,0 см. | п. 4.1.8 | Соответствует | |
| Продольный уклон пути движения | К | не более 5% | п. 4.1.7 | Соответствует | |
| Указатели направления движения | К | наличие | п. 4.1.3 | Не требуется | |
| Ширина пути движения | К | не менее 1,2 м. | п. 4.1.7 | Соответствует | |
| Вход | | | | | |
| Входная площадка | | | | | |
| Нескользящее покрытие | К, О, С | наличие | п. 5.1.3 | Соответствует | |
| Размер входной площадки (при | К | не менее | п. 5.1.3 | Не требуется | |

¹ Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

² К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.

| | | | | | | | |
|---|------|--|--------------------------------------|--|---|---------------|--|
| наличии пандуса) | | | 2,2 x 2,2 м. | | | | |
| Размер входной площадки (при открывании двери наружу) | К | | не менее 1,4 x 2,0 или 1,5 x 1,85 м. | | п. 5.1.3 | Соответствует | |
| Дверь входная внутренняя | | | | | | | |
| Высота порога двери | К | | не более 1,4 см. | | п. 5.1.4 | Соответствует | |
| Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей | С | | наличие | | п. 5.1.5 | Соответствует | |
| Ширина проема одной створки двери в свету | К | | не менее 0,9 см. | | п. 5.1.4 | Соответствует | |
| Дверь входная наружная | | | | | | | |
| Высота порога двери | К | | не более 1,4 см. | | п. 5.1.4 | Соответствует | |
| Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей | С | | наличие | | п. 5.1.5 | Не требуется | |
| Ширина проема одной створки двери в свету | К | | не менее 0,9 см. | | п. 5.1.4 | Соответствует | |
| Лестница на входе наружная | | | | | | | |
| Высота подъема ступеней | О, С | | 12 - 15 см. | | п. 4.1.12 | Соответствует | |
| Единообразная геометрия ступеней | О, С | | наличие | | п. 4.1.12 | Соответствует | |
| Поручни на высоте | О, С | | 90 см. | | п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261) | Соответствует | |
| Поручни по обеим сторонам | О, С | | наличие | | п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261) | Соответствует | |

| Ширина ступеней | О, С | 35 - 40 см. | п. 4.1.12 | Соответствует |
|---|------|-----------------------|-----------------------------------|---------------|
| Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе | | | | |
| Свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса | К | не менее 1,5 X 1,5 м. | п. 4.1.15 | Не требуется |
| Длина марша пандуса | К | не более 9,0 м. | п. 4.1.14 | Не требуется |
| Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.) | К | наличие | п. 4.1.14; п. 5.2.13 | Соответствует |
| Поручни пандуса (вдоль обеих сторон) | К, О | наличие | п. 4.1.15 | Не требуется |
| Поручни пандуса (на высоте) | О | 0,9 м. | п. 4.1.15 | Не требуется |
| Поручни пандуса (на высоте) | К | 0,7 м. | п. 4.1.15 | Не требуется |
| Поручни пандуса (непрерывная поверхность по всей длине) | К, О | наличие | п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261) | Не требуется |
| Поручни пандуса (расстояние между поручнями) | К | 0,9 - 1,0 м. | п. 4.1.15 | Не требуется |
| Уклон пандуса (высота / длина) | К | не более 1/20 (5%) | п. 4.1.14 | Не требуется |
| Тамбур (глубина x ширина) | | | | |
| Тамбур (глубина x ширина) | К | не менее 1,5 x 1,5 м. | п. 5.1.7; рис. Д. 10 | Соответствует |
| Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) | | | | |
| Высота порогов или перепад высот | К | не более 1,4 см. | п. 5.2.4 | Соответствует |
| Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги) | | | | |

| | | | | | |
|---|------|------------------|-----------|---------------|--|
| Высота порога двери | К | не более 1,4 см. | п. 5.1.4 | Соответствует | |
| Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей | С | наличие | п. 5.1.5 | Не требуется | |
| Ширина проема одной створки двери в свету | К | не менее 0,9 см. | п. 5.1.4 | Соответствует | |
| Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на отдельно стоящей опоре) | С | не более 30 см. | п. 5.2.7 | Соответствует | |
| Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на стенах) | С | не более 10 см. | п. 5.2.7 | Соответствует | |
| Лестница внутренняя (в зону оказания услуги) | | | | | |
| Горизонтальное завершение поручня вверх и вниз с не травмирующим окончанием | О, С | не менее 30 см. | п. 5.2.10 | Соответствует | |
| Поручни на высоте | О, С | 90 см. | п. 5.2.15 | Соответствует | |
| Поручни с двух сторон лестницы | О, С | наличие | п. 5.2.15 | Соответствует | |
| Различный цвет ступеней и площадок перед ними | С | наличие | п. 5.2.12 | Соответствует | |
| Ступени ровные с шероховатой поверхностью | О, С | наличие | п. 5.2.9 | Соответствует | |
| Тактильные указатели на поручнях лестниц | С | наличие | п. 5.2.16 | Наличие | |
| Тактильный напольный указатель за 60 см. перед лестницей вверх и вниз | С | наличие | п. 5.2.10 | Соответствует | |
| Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу (в зону | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|---------|--|-----------------------|--|-----------|--|---------------|--|
| оказания услуги) | | | | | | | | |
| Высота одного подъема | К, О | | не более 0,8 м. | | п. 5.2.13 | | Не требуется | |
| Горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончании пандуса | К | | не менее 1,5 x 1,5 м. | | п. 5.2.13 | | Не требуется | |
| Подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу, при перепаде высот более 3,0 м. | К, О | | наличие | | п. 5.2.13 | | Соответствует | |
| Поручни вдоль обеих сторон пандуса | К, О | | наличие | | п. 5.2.15 | | Не требуется | |
| Поручни вдоль обеих сторон пандуса (горизонтальное завершение поручня вверх и внизу с нетравмирующим окончанием) | К, О, С | | не менее 30 см. | | п. 5.2.15 | | Не требуется | |
| Поручни вдоль обеих сторон пандуса (на высоте) | К | | 0,7 м. | | п. 5.2.15 | | Не требуется | |
| Поручни вдоль обеих сторон пандуса (на высоте) | О | | 0,9 м. | | п. 5.2.15 | | Не требуется | |
| Поручни вдоль обеих сторон пандуса (расстояние между поручнями) | К | | 0,9 - 1,0 м. | | п. 5.2.15 | | Не требуется | |
| Различный цвет поверхности пандуса и площадок перед ним (или световые ленты) | С | | наличие | | п. 5.2.14 | | Не требуется | |
| Уклон (отношение высота / длина) | К, О | | не более 1/20 (5%) | | п. 5.2.13 | | Не требуется | |
| Уклон при перепаде высот 20 см. и менее | К, О | | не более 1/10 (10%) | | п. 5.2.13 | | Не требуется | |
| Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку | К | | не менее 0,9 м. | | п. 5.2.4 | | Соответствует | |

| | | | | |
|--|------|-------------------------|----------------------|---------------|
| Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью | К | не менее 1,2 м. | п. 5.2.1 | Соответствует |
| Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п. | К | не менее 1,5 м. | п. 5.2.1 | Соответствует |
| Зона оказания услуги | | | | |
| Обслуживание в кабинете | | | | |
| Высота порога | К | не более 1,4 см. | п. 5.1.4 | Соответствует |
| Пространство для разворота кресла-коляски | К | диаметр не менее 1,4 м. | п. 5.2.2 | Соответствует |
| Стол с высотой рабочей поверхности | К | не более 0,85 м. | п. 7.1.9 | Соответствует |
| Ширина и высота проема стола для ног | К | не менее 0,75 x 0,49 м. | п. 7.1.9 | Соответствует |
| Ширина проема двери | К | не менее 0,9 м. | п. 6.3.2; 6.1.8 | Соответствует |
| Ширина прохода | К | не менее 1,2 м. | п. 5.2.2 | Соответствует |
| Санитарно-гигиеническое помещение | | | | |
| Доля доступных кабин уборных от общего количества | К | 7% (но не менее 1) | п. 5.3.2 | Соответствует |
| Знак доступности кабины для инвалидов | К | наличие | п. 5.3.6 | Соответствует |
| Откидные опорные поручни, штанги | К, О | наличие | п. 5.3.3; рис. Д. 11 | Соответствует |
| Пространство для разворота кресла- | К | диаметр не | п. 5.3.3; рис. Д. | Соответствует |

| | | | | | | |
|--|------------|--|------------------------|----------------------|---------------|--|
| коляски | | | менее 1,4 м. | 11 | | |
| Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом | К | | не менее 0,75 м. | п. 5.3.3; рис. Д. 11 | Соответствует | |
| Размер кабины (ширина x глубина) | К | | не менее 1,65 x 1,8 м. | п. 5.3.3; рис. Д. 11 | Соответствует | |
| Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом | К | | наличие | п. 5.3.6 | Соответствует | |
| Ширина двери кабины | К | | не менее 0,9 м. | п. 5.3.3; рис. Д. 11 | Соответствует | |
| Средства информации | | | | | | |
| Знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте | К, С, Г, У | | от 1,5 до 4,5 м. | п. 5.5.4; 5.5.6 | Соответствует | |
| Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублирование рельефными знаками | К, С, Г, У | | наличие | п. 5.5.8 | Соответствует | |
| Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения | К, С, Г, У | | наличие | п. 5.5.1 | Соответствует | |
| Речевые информаторы | С, У | | наличие | п. 5.5.3; 5.5.4 | Не требуется | |
| Световые текстовые табло для вывода оперативной информации | Г, У | | наличие | п. 5.5.3; 5.5.4 | Не требуется | |

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

| Наименование функциональных зон объекта | Степень Доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#») | | | | |
|--|--|---|---|---|---|
| | К | О | С | Г | Г |
| Участки и территории | + | + | + | # | # |
| Вход | + | + | + | # | # |
| Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) | + | + | + | # | # |
| Зона оказания услуги | + | # | # | # | # |
| Санитарно-гигиеническое помещение | + | + | # | # | # |
| Средства информации | + | # | + | + | + |

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

| | Степень доступности объекта | Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов | | | | |
|-------------------|-----------------------------|---|---|---|---|---|
| | | К | О | С | Г | Г |
| Объект доступен | X | X | | X | | X |
| Объект недоступен | | | | | | |

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

| | |
|--|-----------------------------------|
| Функциональные зоны объекта | Основные мероприятия по адаптации |
| Участки и территории | |
| Вход | |
| Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) | |
| Зона оказания услуги | |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Санитарно-гигиеническое помещение | |
| Средства информации | |

« 25 » мая 20 17 г.

Специалист 2 разряда отдела по вопросам мер социальной поддержки и социального обслуживания отдельных категорий и групп населения УСЗН в Отраденском районе

С.А. Александров

