



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО Г. ШАХТЫ

Почтовый адрес: ул. 50 лет ВЛКСМ, 6, г. Шахты, 346510,

тел., факс (86362) 2-76-21 E-mail: 13ondupr@mail.ru

Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Ростовской области (863) 239-99-99

Предписание № 10/1/1

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках)
и по предотвращению угрозы возникновения пожара

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Шахты
Ростовской области «Детский сад №37»»**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

Во исполнение распоряжения № 10 от «20» февраля 2021 г. главного государственного инспектора г. Шахты по пожарному надзору – начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Шахты управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области майора внутренней службы Иванова Л.А, в соответствии со ст.6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» проведена плановая / выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения г. Шахты Ростовской области «Детский сад №37», фактически осуществляющего деятельность по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Каляева, 80.

Дата и время проведения проверки:

11.03.2021 года с 13 час. 00 мин. по 14 час. 00 мин. Продолжительность 1 час. 00 мин.

17.03.2021 года с 14 час. 00 мин. по 16 час. 00 мин. Продолжительность 2 час. 00 мин.

19.03.2021 года с 09 час. 00 мин. по 11 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа 00 мин.

« » 20 г. с час. мин. до час. мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 дня, 5 ч. 00 мин.

(рабочих дней / часов)

проверку проводил(а): Государственный инспектор города Шахты по пожарному надзору – старший дознаватель отдела НД и ПР по г. Шахты УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области капитан внутренней службы Рогаткина Евгения Игоревна, эксперты не привлекаются
совместно с: заведующей МБДОУ г. Шахты РО «Детский сад №37» Лёвочкиной Т.С.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с абзацем 1 п.15 ст.2 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее по тексту № 123-ФЗ), под объектом защиты принято понимать — продукцию, в том числе имущество граждан или юридических лиц, государственное или муниципальное имущество (включая объекты, расположенные на территориях поселений, а также здания, сооружения, транспортные средства, технологические установки, оборудование, агрегаты, изделия и иное имущество), к которой установлены или

должны быть установлены требования пожарной безопасности для предотвращения пожара и защиты людей при пожаре.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пред писан ия	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Учреждение дошкольного образования не обеспечено источниками противопожарного водоснабжения для тушения пожаров.	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч. 1, ст. 62;	01.09.22	
2.	На путях эвакуации (коридор 1-го этажа) допускается применение для отделки пола линолеумом, на который не представлена документация, подтверждающая класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме» п. 25, Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 2, п. 2, ст. 53, СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы абз. 4, п. 4.1.2;	01.09.22	
3.	На путях эвакуации (коридор 1-го и 2-го этажа) для отделки стен допускается применение горючих материалов, на которые не представлена документация, подтверждающая класс пожарной опасности.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме» п. 25, Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 2, п. 2, ст. 53, СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы абз. 4, п. 4.1.2;	01.09.22	

		безопасности п. 1, п. 2, ст. 134;		
4.	В здании учреждения относящегося к классу Ф 1.1 допускается устройство выходов на чердак не через противопожарные люки 2-го типа размером 0,6х0,8 метра.	СП 4.13130.2013. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям п. 7.7;	01.09.22	
5.	В кабинете бухгалтера расстояние от извещателей до электросветильника составляет менее 0,5 м.	СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правил проектирования", утв. приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 175 абз. 2, п. 13.3.6.	01.09.22	
6.	Системы противопожарной защиты (АУПС, СОиУЭ), смонтированные в здании учреждения в 2008 году не соответствуют действующим нормативным документам по пожарной безопасности, срок эксплуатации установленного оборудования, согласно паспортов, истек. Для бесперебойной эксплуатации требуется модернизация в соответствии с действующими нормативными документами, после проведения проектных работ.	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности п. 83; Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме» п. 54	01.09.22	
7.	Руководитель объекта защиты не обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности о возможности дальнейшей эксплуатации сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) до их замены в установленном порядке.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме» п. 54	01.09.22	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц проводивших проверку:



Государственный инспектор города Шахты по
пожарному надзору – старший дознаватель
отдела НД и ПР
по г. Шахты УНД и ПР Главного управления
МЧС России по Ростовской области
капитан внутренней службы
Рогаткина Евгения Игоревна

Предписание на __ стр. для исполнения получил:

Лёвочкина Татьяна Сергеевна-заведующая МБДОУ г. Шахты РО «Детский сад №37»

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«19» марта 2021 г.





МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО Г. ШАХТЫ

Почтовый адрес: ул. 50 лет ВЛКСМ, 6, г. Шахты, 346510,

тел., факс (86362) 2-76-21 E-mail: 13ondupr@mail.ru

Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Ростовской области (863) 239-99-99

Предписание № 11/1/1

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках)
и по предотвращению угрозы возникновения пожара

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Шахты
Ростовской области «Детский сад №37»»**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

Во исполнение распоряжения № 11 от «20» февраля 2021 г. главного государственного инспектора г. Шахты по пожарному надзору – начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Шахты управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области майора внутренней службы Иванова Л.А, в соответствии со ст.6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» проведена плановая / выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения г. Шахты Ростовской области «Детский сад №37», фактически осуществляющего деятельность по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Тургенева, 3.

Дата и время проведения проверки:

11.03.2021 года с 13 час. 00 мин. по 14 час. 00 мин. Продолжительность 1 час. 00 мин.

17.03.2021 года с 15 час. 00 мин. по 17 час. 00 мин. Продолжительность 2 час. 00 мин.

18.03.2021 года с 11 час. 00 мин. по 13 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа 00 мин.

« » 20 г. с час. мин. до час. мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 дня, 5 ч. 00 мин.

(рабочих дней / часов)

проверку проводил(а): Государственный инспектор города Шахты по пожарному надзору – старший дознаватель отдела НД и ПР по г. Шахты УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области капитан внутренней службы Рогаткина Евгения Игоревна, эксперты не привлекаются совместно с: заведующей МБДОУ г. Шахты РО «Детский сад №37» Лёвочкиной Т.С.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с абзацем 1 п.15 ст.2 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее по тексту № 123-ФЗ), под объектом защиты принято понимать — продукцию, в том числе имущество граждан или юридических лиц, государственное или муниципальное имущество (включая объекты, расположенные на территориях поселений, а также здания, сооружения, транспортные средства, технологические установки, оборудование, агрегаты, изделия и иное имущество), к которой установлены или должны быть установлены требования пожарной безопасности для предотвращения пожара и защиты людей при пожаре.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предп исания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Учреждение дошкольного образования не обеспечено источниками противопожарного водоснабжения для тушения пожаров.	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч. 1, ст. 62;	01.09.2022	
2.	Дверь электрощитовой не имеет требуемого предела огнестойкости (не противопожарная).	СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям п. 5.1.2, п. 5.2.6; Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 59;	01.09.2022	
3.	На путях эвакуации (центральный вход в здание) для отделки потолка допускается применение горючих материалов, на которые не представлена документация, подтверждающая класс пожарной опасности.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме» п. 25, Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1, п. 2, ст. 134;	01.09.2022	
4.	В спальном помещении средней группы (здания класса Ф 1.1.) с одновременным пребыванием более 10 человек отсутствует второй эвакуационный выход.	СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы п. 5.1.3;	01.09.2022	
5.	На дверях эвакуационных выходов отсутствуют запоры (замки) обеспечивающие возможность их свободного	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные	01.09.2022	

	открывания изнутри без ключа.	постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме» п. 26;		
6.	В здании учреждения относящегося к классу Ф 1.1 допускается устройство выходов на чердак не через противопожарные люки 2-го типа размером 0,6х0,8 метра.	СП 4.13130.2013. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям п. 7.7;	01.09.2022	
7.	На путях эвакуации из младшей группы не предусмотрено аварийное освещение в соответствии с требованиями СП 52.13330.	СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы п. 4.3.12.;	01.09.2022	
8.	Системы противопожарной защиты (АУПС, СОиУЭ), смонтированные в здании учреждения в 2008 году не соответствуют действующим нормативным документам по пожарной безопасности, срок эксплуатации установленного оборудования, согласно паспортов, истек. Для бесперебойной эксплуатации требуется модернизация в соответствии с действующими нормативными документами, после проведения проектных работ.	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 83; Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме» п. 54;	01.09.2022	
9.	Руководитель объекта защиты не обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности о возможности дальнейшей эксплуатации сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) до их замены в установленном порядке.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме» п. 54;	01.09.2022	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в

полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц проводивших проверку:



Государственный инспектор города Шахты по
пожарному надзору – старший дознаватель
отдела НД и ПР
по г. Шахты УНД и ПР Главного управления
МЧС России по Ростовской области
капитан внутренней службы
Рогаткина Евгения Игоревна

Предписание на __ стр. для исполнения получил:

Лёвочкина Татьяна Сергеевна-заведующая МБДОУ г. Шахты РО «Детский сад №37»

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«18» марта 2021 г.





МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО Г. ШАХТЫ

Почтовый адрес: ул. 50 лет ВЛКСМ, 6, г. Шахты, 346510,
тел., факс (86362) 2-76-21 E-mail: 13ondupr@mail.ru
Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Ростовской области (863) 239-99-99

Предписание № 12/1/1

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках)
и по предотвращению угрозы возникновения пожара

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Шахты
Ростовской области «Детский сад №37»»**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

Во исполнение распоряжения № 12 от «20» февраля 2021 г. главного государственного инспектора г. Шахты по пожарному надзору – начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Шахты управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области майора внутренней службы Иванова Л.А, в соответствии со ст.6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» проведена плановая / выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения г. Шахты Ростовской области «Детский сад №37», фактически осуществляющего деятельность по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Садовая, 31

Дата и время проведения проверки:

11.03.2021 года с 13 час. 00 мин. по 15 час. 00 мин. Продолжительность 2 час. 00 мин.

17.03.2021 года с 16 час. 00 мин. по 17 час. 00 мин. Продолжительность 1 час. 00 мин.

18.03.2021 года с 14 час. 00 мин. по 15 час. 00 мин. Продолжительность 1 часа 00 мин.

« » 20 г. с час. мин. до час. мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 дня, 4 ч. 00 мин.

(рабочих дней / часов)

проверку проводил(а): Государственный инспектор города Шахты по пожарному надзору – старший дознаватель отдела НД и ПР по г. Шахты УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области капитан внутренней службы Рогаткина Евгения Игоревна, эксперты не привлекаются совместно с: заведующей МБДОУ г. Шахты РО «Детский сад №37» Лёвочкиной Т.С.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с абзацем 1 п.15 ст.2 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее по тексту № 123-ФЗ), под объектом защиты принято понимать — продукцию, в том числе имущество граждан или юридических лиц, государственное или муниципальное имущество (включая объекты, расположенные на территориях поселений, а также здания, сооружения, транспортные средства, технологические установки, оборудование, агрегаты, изделия и иное имущество), к которой установлены или

должны быть установлены требования пожарной безопасности для предотвращения пожара и защиты людей при пожаре.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предп исания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	На дверях эвакуационных выходов отсутствуют запоры (замки) обеспечивающие возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме» п. 26;	01.09.2022	
2.	В спальном помещении старшей группы (здания класса Ф1.1) с одновременным пребыванием более 10 человек отсутствует второй эвакуационный выход.	СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы п. 5.1.3;	01.09.2022	
3.	На путях эвакуации (коридор) допускается размещение кладовых для хозяйственного инвентаря.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме» п.п. 6, п. 27;	01.09.2022	
4.	В ряде помещений расстояние от извещателей до электросветильников составляет менее 0,5 м.	СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правил проектирования", утв. приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 175 абз. 2, п. 13.3.6;	01.09.2022	
5.	Системы противопожарной защиты (АУПС, СОиУЭ), смонтированные в здании учреждения в 2008 году не	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной	01.09.2022	

	соответствуют действующим нормативным документам по пожарной безопасности, срок эксплуатации установленного оборудования, согласно паспортов, истек. Для бесперебойной эксплуатации требуется модернизация в соответствии с действующими нормативными документами, после проведения проектных работ.	безопасности п. 83; Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме» п. 54;		
6.	Правообладатель объекта защиты не обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности о возможности дальнейшей эксплуатации сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) до их замены в установленном порядке;	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме» п. 54;	01.09.2022	
7.	Здание пищеблока не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации.	Приложения к приказу МЧС РФ от 18 июня 2003 г. N 315 Нормы пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" (НПБ 110-03) п. 4;	01.09.2022	
8.	В здании пищеблока коробки проводов не закрыты защитными крышками, допускается использование сетевых фильтров, не предназначенных по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов.	Правила противопожарного режима по Постановлению Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 п. 35;	01.09.2022	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в

полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц проводивших проверку:



Государственный инспектор города Шахты по
пожарному надзору – старший дознаватель
отдела НД и ПР
по г. Шахты УНД и ПР Главного управления
МЧС России по Ростовской области
капитан внутренней службы
Рогаткина Евгения Игоревна

Предписание на ___ стр. для исполнения получил:

Лёвочкина Татьяна Сергеевна-заведующая МБДОУ г. Шахты РО «Детский сад №37»

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«18» марта 2021 г.

