

Главное управление МЧС России по Ростовской области
344018, г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, 132

Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы по г. Шахты

Почтовый адрес: ул. 50 лет ВЛКСМ, 6, г. Шахты, 346510,
тел., факс (86362) 2-76-21
E-mail: 13ogpn rnd@mail.ru

Предписание N 121/1/1-5
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Г.ШАХТЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ДЕТСКИЙ САД № 37"

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Шахты по пожарному надзору N 121 от " 05 " июля 2018 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период:
с 09 июля 2018 г по 03 августа 2018 г. проведена проверка Завьяловым В.В. - старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Шахты управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области лейтенантом внутренней службы.
Совместно с заведующим МБДОУ детский сад № 37 Воробьевой В.С.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
ул. Каляева, 80:				
1	на объекте отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты	(Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме» п. 61);	30 июня 2019 года	
2	здание детского сада не обеспечено наружным противопожарным водоснабжением.	Федеральный Закон № 184 от 27.12.2002 года «О техническом регулировании» ст. 46 ч.1; Федеральный Закон № 123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 151 ч.1; Правила Противопожарного режима	30 июня 2019 года	

		в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390, п. 55; Строительные нормы и правила СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» п. 2.11; Свод Правил СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения» п. 5.2.		
пер. Тургенева, 3:				
3	на объекте отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты	(Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме» п. 61);	30 июня 2019 года	
ул. Садовая, 31:				
4	здание пищеблока не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией.	(Федеральный закон № 184 от 27.12.2002 года «О техническом регулировании» ст. 46 ч. 1; Федеральный закон № 123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 151 ч.1; Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390) п. 33; НОРМЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией НПБ 110-03. таблица 3);	30 июня 2019 года	
5	на объекте отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме» п. 61;	30 июня 2019 года	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в 3-м квартале 2019 года

Старший инспектор ОНД и ПР по г. Шахты
УНД и ПР Главного управления МЧС России
по Ростовской области
В.В. Завьялов
(должность, фамилия, инициалы государственного
инспектора по пожарному надзору)



"11" июля 2018 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)
"11" июля 2018 г.

(должность, фамилия, инициалы)

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору