

Предписание

должностного лица территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, в г. Шахты, Усть – Донецком, Октябрьском (с) районах, уполномоченного на проведение проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, об устранении выявленных нарушений

№139

«26» июля 2018 г.

Место выдачи предписания: 346500, Ростовская область, г. Шахты, ул. Каляева, 80; пер.Тургенева, 3; ул. Садовая, 31

(фактический адрес выдачи предписания)

Фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Шахты, Усть – Донецком, Октябрьском (с) районах, выдавшего предписание: Орешкина Юлия Александровна – специалист-эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области в г. Шахты, Усть-Донецком, Октябрьском (с) районах.

Предписание выдано: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г.Шахты Ростовской области «Детский сад №37», 346500, Ростовская область, г.Шахты, ул. Каляева, 80, ОГРН – 1026102772244, межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №12 по Ростовской области.

(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина)

Положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено при проверке:

26.07.2018 г. с 11-00 до 11-45 часов в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении г. Шахты Ростовской области «Детский сад №37» по адресу: 346500, Ростовская область, г. Шахты, ул. Каляева,80 выявлены следующие нарушения санитарного законодательства:

- в туалетных старшей и подготовительной групп, младшей и средней групп в умывальной зоне установлена 1 раковина, (положено 1 раковина на 5 детей), что является нарушением п. 6.16.3., п. 6.16.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

- в туалетных старшей и подготовительной группы не предусмотрены отдельные туалетные комнаты (кабинки) для мальчиков и девочек, что является нарушением п. 6.16.4. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

- в туалетных отсутствуют детские полотенца для ног, что является нарушением п. 6.21. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

- в моечной подготовительной группы остекление окон выполнено не из цельного стеклопакета, что является нарушением п. 4.16 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

- в спальне подготовительной группы стены не гладкие, имеются щели над окнами, что не позволяет проводить уборку влажным способом и дезинфекцию, и является нарушением п. 5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

- в спальне младшей группы покрытие пола (линолеум) имеет повреждения, дефекты, что не позволяет проводить обработку влажным способом, с использованием моющих и дезинфекционных растворов, и является нарушением п. 5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству»;

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

- в умывальной младшей группы на потолке трещины что является нарушением п. 5.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;
- ступени (вход в умывальную младшей группы) в выбоинах, что не допускает проводить обработку влажным способом, с использованием моющих и дезинфекционных растворов и является нарушением п. 5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;
- не проводятся инженерно-технические мероприятия по защите здания общеобразовательного учреждения от проникновения грызунов, а именно - в фундаменте здания имеются многочисленные трещины (отверстия), что является нарушением п.3.8. СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий»;
- асфальтовое покрытие дошкольной образовательной организации частично в выбоинах, что является нарушением п.3.21 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;
- стены в коридоре (вход в дошкольную образовательную организацию) с признаками поражений грибок, что не допускает проводить уборку влажным способом и дезинфекцию и является нарушением п.5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;
- в коридоре покрытие пола (линолеум) имеет повреждения, дефекты, что не допускает проводить обработку влажным способом с использованием моющих и дезинфекционных растворов и является нарушением п.5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;
- суточная проба отобрана не в полном объеме, что является нарушением п.14.24 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;
- в примерном меню за 23.07.2018г. в обед не включено второе блюдо (гарнир и блюдо из мяса, рыбы или птицы), что является нарушением п. 15.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;
- согласно экспертному заключению по результатам лабораторных испытаний (измерений) филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Шахты № 30.01-10/1120 от 18.07 2018г. в смыве с весов обнаружены БГКП, что является нарушением ст. 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.99г.; пп.8-9 ч.3 ст.10 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

26.07.2018 г. с 12-00 до 12-40 часов в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении г.Шахты Ростовской области «Детский сад №37» по адресу: **346500, Ростовская область, г. Шахты, пер. Тургенева, 3** выявлены следующие нарушения санитарного законодательства:

- асфальтовое покрытие дошкольной образовательной организации частично в выбоинах, что является нарушением п. 3.21 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;
- в туалетной младшей дошкольной группы в умывальной зоне установлена 1 раковина (положено 4 раковины), что является нарушением п. 6.16.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;
- в старше группе в буфетной на потолке следы течи, что является нарушением п. 5.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;
- в подготовительной группе- в групповой, покрытие пола (линолеум) имеет повреждения, дефекты, что не допускает проводить обработку влажным способом с использованием моющих и дезинфекционных растворов и является нарушением п.5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

26.07.2018 г. с 13-00 до 14-00 часов в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении г. Шахты Ростовской области «Детский сад №37» по адресу: **346500, Ростовская область, г. Шахты, ул. Садовая,31** выявлены следующие нарушения санитарного законодательства:

является нарушением п.5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
- в умывальной зоне младшей и средней групп стены (кафель, местами в выбоинах), что не позволяет проводить уборку влажным способом и дезинфекцию и является нарушением п.5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;
- потолок в спальнях младшей и средней групп имеет трещины, что является нарушением п.5.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
- в туалетной старшей группы кафель на стене не гладкий, имеет трещины, что не позволяет проводить уборку влажным способом и дезинфекцию и является нарушением п.5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

Пищеблок

-остекление окон выполнено не из цельного стеклопакета, замена разбитых стекол не проводится немедленно, что является нарушением п.4.16. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;
- поверхность подоконников не гладкая, не имеет отделку, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию, что является нарушением п.5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;
- в моечном помещении оконный откос не имеет отделку, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию, что является нарушением п.5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
- для мытья кухонной посуды отсутствует двухсекционная ванна, что является нарушением п. 13.10 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;
- в помещении постирочной на потолке щели, что является нарушением п. 5.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

(характер нарушений, положения действующих нормативных правовых актов, нарушение которых было выявлено при проверке)

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона «О защите прав потребителей, частью 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"

(нужное подчеркнуть)

предлагаю:

346500, Ростовская область, г. Шахты, ул. Каляева,80

1. В туалетных старшей и подготовительной групп, младшей и средней групп в умывальной зоне установить раковины в соответствии с требованиями санитарного законодательства

Срок – до 30.07.2019г.

2. В туалетных старшей и подготовительной группы предусмотреть отдельные туалетные комнаты (кабинки) для мальчиков и девочек

Срок- до 30.07.2019г.

3. Обеспечить детские полотенца для ног по списочному составу детей

Срок-до 02.10.2018г.

4. В моечной подготовительной группы остекление окон выполнить из цельного стеклопакета,

Срок- до 02.10.2018г.

5. В спальне подготовительной группы стены привести в соответствие с требованиями санитарных правил

Срок-до 02.10.2018г.

6. В спальне младшей группы покрытие пола (линолеум) привести в соответствие с требованиями санитарных правил

санитарных правил

Срок- до 02.10.2018г.

8. Ступени (вход в умывальную младшей группы) привести в соответствие с требованиями санитарных правил

Срок-до 02.10.2018г.

9. Провести инженерно-технические мероприятия по защите здания общеобразовательного учреждения от проникновения грызунов, а именно - в фундаменте здания заделать многочисленные трещины (отверстия)

Срок до 02.10.2018г.

10. Асфальтовое покрытие дошкольной образовательной организации привести в соответствие с требованиями санитарных правил

Срок-до 30.07.2019г.

11. Стены в коридоре (вход в дошкольную образовательную организацию) привести в соответствие с требованиями санитарных правил

Срок-до 02.10.2018г.

12. В коридоре покрытие пола (линолеум) привести в соответствие с требованиями санитарных правил

Срок-до 02.10.2018г.

12. Суточную пробу отбирать в полном объеме

Срок- постоянно, до 02.10.2018г.

13. В примерном меню ежедневно на обед включать второе блюдо (гарнир и блюдо из мяса, рыбы или птицы).

Срок постоянно, 02.10.2018г.

по адресу: **346500, Ростовская область, г. Шахты, пер. Тургенева, 3**

14. Асфальтовое покрытие дошкольной образовательной организации привести в соответствие с требованиями санитарных правил

Срок-до 30.07.2019г.

15. В туалетной младшей дошкольной группы в умывальной зоне установить раковины в соответствии с требованиями санитарных правил

Срок-до 30.07.2019г.

16. В старшей группе, в буфетной устранить следы течи на потолке

Срок –до 02.10.2018г.

17. В подготовительной группе- в групповой, покрытие пола (линолеум) привести в соответствие с требованиями санитарных правил

Срок-до 02.10.2018г.

346500, Ростовская область, г. Шахты, ул. Садовая, 31

18. В коридоре в правом крыле покрытие пола (линолеум) привести в соответствие с требованиями санитарных правил

Срок-до 02.10.2018г.

19. В туалетных старшей и подготовительной групп, в младшей и средней групп в умывальной зоне установить раковины в соответствии с требованиями санитарных правил

Срок-до 30.07.2019г.

20. В умывальной зоне младшей и средней групп стены привести в соответствие с требованиями санитарных правил

Срок-до 02.10.2018г.

21. Потолок в спальнях младшей и средней группах привести в соответствие с требованиями санитарных правил

Срок –до 02.10.2018г.

22. В туалетной старшей группы стены привести в соответствие с требованиями санитарных правил

Срок-до 02.10.2018г.

Пищеблок

23. Остекление окон выполнить из цельного стеклопакета, замену разбитых стекол проводить немедленно

Срок-немедленно, постоянно, до-02.10.2018г.

24. Поверхность подоконников привести в соответствие с требованиями санитарных правил

25. В моечном помещении оконный откос привести в соответствие с требованиями санитарных

правил

Срок- до 02.10.2018г.

26. Для мытья кухонной посуды установить двухсекционную ванну

Срок-до 30.07.2019г.

27. В помещении постирочной потолок привести в соответствие с требованиями санитарных правил

Срок –до 02.10.2018г.

(требования, предписываемые к выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, и срок их исполнения)

Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить должностное лицо территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, выдавшее предписание, о выполнении предписания, одним из способов извещения, предусмотренных действующим законодательством: 02.10.2018г., 30.07.2019г.

(указать дату)

Настоящее предписание может быть обжаловано:

физическими и должностными лицами - в вышестоящий орган, либо в районный суд по месту нахождения органа вынесшего предписание;

юридическим лицом, а также лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - в вышестоящий орган либо в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.

Жалоба на предписание в суд может быть подана в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов.

При невыполнении в установленный срок предписания об устранении нарушений обязательных требований лицо, в отношении которого выдается предписание, несет административную ответственность, предусмотренную: частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

Орешкина Ю.А.-

специалист-эксперт

территориального отдела Управления

Федеральной службы по надзору


в сфере защиты прав потребителей

и благополучия человека по Ростовской

области в г. Шахты, Усть-Донецком,

Октябрьском (с) районах

(ФИО, должность)


(подпись)

Предписание получил (а): « 26 » июля 2018 г.

Заведующий МБДОУ г.Шахты

Ростовской области «Детский сад № 37»

(руководитель (должностное лицо,

уполномоченное руководителем)

юридического лица или индивидуальный

предприниматель)



Воробьева Виктория Станиславовна

(фамилия, имя, отчество)

Предписание направлено заказным письмом с уведомлением

«__» _____ 2018 г. по адресу: _____