

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ

Территориальный отдел в Кушевском, Крыловском и
Павловском, Ленинградском районах
352030, ст. Кушевская пер. Школьный, 55
Телефон 8(86168) 4-11-60, 4-07-50
E-mail: kushev@kubanrpn.ru

МБОУСОШ № 1

Ст.Крыловская,
ул.Первомайская, 86

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 183

об устранении нарушений санитарного законодательства

от 25.05. 2022 г.

ст. Крыловская

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Кушевском, Крыловском, Павловском, Ленинградском районах была проведена плановая проверка муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 имени Чернявского Якова Михайловича (Краснодарский край, Крыловский район, ст.Крыловская,Первомайская, 86).

В соответствии со ст.11 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний и санитарно-эпидемиологических заключений осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц.

В ходе проверки выявлены нарушения требований

Ст. 24,28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»:

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

.3.4.13 – горячее водоснабжение не предусмотрено в раковинах для мытья рук в туалетных, кабинете технологий;

-п. 2.6.5 горячей водой не обеспечены умывальные перед обеденным залом;

-п.2.5.3 – в местах затекания крыши во время дождя, на потолках в кабинете 4 класса, кабинете технологий, кабинете ОБЖ здания № 2 отмечаются пятна темного цвета;

- п.2.5.3 - требуется ремонт спортивного зала, из-за наличия пятен темного цвета на потолке, стенах;

-п.2.7.4 – спортивный зал не обеспечен системой вытяжной вентиляции;

-п.2.4.12 – в здании № 1 и здании № 2 школы не предусмотрено помещение для приготовления дезинфицирующих средств с оборудованным поддоном и подведенной горячей и холодной водой, а также системой водоотведения.

Совершению административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 6.7 ч.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях способствовали следующие причины и условия: ненадлежащий контроль юридического лица за исполнением требований санитарного законодательства.

Учитывая изложенное, в соответствии со ст. 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление и принять меры по устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушения.
 2. О принятых мерах прошу сообщить в территориальный отдел по адресу: 352030, Кущёвский район, ст-ца Кущёвская, пер. Школьный, 55.
 3. **Непринятие мер** по устранению причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения, влечет административную ответственность в соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
- Настоящее представление подлежит рассмотрению в течении месяца со дня его получения.

Главный государственный санитарный врач по Ку-
щевскому, Крыловскому, Павловскому, Ленинград-
скому районам



А.Н.Козлов