

АКТ
оценки готовности организации (филиала), осуществляющей
(осуществляющего) образовательную деятельность, к началу 2019-2020 учебного
года
составлен «5» августа 2019 года

Муниципального общеобразовательного учреждения «Высоковская средняя общеобразовательная школа» Зырянского района, 1987 (2016 рек.), 1976 (2012 рек.) г.
 (полное наименование организации, год постройки)

Управление образования Администрации Зырянского района
 (учредитель организации)

636855, Томская область, с. Высокое, ул. Мира 62/5
636855, Томская область, с. Высокое, ул. Мира 62/5
636855, Томская область, с. Высокое, ул. Мира 62/6 пом.1
 (юридический адрес, физический адрес организации)

Комарова Оксана Владимировна, 8(243)39341
 (фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом **Управления образования Администрации**
Зырянского района

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)
 от «11» июня 2019г. № 231 в период с «01» по «09» августа 2019 г.
 комиссией **Управления образования Администрации Зырянского района**
 (наименование органа управления образованием, проводившего приемку)

в составе:

Председатель комиссии: Заместитель Главы Зырянского района по социальной политике — руководитель Управления образования Администрации Зырянского района, Засухина Марина Владимировна;

Секретарь комиссии: экономист Управления образования Администрации Зырянского района, Бакчанина Елена Юрьевна;

Члены комиссии:

1. Методист по дошкольному образованию и библиотечному фонду Управления образования администрации Зырянского района, Догоновская Светлана Анатольевна;
2. Специалист по обеспечению безопасности образовательного процесса Управления образования администрации Зырянского района, Рагозина Ольга Григорьевна;
3. Методист по дополнительному образованию и воспитательной работе Управления образования администрации Зырянского района, Мухаметшина Фирюза Тимерьяновна;
4. Инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД России по Зырянскому району, Кобзева Марина Алексеевна,

проведена приемка готовности Муниципального общеобразовательного учреждения «Высоковская средняя общеобразовательная школа» Зырянского района
 (полное наименование организации) (далее — организация).

I. Основные результаты приемки

В ходе приемки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального общеобразовательного учреждения «Высоковская средняя общеобразовательная школа» Зырянского района
(полное наименование образовательной организации)

№ 388 от «27» сентября 2018 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление (ГДО) от «15» марта 2013 г. № 70-АВ 372887, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление (школа) от «20» октября 2011 г. № 70-АВ 146000, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от «17» ноября 2014 г. № 70 АВ 585189 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство о государственной регистрации права от «17» ноября 2014 г. № 70 АВ 585190 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано «25» июня 2012 г., Комитет по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области, № 433, срок действия свидетельства до «01» апреля 2023 года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «06» июня 2012 г., регистрационный номер 1093 Комитет по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области, срок действия лицензии — бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «04» июля 2014 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) организации - 3 единиц, в том числе общежитий 0 единиц.

Качество и объемы, проведенных в 2019 году:

а) капитальных ремонтов объектов - 0

б) текущих ремонтов замена линолиума в 2 кабинетах, установка подоконников в 1 кабинете, ремонт унитазов, утепление теплотрассы, реконструкция площадок возле топок в котельной, заполнение трещин монтажной пеной в котельной.

в) иных видов ремонта косметический (побелка, покраска)

г) потребность в ремонте (реконструкции) в новом учебном году — имеется (замена дверей в кабинетах 1 этажа, замена полового покрытия в 11 кабинетах)

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются:

- а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: дошкольное, начальное общее, основное общее образование, среднее общее образования, дополнительное образование детей и взрослых
- б) проектная допустимая численность обучающихся – 120 человек;
- в) численность обучающихся по состоянию на день приема - 90 человек
- г) численность выпускников 2018 - 2019 годов – 10 человек; 10-СПО;
- д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс – 10 человек;
- е) количество классов по комплектованию:
классов всего – 12 ; количество обучающихся - 90 человек;
из них обучаются:
в 1 смену - 12 классов, 90 обучающихся.
- ж) наличие образовательных программ - имеются;
- з) наличие программ развития образовательной организации- имеется;
- и) укомплектованность штатов организации:
педагогических работников - 15 человек;
административно-управленческий персонал- 3 ;
учебно-вспомогательный - 6 человек;
обслуживающий - 12 человек;
- к) наличие плана работы организации на 2019-2020 учебный год – имеется .

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

Здания и объекты организации не оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на проведение работ	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами реабилитации	Примечание
1.	Кабинеты начальных классов		4	100	+		Хор.	+	
2.	Кабинет истории		1	100	+		хор.	+	
3.	Кабинет физики(математика)		1	100	+		хор.	+	
4.	Кабинет информатики		1	100	+		хор.	+	
5.	Кабинет русского языка и литературы		2	100	+		хор.	+	
6.	Кабинет химии, биология)		1	90	+		хор.	+	
7.	Кабинет иностранного языка		1	90	+		хор.	+	
8.	Кабинет географии		1	90	+		Хор.	+	
9	библиотека		1	98	+		Хор..	+	
10	Спортивный зал		1	98	+		Хор.	+	
11	Кор. класс		1	80	+		Хор.	+	
12	ГДО		2	100	+		хор	+	

физкультурный зал – имеется (школа) (договор аренды с МУ «Центр культуры Высоковского сельского поселения), имеется (ГДО);

компьютерный класс – имеется, типовое помещение, емкость – 12 человек,

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеются, обеспечивает проведение занятий его состояние удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «30» июля 2019г

Потребность в замене мебели: стулья-20 шт.

Потребность в обновлении книжного фонда имеется.

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеется, соответствует.

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным медицинским

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
фельдшер			договор	

кабинет педагога-психолога — не имеется,

стоматологический кабинет – не имеется)

процедурная – не имеется,

8. Питание обучающихся - организовано:

а) питание организовано в 2 смены, в 1 столовых на 32 посадочных мест.

Буфет не имеется. Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное, гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве 53 детей, что составляет 59 % от общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организацией.

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует.

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное, его техническое состояние соответствует, акты допуска к эксплуатации оформлены.

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования имеется: мармит (1 шт);

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует.

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется.

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется;

к) питьевой режим обучающихся организован, питьевой фонтанчик.

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется, №3В от 23.01.2019, № 4В от 13.05.2019 г. ООО «Сокол-7»

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

10.) Транспортное обеспечение организации - организовано;

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - имеется;

б) общее количество обучающихся, нуждавшихся в подвозе к местам проведения занятий - 15 человек, 17 % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования»	Техническое состояние	Примечание
	автобус	ПАЗ 32053-70	1	2012	соотв.	удов	

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - имеется, установленным требованиям соответствует.

Потребность в замене (дополнительной закупке) - не имеется, количество - 0 единиц.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 07.10.2017 №1235 (с учетом установленной категории) 3 категория, выполнены.

а) Обеспечение охраны объекта (территории) сотрудниками частных охранных организаций или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны- нет

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы;

в) системами видеонаблюдения состоит из одной камеры, архивирования и хранения данных с видеокамеры составляет 3 месяца;

г) оборудование объекта (территории) кнопкой экстренного вызова ЧОП «Феникс»;

д) территория организации ограждением оборудовано и исключает несанкционированный доступ;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба - нет .

ж) системой контроля и управления доступом (СКУД) – электронный замки

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2019 году приемка состояния пожарной безопасности не проводилась.

б) требования пожарной безопасности выполнены;

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы. В организации установлена объектовой станцией ПАК «Стрелец – Мониторинг», обеспечивающая дублирование сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта. Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы ;

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

ж) приемка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на основании акта № 26, 27 от «02» июля 2019г., выданного ООО «ТехЭлектромонтаж».

з) проведение инструктажей и занятий по пожарно-техническому минимуму, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре - организовано

и) проведение практических проверок работоспособности систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения о пожаре и управления эвакуацией) 25.07.2019 ООО «Сокол-7»

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены не в полном объеме.

Отопление помещений и объектов организации осуществляется котельной, состояние удовлетворительное.

Опрессовка отопительной системы не проведена.

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается. Естественная вентиляция.

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованно.

16. Газоснабжение образовательной организации: отсутствует.

17. Канализация - выгребная яма.

18. Анализ результатов оценки готовности организации и устранения нарушений, выявленных в ходе ее проведения к предыдущему учебному году проведен, устранены.

19. Обеспечение надежности схемы электроснабжения, ее соответствие категории электроприемников обеспечена.

20. Обеспечение безопасной эксплуатации энергоустановок:

а) назначено ответственное лицо за безопасную эксплуатацию энергоустановок: да

б) назначенное ответственное лицо аттестовано в установленном порядке: да

в) организовано техническое обслуживание, ремонт, испытание энергоустановок и энергооборудования в соответствии с графиком - да

г) соблюдение требований к работникам и их подготовка- соблюдаются;

д) соблюдение требований охраны труда электротехнического и электротехнологического персонала-соблюдаются

е) укомплектование рабочих мест обязательной документацией- укомплектованы

ж) укомплектование рабочих мест средствами индивидуальной защиты, пожаротушения и инструментом- укомплектованы

21. Организационно-распорядительные и планирующие документы по вопросам ГО и ЧС разработаны - да


22. Наглядные стенды по вопросам комплексной безопасности (пожарной безопасности, антитеррористической безопасности, дорожной безопасности) размещены в организации - да

23. Выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора) не выполнено, предписание ОНД и ПР Зырянского района УНД и ПР ГУ МЧС России по Томской области № 15/1/1 от 12.12.2018. Предполагаемая дата выполнения 01.09.2019.

24. Выполнение мероприятий и требований в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2010 197-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» выполнены.

II. Заключение комиссии

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Высоковская средняя общеобразовательная школа» Зырянского района
к новому 2019-2020 учебному году готово

Председатель комиссии:	 (роспись)	М.В. Засухина (инициалы, фамилия)
Секретарь комиссии:	 (роспись)	Е.Ю. Бакчанина (инициалы, фамилия)
Члены комиссии:	 (роспись)	С.А. Догоновская (инициалы, фамилия)
	 (роспись)	Ф.Т. Мухаметшина (инициалы, фамилия)
	 (роспись)	О.Г. Рагозина (инициалы, фамилия)
	 (роспись)	М.А.Кобзева (инициалы, фамилия)
С актом ознакомлен	директор должность	 подпись
		О.В. Комарова расшифровка



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Томской области

(наименование территориального органа МЧС России)

634057, г. Томск, пр. Мира, 26, тел. 8 (3822) 511-011

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Зырянского района Томской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

636850, Томская область Зырянский район с. Зырянское пер. Калинина, 4 тел. (8243) 2-26-54

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 15/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному общеобразовательному учреждению «Высоковская средняя общеобразовательная школа» Зырянского района (далее – МОУ «Высоковская СОШ») в лице директора Комаровой Оксаны Владимировны

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Зырянского района Томской области по пожарному надзору № 15 от «13» ноября 2018 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «10» ч. «00» мин. «19» ноября 2018 г. по «10» ч. «00» мин. «12» декабря 2018 г. проведена проверка И.о. начальника ОНДиПР Зырянского района УНД и ПР ГУ МЧС России по Томской области Леонтьевым Виталием Владимировичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов))

помещений Томская область, Зырянский район, с.Высокое, ул.Мира 62/5 (здание школы), Томская область, Зырянский район, .Высокое, ул.Мира 62/6 (здание дошкольного образования)

по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Директором МОУ «Высоковская СОШ» Комаровой Оксаной Владимировной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения	Отметка (подпись) о выполнении (указываться только в случае выполнения)
1.	В здании МОУ «Высоковская СОШ» по адресам: Зырянский район, с.Высокое, ул.Мира (Здание школы), Зырянский район, с.Высокое, ул.Мира, 62/6 (Здание дошкольного образования) Огнетушители, размещенные в коридорах, проходы, препятствуют эвакуации людей. Огнетушители не следует располагать на вы	п. 480 правила противопожарного режима в РФ от 25.04.2012г № 390	01.11.2019г	