

	местах вблизи от выходов помещений и на высоте не 1,5 метра от пола		
2	В здании МОУ «Высоковская СОШ» по адресу: Зырянский район, с.Высокое, ул.Мира 62/5 (Здание школы): В помещении электрощитовой на первом этаже установить двери с нормированным пределом огнестойкости	ч. 1 ст. 6, ч. 1, 2, 3 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» СП 4.13130.2013 п. 4.17. 5.5.2	01.11.2019г

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению. При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц. В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

И.о. начальника ОНДиПР Зырянского района УНД и ПР ГУ МЧС России по Томской области
Леонтьев Виталий Владимирович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«12» декабря 2018 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

«12» декабря 2018 г.

Директор МОУ «Высоковская СОШ» Комарова О. В.

(должность, фамилия, инициалы)

Телефоны доверия: Сибирского регионального центра МЧС России 8 (3912) 98-55-47
Главного управления МЧС России по Томской области 8 (3822) 69-99-99