

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю
(наименование территориального органа МЧС России)

350000, г. Краснодар, ул. Уральская, 121 т.268-64-40 ф.268-64-40 E-mail: www.23.mchs.gov.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Щербиновского района
Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Краснодарскому краю**
(наименование органа государственного надзора)

353620, Краснодарский край, ст. Старощербиновская, ул. Мира д.5, тел. 8 (86151) 7-81-01,
E-mail: ond34@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 58/1/45

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

*Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа № 1 им. Ляпидевского муниципального образования Щербиновский
район станция Старощербиновская, директору МБОУ СОШ № 1 им. Ляпидевского
МО ЦР ст. Старощербиновская Гарькавой Ларисе Васильевне*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,
отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по
пожарному надзору Худяков В.А.

Отделение надзорной деятельности и № 58
профилактической работы Щербинов-
ского района Управления надзорной
деятельности и профилактической ра-
боты Главного управления МЧС России
по Краснодарскому краю
(наименование органа ГПН)

от « 25 » июня 2021 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 00 мин.
« 27 » июля 2021 г. по 10 ч 00 мин. « 30 » июля 2021 г.

проведена плановая выездная проверка с целью Исполнение еже-
годного плана плановых проверок на 2021 год.

Лицо проводившее проверку: Начальник ОНД и ПР Щербиновского района УНД и ПР Главного
управления МЧС России по Краснодарскому краю - Главный государственный инспектор Щерби-
новского района по пожарному надзору Худяков Виталий Андреевич

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), государственного инспектора (государственных
инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

Наименование объекта и адрес здания, сооружения и территория школы, ст-ца. Старощербинов-
ская, ул. Лермонтова 37

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с Директором МБОУ СОШ № 1 им. Ляпидевского МО ЦР ст. Старощербиновская

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретно-го места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре, установленная в здании школы Лит. А не соответствует требованиям СП 3.13130.2009, а именно отсутствует речевой способ оповещения (передача специальных текстов). По факту установлена система 2-го типа	В нарушение ст.4, ст. 6, ст. 54, ст. 84 ФЗ № 123; раздел 6 табл.1, раздел 7 п. 14 табл. 2 СП 3.13130.2009	01.02.2022	
2	В период эксплуатации системы противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре), установленных в зданиях школы Лит. А, Лит. Б, здании бухгалтерии Лит. В, здание Лит. 3 не обеспечено правильное и своевременное ведение эксплуатационной документации по техническому обслуживанию и текущему ремонту, а именно: отсутствуют акт первичного обследования системы, форма технических параметров системы, форма графика проведения ТО и ТР системы, паспорт системы, дефектная ведомость	В нарушении п. 54 ППР в РФ, утвержденных Постановлением Правительства № 1479 от 16.09.2020 года, п. 5.2.1, п.5.2.3, п. 5.2.4, п. 5.2.5 прил. Б ГОСТ Р 54101-2010	01.02.2022	
3	Не организована не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний	В нарушение п. 17 п.п. «б» ППР в РФ, утвержденных Поста-	01.02.2022	

	пожарной лестницы, ограждения на крыше с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	новлением Правительством № 1479 от 16.09.2020 года, п.6.1.1 табл. 2, п. 6.1.2 табл.3, п.6.1.3 табл. 4, п.6.2 прил. Д, п.7.1 прил. Е ГОСТ Р 53254-2009		
4	Не проведены ежемесячные проверки работоспособности пожарных основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов, установленных в здании школы Лит. А с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Документы не представлены	В нарушение п. 52 ППР в РФ, утвержденных Постановлением Правительства № 1479 от 16.09.2020 года	01.02.2022	
5	Сведения, указанные в декларации пожарной безопасности от 09.08.2016 г. № 03-259-813-33-65, по факту не соответствуют объектам защиты, на которые подана данная декларация	В нарушение ст. 4, ст. 6, ч. 3 ст. 64 ФЗ № 123	01.02.2022	
6	Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре, установленная в здании Лит. 3 находится в неисправном состоянии (по факту отключена, не обслуживается)	В нарушение п. 54 ППР в РФ, утвержденных Постановлением Правительства № 1479 от 16.09.2020 года	01.02.2022	
7	На входной двери здания Лит. 3, помещения которого используются под складирование и хранение предметов разного назначения, с наружной стороны не обозначена категория по взрывопожарной и пожарной опасности определенная с применением методики расчета СП 12.13130.2009, а также класс зоны по ПУЭ в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального Закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	В нарушение п. 12 ППР в РФ, утвержденных Постановлением Правительства № 1479 от 16.09.2020 года, п.4.2, п.4.3, п.5.1, таблица 1, п. 5.2 СП 12.13130.2009	01.02.2022	
8	Инструкция по пожарной безопасности для сотрудников МБОУ СОШ № 1, утвержденная приказом № 117 от 26.02.2021 г., разработана	В нарушение п. 392, п. 393, п. 394 ППР в РФ, утвержденных Постановлением Правительства № 1479 от	01.02.2022	

	без учета раздела XVIII правил противопожарного режима.	16.09.2020 года		
9	Директор МБОУ СОШ № 1 Гарькавая Л.В. не прошла обучение мерам пожарной безопасности в форме пожарно-технического минимума с отрывом от производства (срок удостоверения № 19 от 25.05.2018 г. истек 25.05.2021 г.)	В нарушение п.3 ППР в РФ, утвержденных Постановлением Правительства № 1479 от 16.09.2020 года, п. 31, п. 32 прил. 3п. 36 Приказа МЧС России № 645 НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»	01.02.2022	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст. 6 ч. 1 (п. 1, п. 2)

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в февраля 2022 г.

(квартал, месяц).

Подписи лиц, проводивших проверку:

Начальник ОНД и ПР Щербиновского района
УНД и ПР Главного управления МЧС России
по Краснодарскому краю - Главный государственный инспектор Щербиновского района по
пожарному надзору Худяков В.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

ру)

«30» июля 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

«30» июля 2021 г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.



(подпись)

Директор МБОУ СОШ № 1 им. Лятидевского
МО ЦР ст. Старощербиновская Гарькавая
Лариса Васильевна

(должность, фамилия, инициалы)