

А К Т

обследования на инженерно–техническую укрепленность, антитеррористическую защищенность и пожарную безопасность объекта

«16» декабря 2017 года

ст. Зеленчукская

Комиссия в составе:

1. Инспектора ГООП Межмуниципального отдела МВД России «Зеленчукский» майора полиции Удовитского А.Д.;
2. Командира отделения полиции Зеленчукского МОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по КЧР» прапорщика полиции Минзарева В.П.;
3. Начальника ОНД по Зеленчукскому району ОНД и ПР ГУ «МЧС России по КЧР» подполковника внутренней службы Чернокозова А.М.

провела обследование на предмет антитеррористической устойчивости и пожарной безопасности, МБДОУ «Детский сад «Колобок»».

Проверкой установлено:

Инспектируемый объект расположен в центре ст. Зеленчукской по адресу: ст. Зеленчукская ул. Ленина, 82. Территория огорожена металлическим решетчатым забором высотой 1.8 м.. С восточной и западной сторон ограждения расположены калитки через которые осуществляется проход на территорию объекта (калитки круглосуточно замкнуты на навесные замки). Административное здание двухэтажное кирпичное. Степень огнестойкости – 2. Пол и потолок – железобетонные перекрытия. Входные двери металлопластиковые запираются на внутренние замки. С северной стороны здания имеется два запасных выхода. Двери металлические одностворчатые запирающиеся на внутренние несамозащелкивающиеся замки. Двери всех помещений оборудованы внутренними замками.

Наглядная агитация по антитеррору и пожарной безопасности имеется.

Объект оборудован системой видеонаблюдения с записью происходящих событий на электронный накопитель – количество и обзор имеющихся видеокамер не обеспечивает надлежащую эффективность видеонаблюдения.

Объект оснащен кнопкой экстренного вызова полиции (КТС) с подключением на ПЦО Зеленчукского МОВО с круглосуточным режимом работы.

Охранной сигнализацией объект не оборудован.

Система экстренного оповещения работников, воспитанников и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или возникновения чрезвычайной ситуации на объекте не соответствует требованиям п.28 Постановления Правительства Российской Федерации от 07 октября 2017 г. № 1235.

Системой контроля и управления доступом объект оборудован.

Паспорт безопасности объекта разработан в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 07 октября 2017 г. № 1235, в настоящий момент находится в стадии согласования.

Противопожарная защищенность объекта соответствует, объект оборудован программно-аппаратным комплексом «Альтоника-Ритм» передающим сигнал на пульт пожарной охраны ФГКУ «1 ОФТС по КЧР ПСЧ № 8» ст. Зеленчукской.

Средствами первичного пожаротушения объект оборудован.

Пропускной режим на территорию детского сада в рабочее время осуществляется вахтером, в не рабочее время данные обязанности возлагаются на сторожа.

В ночное время объект освещен.

В ночное время и выходные дни объект охраняется сторожем МБДОУ.

С руководителем объекта проведен инструктаж о мерах безопасности при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей, а также повышение бдительности при обнаружении подозрительных вещей или появления подозрительных лиц.

В результате проверки, были выявлены следующие недостатки:

- Охранной сигнализацией с выводом сигналов тревоги на местные (автономные) пульта охраны, объект не оборудован (п.п. 23 Постановления Правительства Российской Федерации от 07 октября 2017 г. № 1235).

- Система экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации на объекте не соответствует требованиям (п.п. 22, 28 Постановления Правительства Российской Федерации от 07 октября 2017 г. № 1235).
- Охрана объекта (территорий) не соответствует требованиям (п.23 Постановления Правительства Российской Федерации от 07 октября 2017 г. № 1235).
- Системой контроля и управления доступом объект не оборудован (п.23 Постановления Правительства Российской Федерации от 07 октября 2017 г. № 1235).

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО АКТУ:

В целях повышения уровня проводимой работы по предупреждению диверсионно-террористических акций, обеспечения надёжной охраны материальных ценностей и устранения условий, способствующих их хищению необходимо осуществлять в установленные сроки, следующие мероприятия:

1. Содержать освещение, средства связи, пожаротушения в исправном состоянии.

Сроки исполнения - постоянно.

2. Для осуществления организационных мероприятий по обеспечению охраны, ставить в известность Межмуниципальный отдел МВД России «Зеленчукский» письменно обо всех изменениях режима работы объекта, реконструкций помещений, появлении новых или изменении существующих мест хранения материальных ценностей включая сдачу помещений в аренду третьим лицам.

Сроки исполнения – постоянно.

3. Руководителю объекта внести предложение в адрес администрации района о дополнительном финансировании, направленном на обеспечение безопасности объекта (на оборудование объекта охранной сигнализацией с выводом сигналов тревоги на местные (автономные) пульты охраны; по оборудованию объекта системой экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации; на обеспечение охраны объектов (территорий) сотрудниками частных охранных организаций или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны; на оборудование объекта системой контроля и управления доступом).

4. В целях предотвращения ДТА на объекте ориентировать персонал на выявление подозрительных предметов на территории объекта и около его. Ежедневно проводить осмотр территории, особое внимание, уделив хоз. постройкам и канализационным люкам. Обращать особое внимание на припаркованный автотранспорт, бесхозно брошенные вещи, предметы, подозрительных лиц. В случае обнаружения подозрительных предметов незамедлительно информировать оперативные службы (ОВД, ФСБ, МЧС).

Сроки исполнения - постоянно.

Комиссия (подписи)

 Удовитский А.Д.
 Минзарев В.П.
 Чернокозов А.М.

С актом ознакомлен

Руководитель (представитель объекта) _____