



МИНИСТЕРСТВО
ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
«КРАЕВОЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР
РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ
«МЕДУНИЦА»
(ГАУ СО КК «Краевой КЦРИ «Медуница»)

Ленина ул., д. 1а, ст-ца Передовая,
Отрадненский район, Краснодарский край, 352275
Тел./факс: (86144) 9-87-41
soc_otrad@mts.krasnodar.ru
ИИН 2372022551, ОКПО 24876493

На № 14.02.2023 от № 44

Заместителю прокурора
Отрадненского района
советнику юстиции

Д.Б. Кандрашкину

Красная ул., д. 67,
ст. Отрадная,
Краснодарский край,
352290

Уважаемый Дмитрий Борисович!

На представление от 31.01.2023 г. № 7-01/147-2023 об устранении нарушений соблюдения прав граждан, пребывающих в организациях для престарелых, инвалидов, бездомных и лиц без определенного места жительства сообщаем, что указанное выше представление было рассмотрено на планерном совещании при директоре ГАУ СО КК «Краевой КЦРИ «Медуница» Л.В. Кравцовой с участием помощника прокурора Отрадненского района Д.Д. Росляк.

С целью устранения выявленных нарушений законодательства проделана следующая работа.

«10» февраля 2023 года заключен договор с ИП Кичибекон З. Б. на оказание услуг (работ) по: выполнению мероприятий по пожарной безопасности в ГАУ СО КК «Краевой КЦРИ «Медуница». В договор включены следующие услуги: Заключение ИПЛ. Проверка состояния огнезащитных покрытий деревянных конструкций: пищеблока, прачечной и спального корпуса ГАУ СО КК «Краевой КЦРИ «Медуница» (1 раз в год); Проверка гидрантов 4 шт (2 раза в год); Перекатка пожарных рукавов; Проверка укомплектованности пожарных кранов: рукава, ручные пожарные стволы, пожарные запорные клапаны 13 шт (1 раз в год); Проверка внутреннего пожарного водопровода в количестве 4 шт (2 раза в год); Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей (1 раз в год); Перезарядка огнетушителей (1 раз в 5 лет) (Приложение № 1).

Специалисту по пожарной безопасности ГАУ СО КК «Краевой КЦРИ «Медуница» Извекову В.В. вынесено дисциплинарное взыскание (Приложение № 2).

16.02.2023 года в ООО ЧОП «Викинг» (организация с которой заключен договор на охранные услуги) направлено письмо на имя генерального директора Чикильдина А.П., о принятии мер по устранению выявленных нарушений, а именно, на момент проверки у охранника Подберезного И.В. отсутствовала личная карточка (Приложение № 3).

В блоке видеонаблюдения (24 уличных камеры), обнаружена ошибка жесткого диска, ошибка устранена, жесткий диск отформатировали, срок хранения архива 30 суток.

Ответственному специалисту по антитеррористической защищенности Э.М. Кравцову объявлено устное замечание.

За нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации общественного питания (о не верном использовании емкостей для хранения продуктов питания) вынесены Приказы о дисциплинарном взыскании: кладовщику Плотниковой Е.В.; повару Гуниной С.И.; мойщику посуды Калугиной Е.Н. (Приложение № 4).

Приложение:

1. Копия договора от 10.02.2023 г. № 35 на 1 л. в 1 экз.
2. Копии Приказов о вынесении дисциплинарного взыскания от 27.01.2023 г.
3. Копия письма в ООО ЧОП «Викинг» от 16.02.2023 г.

Директор



Л.В. Кравцова