



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю в г. Находка

Озерный бульвар, д.11, г. Находка, 692928
тел/факс: (4236) 74-32-62 E-mail nakhodka@pkprn.ru <http://www.25.rosпотребнадзор.ru>
ОКПО 74985558 ОГРН 1052503717408 ИНН/КПП 2538090446/254301001

Предписание № 105

Об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований

07.08.2019г.

г. Находка

При проведении внеплановой выездной проверки по распоряжению руководителя Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю № 1442 от 01.08.2019 г. в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 18» Находкинского городского округа (ОГРН № 1022500707822, ИНН № 2508062635, юр. адрес: г. Находка, м-н Врангель, ул. Первостроителей, 10), расположенного по адресу: Приморский край, г. Находка, м-н Врангель, ул. Первостроителей, 10, выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения ст. 11; ст. 28ч.1, Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 3.8; п. 4.5; п. 4.9; п. 4.14; п. 4.25; п. 4.28; п. 4.29; п. 5.8; п. 6.1; п. 6.11; п. 7.1.8; п. 7.2.2; п. 7.2.6; п. 7.2.9; п. 8.1 СанПин2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» п. 3.8. СП 3.5.3.3223-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий"

С целью устранения выявленных нарушений, в соответствии со ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,

Предписываю:

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 18» НГО, расположенному по адресу: Приморский край, г. Находка, м-н Врангель, ул. Первостроителей, 10

(наименование юридического лица (ф.и.о. индивидуального предпринимателя), адрес)

В срок до 01.07.2020г.

1. Обеспечить горячим водоснабжением умывальные раковины в учебных классах физики, химии, биологии, начальных классов, умывальные раковины в санитарных узлах и умывальные раковины перед обеденным залом. (Основание п. 8.1 СанПин2.4.2.2821-10)
2. На каждом этаже оборудовать санитарные узлы для мальчиков и девочек, оборудованные кабинками с дверями без запоров. (Основание: п. 4.25 СанПин2.4.2.2821-10)
3. В санитарных узлах заменить облицовку стены пола имеющую сколы и трещины и выполнить материалами, допускающими проводить уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств. (Основание п. 4.28 СанПин2.4.2.2821-10)
4. В учебных кабинетах №22; 23; 37; 39 заменить покрытие пола, имеющее нарушенную целостность. (Основание п. 4.29 СанПин2.4.2.2821-10)

5. В учебных классах №20; 21; 30 светопроемы оборудовать регулируемыми солнцезащитными устройствами . (Основание п. 4.29 СанПин2.4.2.2821-10)
6. В учебных классах начальной школы установить умывальные раковины и обеспечить их смесителями с подводкой горячего и холодного водоснабжения . (Основание п. 8.1 СанПин2.4.2.2821-10)
7. В кабинете технологии над плитой установить вытяжную вентиляцию . (Основание п. 6.11 СанПин2.4.2.2821-10)
8. В спортивном зале и в раздевалках на стенах устранить плесень . (Основание п. 4.28 СанПин2.4.2.2821-10)
9. Малый спорт зал не оборудован раздевалками . (Основание п. 4.14 СанПин2.4.2.2821-10)
10. В кабинете № 24 восстановить вентиляционные отверстия . (Основание п.6.1 СанПин2.4.2.2821-10)
11. Устранить нарушенную целостность фундамента. (Основание п. 3.8. СП 3.5.3.3223-14)
12. Устранить нарушена целостность асфальта. (Основание п. 3.8. СанПин2.4.2.2821-10)
13. В учебных помещениях заменить лампы накаливания , используемые в качестве осветительных приборов , на люминесцентные лампы. (Основание п. 7.2.2. СанПин2.4.2.2821-10)

Ответственность за невыполнение предписания возлагается на:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 18» НГО

(наименование предприятия, ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке.


За несвоевременное исполнение настоящего предписания граждане, должностные и юридические лица несут ответственность в соответствии со ст. 19.5 ч. 1, ст. 19.7 КоАП РФ.

Главный специалист-эксперт
территориального Управления
Роспотребнадзора по Приморскому
краю в г. Находка



Костенецкая Е.М.

Один экземпляр предписания получил(а)



(Подпись)

Фомина И.В. 04.06.2018 г.
(расшифровка подписи)