

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБУ ДО ДМШ №1 г. Хабаровска
/Н.Е. Козлова/
Приказ № 24 от 30.12.2021г.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Детская музыкальная школа №1 г. Хабаровска»
ИБП 001-2022

1. Общие положения

- 1.1. Инструкция устанавливает правила пожарной безопасности для всех работников ДМШ №1
- 1.2. Инструкция разработана в соответствии с Правилами пожарной безопасности в РФ ППБ 01-03
- 1.3. Сотрудники ДМШ №1 обязаны знать и строго соблюдать требования данной инструкции, норм и правил пожарной безопасности, утвержденных в установленном порядке.
- 1.4. Сотрудники ДМШ №1, не выполняющие правила пожарной безопасности, требования органов Государственного пожарного надзора, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
- 1.5. Обязанность по обеспечению пожарной безопасности здания и территории возлагается на директора ДМШ №1, во время его отсутствия на лиц исполняющих его обязанности.
- 1.6. Все сотрудники при поступлении на постоянную или временную работу должны пройти вводный инструктаж по правилам пожарной безопасности

2. Содержание территории и здания

- 2.1. Территория ДМШ №1 и ее здание должны постоянно содержаться в чистоте. Мусор, сгораемые отходы, тара должны убираться ежедневно.
- 2.2. К зданию должен быть обеспечен свободный доступ. Проезды и подъезды к зданию, подступы к пожарному инвентарю и оборудованию должны быть всегда свободными
- 2.3. Двери чердачных и подвальных помещений должны быть всегда закрыты. Окна чердаков, технических этажей и подвалов должны быть застеклены.
- 2.4. Запрещается производить перепланировку помещений, реконструкцию, капитальный ремонт без согласования с отделом охраны труда и пожарной безопасности.

2.5. Не допускается устанавливать глухие металлические решётки на окнах здания, за исключением специальных помещений.

2.6. В ДМШ №1 необходимо соблюдать установленный порядок осмотра и закрытия помещения.

2.7. Сотрудникам, уходящий из помещения последним, после окончания рабочего дня должен:

- осмотреть помещение и убедиться в отсутствии возможных причин возникновения пожара.
- обесточить все электропотребители
- закрыть помещение

3. Пути эвакуации.

3.1. В здании ДМШ №1 запрещается устанавливать и размещать на путях эвакуации мебель, шкафы, сейфы, архивные материалы, оборудование.

3.2. Не разрешается снимать предусмотренные проектом двери вестибюлей и холлов, коридоров, тамбуров и лестничных клеток.

3.3. Отделка и облицовка строительных конструкций на путях эвакуации – коридоров, фойе, лестничных клеток должна выполняться из негорючих материалов.

3.4. В коридорах здания должны быть вывешены планы эвакуации и инструкции о действиях сотрудников по обеспечению эвакуации людей при возникновении пожара.

4. Требования к пожарной безопасности при эксплуатации электроустановок.

4.1. Электроустановки в здании ДМШ №1 должны монтироваться и эксплуатироваться в соответствии с Правилами устройства электроустановок, Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей.

4.2. В здании установлен следующий порядок обесточивания электропотребителей после окончания рабочего дня:

- электробытовые приборы (чайники, масляные радиаторы и т.д) обесточить путём отключения от сети независимо от наличия общего обесточивающего устройства на каждое помещение.
- электропотребители (компьютерная техника, электроудлинители, и т.д.) обесточивать путём отключения от электросети при отсутствии обесточивающего устройства в помещении.

4.3. Использование в служебных помещениях бытовых электронагревательных приборов разрешается с разрешения директора ДМШ №1.

4.4. При эксплуатации электроустановок запрещается:

- использовать электроаппараты и электроприборы в условиях, не соответствующих рекомендациям предприятия –изготовителей или имеющих неисправности, которые могут привести к пожару.
- эксплуатировать провода и кабели с повреждённой или с потерявшей защитные свойства изоляцией
- пользоваться незакреплёнными или повреждёнными электророзетками, электровыключателями и другими электроустановочными изделиями и электрооборудованием.
- прокладывать транзитные электропроводки и кабельные линии через складские, архивные помещения

- оставлять без присмотра включённые в сеть бытовые электронагревательные приборы, электрооборудование (электрочайники, телевизоры и т.д.)
- пользоваться бытовыми электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты и без наличия негорючих малотеплоёмких подставок (керамические, мраморные плитки). Металлические, пластмассовые подносы применять в качестве подставок не допускается.
- пользоваться временными электросетями за исключением электропроводки к месту проведения ремонтных и монтажных работ
- применять электроприборы с открытыми нагревательными элементами
- эксплуатировать электросветильники со снятыми плафонами, колпаками, рассеивателями.
- прокладывать электропровода по полу в служебных помещениях
- подключать к существующей электросети новые электропотребители, устанавливать дополнительные электророзетки, тройники, удлинители без согласования с ответственным

5. Содержание первичных средств пожаротушения

5.1. Здание ДМШ №1 должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения в соответствии с действующими нормами и правилами – Правила пожарной безопасности в РФ (ППБ 01-03)

5.2. Огнетушители должны располагаться в шкафах, специальных подставках или на кронштейнах в легкодоступных местах на высоте не более 1,5 метров от уровня пола.

5.3. Огнетушители должны иметь бирки, маркировочные надписи и дату зарядки на корпусе.

5.4. Зарядка и перезарядка огнетушителей всех типов должна осуществляться в установленные сроки.

5.5. Для поддержания постоянной готовности к действию огнетушителей и других средств тушения пожара, находящихся в здании, осуществляется ежедневный контроль за их состоянием.

5.6. Требования по эксплуатации огнетушителей приведены в Инструкции по применению и техническому обслуживанию порошковых огнетушителей.

6. Действия сотрудников ДШИ при обнаружении и тушении пожара.

6.1. При возникновении пожара действия сотрудников ДМШ №1 в первую очередь должны быть направлены на обеспечение безопасности и эвакуацию людей из помещения.

6.2. Каждый сотрудник, обнаруживший пожар или возгорание обязан:

- немедленно сообщить по телефону «101; 112» в пожарную охрану, при этом необходимо назвать адрес, место возникновения пожара, и сообщить свою фамилию.
- Вызвать к месту возгорания директора ДМШ №1

6.3. При возникновении пожара в помещении:

- Отключить электроприборы, электрооборудование, электроудлинители и т.п.
- Закрыть окна, форточки и двери.
- Приступить к тушению пожара имеющимися в помещении средствами пожаротушения (огнетушители, внутренние пожарные краны, песок и т.д.)
- При явных признаках горения, появлении дыма, при срабатывании системы оповещения все сотрудники должны эвакуироваться из здания.

6.4. При загорании электропроводов, электроприборов, электрооборудования следует:

- Отключить от электросети (выдернуть вилку из розетки) электрооборудование, электробытовой прибор
- Приступить к тушению загорания имеющимися средствами пожаротушения
- При тушении возгорания электроприбора струю огнегасящего вещества направить на имеющиеся в корпусе прибора вентиляционные отверстия.

ВНИМАНИЕ!

При тушении загорания, пожара строго соблюдать меры личной безопасности

6.5. Директор ДМШ №1 прибыв к месту пожара обязан:

- сообщить о возникновении пожара в пожарную охрану
- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства
- проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты
- при необходимости отключить электроэнергию, остановить работу устройств, аппаратов, перекрыть водяные коммуникации, остановить работу систем вентиляции, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления здания.
- прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара
- удалить за пределы опасной зоны всех детей и работников, не участвующих в тушении пожара
- осуществить общее руководство тушением пожара до прибытия подразделения пожарной охраны
- обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара
- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей
- организовать встречу подразделения пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара.

6.6. По прибытии пожарного подразделения директор ДМШ №1 информирует руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях и других сведениях, для успешной ликвидации пожара.