



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю 350080

г. Краснодар, ул. Уральская, 121, тел. (8861) 991-07-48

E-mail: gu@23.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, г. Краснодар ул. Уральская,

121 тел./факс: (861) 268 42-87

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Ейского

района УНД и ПР ГУ МЧС России по Краснодарскому краю 353680

Краснодарский край, г. Ейск, ул. Красная, 68/1, тел. (8861) 32 4-33-01

E-mail: ogpn36@yandex.ru

Единый телефон доверия государственной противопожарной службы

Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю:

тел. (8861) 268-64-40

**Предписание № 212 / 1 / 7
по устранению нарушений обязательных требований
пожарной безопасности**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа № 3

имени генерала-фельдмаршала Михаила Семеновича Воронцова

г. Ейска муниципального образования Ейский район

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение решения главного государственного инспектора

Ейского района по пожарному надзору № 212

от «20» августа 2021 г. ст. 6 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч. 40 мин.
«25» августа 2021 г. по 14 ч. 00 мин. «26» августа 2021 г.,

Проведена внеплановая выездная проверка

(должность, звание, фамилия, инициалы)

Старшим инспектором ОНД и ПР Ейского района капитаном внутренней служ-
бы Кошкалда В.В. зданий и помещений Муниципального бюджетного

государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору,

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №

3 имени генерала-фельдмаршала Михаила Семеновича Воронцова г. Ейска

муниципального образования Ейский район, расположенных по адресу:

Ейский район, г. Ейск, ул. Бердянская, 113-115, угол ул.К.Маркса, 21

наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором Мозговой Еленой Хакимьяновной

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №
69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нару-
шения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в
ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пунк- та) и наименование нормативного пра- вового акта Рос- сийской Федерации и (или) норматив- ного документа по пожарной безопас- ности, требования которого (ых) нару-	Срок устране- ния нарушения требования пожарной без- опасности	Отметка (под- пись) о выполне- нии (указы- вается только выполне- ние)
----------	--	---	--	---

1	2	шени 3	4	5
1.	Наружная эвакуационная лестница 3-го типа расположена на расстоянии менее 1 м от окон старого здания школы (лит. А, Д, Д1, а, д, а1, а2, а3)	(ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст.53 Федерального закона от 22.07.08г. №123-ФЗ; п.4.4.1, 4.4.2 СП 1.13130.2009; п. 4.4.7 СП 1.13130.2020; п.6.29, 6.30* СНиП 21-01-97*; п.5.4 СНиП 31-06-2009); п. 23 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479)	06.02.2022	
2.	Наружная эвакуационная лестница 3-го типа, ведущая из старого здания школы (лит. А, Д, Д1, а, д, а1, а2, а3), выполнена с уклоном более нормативного	(ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст.53 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ; п.4.4.2 СП 1.13130.2009; п. 4.4.3 СП 1.13130.2020; п.6.30* СНиП 21-01-97*; п.5.4 СНиП 31-06-2009; п. 23 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479)	06.02.2022	
3.	В старом здании школы (лит. А, Д, Д1, а, д, а1, а2, а3) лестничные клетки не отделены от примыкающих помещений перегородками с дверями	(ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст.53 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ; п.4.2.7 СП 1.13130.2009; п. 4.4.11 СП 1.13130.2020; п. 6.34* СНиП 21-01-97*, п.23 ППР РФ; п.2.1.21 ППБ 101-89; п. 23 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479)	06.02.2022	
	3-х этажная новая пристройка			
4.	Наружная эвакуационная лестница 3-го типа ведущая из помещений 3-го и 2-го этажей здания выполнена с уклоном более	(ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст.53 Федерального закона от 22.07.08г. №	06.02.2022	

	нормативного	123-ФЗ; п.4.4.2 СП 1.13130.2009; п. 4.4.7 СП 1.13130.2020; п.6.30* СНиП 21-01-97*; п.5.4 СНиП 31-06-2009; п. 23 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479)		
5.	Наружная эвакуационная лестница 3-го типа ведущая из помещения актового зала расположена на расстоянии менее 1 м от окон	(ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст.53 Федерального закона от 22.07.08г. №123-ФЗ; п.4.4.1, 4.4.2 СП 1.13130.2009; п. 4.4.3 СП 1.13130.2020; п.6.29, 6.30* СНиП 21-01-97*; п.5.4 СНиП 31-06-2009; п. 23 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479)	06.02.2022	
6.	Имеющиеся эвакуационные выходы из актового зала выполнены не рассредоточенными	(ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст.53, 89 Федерального закона от 22.07.08г. №123-ФЗ; п.4.2.4 СП 1.13130.2009; п. 4.4.16, п. 4.2.17 СП 1.13130.2020; п.6.15* СНиП 21-01-97*; п. 23 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479)	06.02.2022	
Здание филиала				
7.	Из здания филиала отсутствует второй эвакуационный выход	(ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст.53 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ; п.8.1.11 СП 1.13130.2009; п. 4.2.9 СП 1.13130.2020; п.6.13* СНиП 21-01-97*; п. 23 ППР в РФ, утвержденных поста-	06.02.2022	

		новлением Прави- тельства РФ от 16.09.2020 № 1479)		
--	--	---	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.



Старший инспектор
ОНД и ПР Ейского района
(должность государственного инспектора)

Кошкалда В.В.
(фамилия, инициалы)

« 26 » августа 20 21 г.

Предписание для исполнения получил:
(подпись) директор
(должность)

Мозговая Е.Х.
(фамилия, инициалы)

« 26 » августа 20 21 г.