

ПРЕДПИСАНИЕ 2ВП-19-2022

должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор

«19» января 2022г.

г. Ейск

Главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Ейском, Щербиновском, Староминском районах Адамовой Натальей Леонидовной, при проведении планового мероприятия по контролю, на основании решения о проведении выездной плановой проверки №04-ВП-19-2022 от 30.12.2021г.

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №3 имени генерал-фельдмаршала Михаила Семоновича Воронцова города муниципального образования Ейский район по адресу: Россия, Краснодарский край, Ейский район, г. Ейскул. Бердянская, 113-115; 21, выявлены нарушения санитарного законодательства:

- ст.11, ч.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

СП 2.4.3648-20 "Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

-п.2.4.4 СП 2.4.3648-20-интерактивная доска в кабинетах №16, №17 расположена в углу, парты расставлены таким образом, что основная доска для занятий находится не по центру класса;

-п.3.4.14 СП 2.4.3648-20 – площадь учебных кабинетов составляет менее 2,5 м² на одного обучающегося, а именно:

кабинет №15 (3а класс)- площадь кабинета 36,4 м², в кабинете занимается 27 детей, площадь на 1 ребенка составляет 1,34 м²;

кабинет №16 (1а класс)- площадь кабинета 36,7 м², в кабинете занимается 27 детей, площадь на 1 ребенка составляет 1,35 м²;

кабинет №17 (2в класс)- площадь кабинета 33,6 м², в кабинете занимается 26 детей, площадь на 1 ребенка составляет 1,29 м²;

кабинет №18 (4б класс)- площадь кабинета 39,2 м², в кабинете занимается 26 детей, площадь на 1 ребенка составляет 1,5 м²;

кабинет №19 (3б класс)- площадь кабинета 32,8 м², в кабинете занимается 26 детей, площадь на 1 ребенка составляет 1,26 м²;

п.2.4.3 СП 2.4.3648-20-парты и стулья в кабинете №16 (1а класс) расставлены без учета роста и возраста детей)- все имеют голубую маркировку

-п.2.5.2 СП 2.4.3648-20- в кабинете №12 («информатики») линолеум на полу имеет трещины, что не позволяет проводить должную уборку и дезинфекцию помещения;

-п.2.8.6 СП 2.4.3648-20- в раздевалке на 1 этаже, в подсобном помещении для хранения уборочного инвентаря, осветительный прибор не имеет защитного плафона;

-п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20- в одном кабинете для освещения установлены разные типы ламп –белого и желтого света (в кабинетах №1 «Химии», кабинет «Обществознания»);

-п.2.4.3 СП 2.4.3648-20- учебные столы в кабинете №9 «Математика» имеют дефекты покрытия по бокам;

- п.2.4.12 СП 2.4.3648-20 -в месте разведения дезинфицирующих средств отсутствует инструкция по их разведению;

-п.2.8.1, п.2.8.5 СП 2.4.3648-20; п.151 раздел V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» - согласно результатов лабораторных испытаний, измерений параметров искусственной освещенности (протокол №1,20 от 12.01.2022, экспертное заключение №027/24 от 13.01.2022, выполненное ЕФ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»), в учебных кабинетах начальной школы №16 составил 161±18 люкс, в кабинете №18 составил 245±21лк, в кабинете информатики составил 151±11лк, в кабинете №14 составил 211±15лк, при гигиеническом нормативе- не менее 300 лк, что не соответствуют гигиеническим нормативам;

-п.2.4.16 СП 2.4.3648-20 -при составлении расписания уроков 5-ых классах не учтено чередование различных по сложности предметов в течение дня, предметы наибольшей трудности проводятся в утренние часы (русский язык, математика, иностранный язык)

ПРЕДПИСЫВАЮ:

1. Устранить нарушения выявлены нарушения санитарного законодательства:

- ст.11, ч.1 ст.28 Федерального закона РФ от 30.03.1999 №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологического благополучия населения"; п.2.8.1, п.2.8.5, п.2.4.3, п.2.4.4, п.3.4.14, п.2.5.2, п.2.8.5, п.2.8.6, п.2.4.16 СП 2.4.3648-20 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; п.151 раздел V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

2. Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания, представить в срок до «20» сентября 2022г. по адресу: г. Ейск, ул. К.Либкнехта, 285

3. Ответственным за выполнение предписания является: МБОУ СОШ №3 им. генерал-фельдмаршала М.С.Воронцова г. ЕйскаМО Ейский район

(должность, фамилия, имя отчество лица, на которое возлагается ответственность)

4. Административная ответственность по факту невыполнения в установленный срок предписания об устранении нарушений обязательных требований предусмотрена ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ об административных правонарушениях.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленным действующим законодательством.

Главный специалист-эксперт Н.Л.Адамова

(должность лица, выдавшего предписание, ФИО)

(подпись)

Предписание получил:

Директор МБОУ СОШ №3 им. Генерал-фельдмаршала М.С.Воронцова г. ЕйскаМО Ейский район
Мозговая Е.Х.

(подпись, ФИО)

19.01.2022г

дата