

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

-01.09.2022 № 37220061000200734773

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управления МЧС России по Ивановской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

г. Иваново, ул. Диановых, д. 8-а. тел. (4932) 299-105, e-mail: 028@adminet.ivanovo.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г.о. Иваново

(наименование органа государственного пожарного надзора)

153000, Ивановская область, г. Иваново, ул. Советская, д. 26 тел.: (4932) 30-16-74,
e-mail: ond37@37.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 130/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание: 1- собственник, 2- арендатор, 3- должностное лицо)

Вручается: ОБЛАСТНОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ КАЗЕННОМУ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ «ИВАНОВСКАЯ КОРРЕКЦИОННАЯ
ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 2» (далее – ОГКОУ «ИВАНОВСКАЯ КОРРЕКЦИОННАЯ ШКОЛА-
ИНТЕРНАТ № 2»)

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

во исполнение решения о проведении выездной проверки начальника отдела надзорной деятельности
и профилактической работы городского округа Иваново (главного государственным инспектором
городского округа Иваново по пожарному надзору) от «01» сентября
2022 года № 130, в период с 09 ч 00 мин. «07» сентября 2022 г. по 16 ч 30 мин «20» сентября 2022 г.
проведена плановая выездная проверка старшим инспектором ОНТ ОНД и ПР г.о. Иваново УНД и ПР
Главного управления МЧС России по Ивановской области – государственным инспектором г.о.
Иваново по пожарному надзору в отношении ОГКОУ
«ИВАНОВСКАЯ КОРРЕКЦИОННАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 2», расположенного по адресу:
153027, ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ИВАНОВО, УЛИЦА МАРШАЛА ЖАВОРОНКОВА,
ДОМ 3,

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица
директор ОГКОУ «ИВАНОВСКАЯ КОРРЕКЦИОННАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 2»
(должности, фамилия, имя, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
1.	Настенные звуковые оповещатели, расположены на расстоянии менее 150 мм от потолка до верхней части оповещателя, а именно: в комнатах 313,308,303,302,402,416 (фактически вплотную)	ст. 4, 6, 64, 54, 83 Федерального закона от 22.07.2008 № ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее- ФЗ-123), п. 4.4 своде правил 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности. (далее - СП 3.13130.2009)	20.09.2023	
2.	Звуковые сигналы системы оповещения и управления при пожаре не обеспечивают уровень звука, превышающий допустимый уровень постоянного шума в помещении в помещении медицинского блока (в соответствии с СП 51.13330.2011 «Защита от шума») (фактически динамики отсутствуют)	ч. 4 ст. 4, ст. 6, ст. 84 ФЗ-123, п. 4.1 СП 3.13130.2009, п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утверждённые Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (далее-ППР в РФ), п.7 табл. 1 свода правил 51.13330.2011 «Защита от шума»	20.09.2023	
3.	Звуковые сигналы системы оповещения и управления при пожаре не обеспечивают уровень звука, превышающий допустимый уровень постоянного шума в помещении в помещении лаборантской в кабинете биологии (в соответствии с СП 51.13330.2011 «Защита от шума») (фактически динамики отсутствуют)	ч. 4 ст. 4, ст. 6, ст. 84 ФЗ-123, п. 4.1 СП 3.13130.2009, п. 54 ППР в РФ, п.7 табл. 1 свода правил 51.13330.2011 «Защита от шума»	20.09.2023	
4.	В здании школы планы эвакуации не размещаются на видных местах (в столовой план эвакуации отсутствует)	п. 5 ППР в РФ	20.09.2023	
5.	На объекте защиты не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из здания при пожаре, с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	пп. «б» п. 17 ППР в РФ	20.09.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

"20" Сентября 20 22 г.

Старший инспектор ОНТ ОНД и ПР г.о. Иваново УНД и ПР
Главного управления МЧС России по Ивановской области

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лица, руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

"20" 09 20 22 г.

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода



Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.