



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Отдел надзорной деятельности
городского округа Иваново**

улица Советская, дом 26, город Иваново, 153000
тел., 30-16-74; тел. доверия 29-99-99;
ond37@37.mchs.gov.ru

Областного государственного казенного
общеобразовательного учреждения
«Ивановская коррекционная школа-интернат
№2»

улица Маршала Жаворонкова дом 3
Ивановская область, город Иваново, 153027

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 498

об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения.

«29» декабря 2021 г.

г. Иваново

(место рассмотрения: город, село, район)

Заместитель главного государственного инспектора г.о. Иваново по пожарному надзору

(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица, рассматривающего дело)

рассмотрев постановление № 505 от «29» декабря 2021 г. об административном правонарушении в области пожарной безопасности и материалы в отношении юридического лица Областного государственного казенного общеобразовательного учреждения «Ивановская коррекционная школа-интернат №2» (далее – ОГКОУ «Ивановская коррекционная школа-интернат №2»),

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество виновного лица)

зарегистрированного по адресу: 153027, город Иваново, улица Маршала Жаворонкова дом 3.

(юридический адрес или адрес регистрации)

установил, что ОГКОУ «Ивановская коррекционная школа-интернат №2», допустило нарушения обязательных требований пожарной безопасности, по адресу: 153027, город Иваново, улица Маршала Жаворонкова, дом 3.

(адрес, место совершения правонарушения)

содержащихся в: Федеральном законе от 22.07.2008 № ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - ФЗ-123), Постановлении Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее - ППР в РФ), Своде правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (далее - СП 3.13130.2009), Своде правил 51.13330.2011 «Защита от шума» (далее – СП 51.13330.2011), Своде правил 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты» (далее - СП 484.1311500.2020), Нормах пожарной безопасности НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» (далее – НПБ 110-03)

(закон или нормативные акты по пожарной безопасности дата их утверждения, регистрационный номер Минюста номера статей / пунктов, нарушение которых допущено)

а именно:

№ п/п	Сведения о выявленном нарушении требований пожарной безопасности	Положения (нормативных) правовых актов
----------	--	--

1.	Звуковые сигналы системы оповещения и управления при пожаре не обеспечивают уровень звука, превышающий допустимый уровень постоянного шума в помещении в помещении лаборантской в кабинете химии (в соответствии с СП 51.13330.2011 «Защита от шума») (фактически динамики отсутствуют)	ч. 4 ст. 4, ст. 6, ст. 84 ФЗ-123, п. 4.1 СП 3.13130.2009, п. 54 ППР в РФ, п.7 табл. 1 СП 51.13330.2011;
2.	Звуковые сигналы системы оповещения и управления при пожаре не обеспечивают уровень звука, превышающий допустимый уровень постоянного шума в помещении в помещении медицинского блока (в соответствии с СП 51.13330.2011 «Защита от шума») (фактически динамики отсутствуют)	ч. 4 ст. 4, ст. 6, ст. 84 ФЗ-123, п. 4.1 СП 3.13130.2009, п. 54 ППР в РФ, п.7 табл. 1 СП 51.13330.2011;
3.	Не все помещения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, а именно: помещение хранения уборочного инвентаря в туалете на 3 этаже, помещение хранения у кабинета психолога, помещение хранения моечно-уборочного инвентаря напротив теплового узла в столовой, помещение рядом с электрощитовой на 1 этаже, Помещение для хранения баков в столовой на 1 этаже, помещение для хранения мебели	ст. 4, 6, п. 2 ст. 54 и п. 1 ст. 83 ФЗ-123, п.4, п. 38 табл. 3 НПБ 110-03, приложение А таблица А.1 СП 484. 1311500.2020;
4.	Настенные звуковые оповещатели расположены на расстоянии менее 150 мм от потолка до верхней части оповещателя, а именно: в коридоре 1,2,3,4 этажей, в сенсорной комнате, в игровой комнате, в спальнях комнатах.	ст. 4, 6, 64, 54, 83 123-ФЗ, п. 4.4 СП 3.13130.2009
5.	Не организованы работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности обеспечивающие исправное состояние указанных средств (система автоматической пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в помещениях столовой находится в неработоспособном состоянии)	п.54 ППР в РФ

за что предусмотрена административная ответственность в соответствии с **частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.**

(указываются статьи и законодательный акт, предусматривающие ответственность)

Правонарушение, ответственность за которое предусмотрена статьей 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) посягает на установленный нормами действующего законодательства порядок общественных отношений в сфере обеспечения пожарной безопасности граждан, личности, общества и государства и может привести к причинению ущерба жизни и здоровью как лиц, являющихся работниками предприятия, так и иных лиц, в связи с этим допущенное правонарушение нельзя признать малозначительным.

Выявленные в ходе проведения проверки нарушения нормативно-правовых актов в области пожарной безопасности негативно влияют на общественные отношения в сфере обеспечения пожарной безопасности.

Причинами и условиями, способствующими совершению административных правонарушений, выявленных в ходе проведения проверки, являются ненадлежащая организация работы в указанной сфере

ПРЕДЛАГАЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть данное Представление и принять действенные меры к устранению выявленных нарушений, причин и условий, им способствовавших;
2. Рассмотреть вопрос о выделении финансирования на устранение нарушений требований пожарной безопасности;

Настоящее представление в соответствии с ч. 2 ст. 29.13 КоАП РФ подлежит рассмотрению с обязательным сообщением в наш адрес о результатах рассмотрения по вышеизложенным пунктам и принятых мерах **не позднее одного месяца со дня его получения.**

Одновременно сообщаем, что за непринятие мер по устранению причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения в установленный срок в соответствии со ст. 19.6 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность. За не предоставление сведений, равно как не своевременное предоставление сведений (о результатах принятых мер, предложенных настоящим представлением), предусмотрена ответственность в соответствии со ст. 19.7 КоАП РФ.

Представление в соответствии с ч. 1 ст. 30.1 КоАП РФ может быть обжаловано в УНД и ПР Главного управления МЧС по Ивановской области (г. Иваново, ул. Диановых, 8а) главному государственному инспектору Ивановской области по пожарному надзору или в районный суд по месту регистрации в течение 10 суток со дня получения копии представления.

По истечении данного срока не обжалованное и не опротестованное представление вступает в законную силу.

Заместитель главного Государственного инспектора
г.о. Иваново по пожарному надзору

Один экземпляр настоящего представления получил:

«__» _____ 2021 года (_____)

(дата)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(в случае отказа от подписи указывается дата и номер квитанции почтового отправления)