



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)

ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ  
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

юридический адрес: 107031, Москва, ул. Рождественка, д.5/7;  
почтовый адрес: 153000, Иваново, ул. Калинина, д. 9/21, телефон: (4932) 41-60-99, факс: (4932) 41-60-99;  
E-mail: [ivanovo@cntr.gosnadzor.ru](mailto:ivanovo@cntr.gosnadzor.ru), <http://www.cntr.gosnadzor.ru>

АКТ ПРОВЕРКИ  
юридического лица ОГКОУ «Ивановская школа-интернат № 2» (ИНН  
3702315222)

(указать «юридического лица» или «индивидуального предпринимателя»)

№ 11.1-0211вн-А/069-2018

Ивановская область, г. Иваново, ул. Маршала  
Жаворонкова, д. 3

(место составления акта)

« 27 » марта 20 18 г.

(дата составления акта)

15 часов 00 мин

(время составления акта)

По адресу/адресам:

Ивановская область, г. Иваново, ул. Маршала Жаворонкова, д. 3

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения и.о. заместителя руководителя Центрального управления  
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

14.03.2018 № В-211-пр

была проведена

внеплановая, выездная

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

проверка в отношении:

Областного государственного казенного общеобразовательного учреждения «Ивановская  
коррекционная школа-интернат № 2» (ОГКОУ «Ивановская школа-интернат № 2») ИНН  
3702315222

(наименование юридического лица, фамилия, имя отчество (последнее - при наличии), индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня/ 10 часов  
(с 23 марта 2018 по 27 марта 2018)  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Центральным управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)  
дата уведомления о проведении плановой проверки и ознакомления с распоряжением: 20.03.2018 г. вх. № 19, дата получения заверенной копии распоряжения о проведении внеплановой проверки: 23.03.2018 г. в 14-00 ч., директор

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:  
Не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившие проверку:

государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Владимирской и Ивановской областям Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору  
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

директор С

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

При проведении проверки:

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (характер нарушений и лица, допустившие нарушения): \_\_\_\_\_

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): \_\_\_\_\_

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлены

Цель проверки: контроль выполнения п.п. 2, 3, 4, 5, 10, 12, 14, 18, 20, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 38, 39, 41, 42, 44, 45 ранее выданного предписания от 19.12.2017 № 11.1-1103пл-П/260-2017.

Задачей настоящей проверки являлась проверка устранения ОГКОУ «Ивановская школа-интернат № 2» нарушений, указанных в п.п. 2, 3, 4, 5, 10, 12, 14, 18, 20, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 38, 39, 41, 42, 44, 45 предписания от 19.12.2017 № 11.1-1103пл-П/260-2017.

Информация о выполнении предписаний указана в таблице:

Номер проверяемого пункта предписания	Описание и характер выявленных нарушений	Результаты проверки выполнения пункта предписания
	<b>Нарушения, выявленные, при проверке соблюдения юридическим лицом в процессе осуществления деятельности требований безопасности электроустановок Место выявления нарушений: Ивановская область, г. Иваново, ул. Маршала Жаворонкова, д. 3</b>	
2	Отсутствует акт разграничения по имущественной (балансовой) принадлежности и эксплуатационной ответственности между энергоснабжающей организацией и ОГКОУ «Ивановская школа-интернат №2» Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (далее – ПТЭЭП), утвержденные приказом Минэнерго России от 13.01.2003 №6, зарегистрированные в Минюсте России 22.01.2003 № 4145 п.1.8.1 п.1.8.1	Выполнено
3	Сведения о наличии резервных стационарных или передвижных дизель-генераторных установок, их установленная мощность и значение номинального напряжения не указано в договоре энергоснабжения и не отражаются на электрических схемах ПТЭЭП п.3.3.12	Выполнено
4	Не назначен ответственный за электрохозяйство и его заместитель, отвечающие требованиям действующих правил (наличие IV группы по электробезопасности, присвоенной в комиссии органов государственного энергетического надзора, работник из числа руководителей и специалистов) ПТЭЭП п.п.1.2.3, 1.2.7	Выполнено
5	Электротехнический персонал не в полном объеме обеспечен испытанными электрозащитными средствами согласно норм комплектования, а именно: отсутствуют защитные щитки или очки (не менее 1 шт.), диэлектрические галоши (не менее 2 шт.), изолирующие очки (не менее 1 шт.). Имеющиеся электрозащитные средства не проверены по нормам эксплуатационных испытаний ПТЭЭП п.п.1.2.2, 1.2.6, Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок	Выполнено

	(далее –ПОТЭЭ), утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 №328н, зарегистрированных в Минюсте России 12.12.2013 № 30593 п.1.4. Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках (далее - ИПИСЗ), утвержденная приказом Минэнерго России от 30.06.2003 №261 п. 1.4.4, Приложение 8	
10	Отсутствуют паспорта на заземляющие устройства здания школы, ДЭС ПТЭЭП п.2.7.15	Выполнено
12	Однолинейные схемы электрических соединений на рабочем месте ответственного за электрохозяйство не соответствуют эксплуатационным фактическим (групповые сети фактически отсутствуют или имеют иные характеристики) ПТЭЭП п.п.1.8.3, 1.8.6, 1.5.18	Выполнено
14	У электротехнического персонала отсутствуют запас калиброванных плавких вставок предохранителей, установленных в РЩ-1, РЩ-2 ПТЭЭП п. 2.2.16	Выполнено
<b>Административно-учебный корпус</b>		
18	Светильники аварийного освещения не отличаются от светильников рабочего освещения знаками или окраской ПТЭЭП п.2.12.3	Выполнено
20	На электрощитах не выполнены надписи, указывающие назначение присоединений и их диспетчерское наименование ПТЭЭП п.2.2.20, ПТЭЭП п. 2.12.5	Выполнено
<b>Шкаф АВР (административно-учебный корпус, на лестничной клетке)</b>		
23	На силовых кабельных линиях щитов отсутствуют бирки с обозначением марки, напряжения, сечения, номера или наименования линии ПТЭЭП п.2.4.5; ПУЭ, утвержденные Главтехуправлением Минэнерго СССР от 18.08.1975, п.2.3.23	Выполнено
25	На дверце шкафа АВР схема не соответствует эксплуатационной фактической ПТЭЭП п.п.1.2.6, 1.8.3, 1.8.5	Выполнено
<b>Щит наружного освещения (административно-учебный корпус, на лестничной клетке)</b>		
26	С внутренней стороны (например, на дверце) щита отсутствует однолинейная схема, не указано наименование электрощита, не указаны наименование электроприемников, получающих питание от этого электрощита ПТЭЭП п. 2.12.5	Выполнено
27	На кабельных линиях щита отсутствуют бирки с обозначением марки, напряжения, сечения, номера или наименования линии ПТЭЭП п.2.4.5, ПУЭ, утвержденные Главтехуправлением Минэнерго СССР от 18.08.1975, п.2.3.23	Выполнено



29	Не выполнено надлежащее цветовое обозначение части проводников в электрощите. В качестве фазного используется проводник, имеющий изоляцию желто-зеленого цвета, в качестве нулевых защитных используются проводники, имеющие изоляцию белого цвета ПТЭЭП п.1.7.2; ПУЭ, утвержденные приказом №204 от 08.07.2002 Минэнерго РФ п.п.1.1.28, 1.1.29	Выполнено
	<b>Щит аварийного освещения (административно-учебный корпус, на лестничной клетке)</b>	
30	С внутренней стороны (например, на дверце) щита освещения отсутствует однолинейная схема, не указано наименование электрощита, не указаны наименование электроприемников, получающих питание от этого электрощита ПТЭЭП п. 2.12.5	Выполнено
	<b>Распределительный щит РЩ-2 (административно-учебный корпус, на лестничной клетке)</b>	
31	На распределительном электрощите отсутствуют необходимые обозначения аппаратов защиты, надписи, знаки, а именно: - на дверце электрощита отсутствуют надписи, указывающие их диспетчерского наименование, отсутствуют надписи, указывающие наименования присоединений - на дверце отсутствует знак безопасности - у предохранителей присоединений, отсутствуют надписи, указывающие номинальный ток плавкой вставки ПТЭЭП п.п.1.7.2, 2.2.20; ПУЭ, утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 08.07.2002 №204, п.1.1.28; ПУЭ, утвержденные приказом Минэнерго России от 20.06.2003 №242, п.4.1.3	Выполнено
33	Не выполнено надлежащее цветовое обозначение части проводников в электрощите. В качестве фазных используется проводники, имеющий изоляцию синего и желто-зеленого цвета ПТЭЭП п.1.7.2; ПУЭ, утвержденные приказом №204 от 08.07.2002 Минэнерго РФ п.п.1.1.28, 1.1.29	Выполнено
34	На кабельных линиях щита отсутствуют бирки с обозначением марки, напряжения, сечения, номера или наименования линии ПТЭЭП п.2.4.5, ПУЭ, утвержденные Главтехуправлением Минэнерго СССР от 18.08.1975, п.2.3.23	Выполнено
	<b>Распределительный щит РЩ-1 (административно-учебный корпус, на лестничной клетке)</b>	
38	На отходящих линиях РЩ-1 отсутствует защита от токов короткого замыкания ПТЭЭП п. 2.6.1, ПУЭ, утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 08.07.2002 №204	Выполнено
	<b>Пищеблок (столовая)</b>	
39	На кабельных линиях (помещения кухни) отсутствуют бирки с обозначением марки, напряжения, сечения, номера или наименования линии	Выполнено

	ПТЭЭП п.2.4.5, ПУЭ, утвержденные Главтехуправлением Минэнерго СССР от 18.08.1975, п.2.3.23	
41	Соединение проводов электропроводки (около жарочного шкафа) выполнено, открыто, не в соединительных и ответвительных коробках или иным способом, предусмотренным правилами ПТЭЭП п.1.7.2, ПУЭ, утвержденные от 20.10.1977 Главтехуправлением и Госэнергонадзором Минэнерго СССР, п.2.1.26	Выполнено
42	Не закрыта крышкой распределительная коробка в сети освещения (над холодильником) Правила устройства электроустановок (ПУЭ), утвержденные приказом от 08.07.2002 №204 Министерством энергетики Российской Федерации п.п. 1.1.19, 1.1.20	Выполнено
44	Не выполнено надлежащее цветовое обозначение нулевого защитного проводника (около холодильной установки). В качестве нулевого защитного используется проводник, имеющий изоляцию красного цвета ПТЭЭП п.1.7.2; ПУЭ, утвержденные приказом №204 от 08.07.2002 Минэнерго РФ п.п.1.1.28, 1.1.29	Выполнено
45	С внутренней стороны (например, на дверце) щита освещения (расположенный рядом с кладовой) отсутствует однолинейная схема, не указано наименование электрощита, не указаны наименование электроприемников, получающих питание от этого электрощита ПТЭЭП п. 2.12.5	Выполнено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контр при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_ (подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_ (подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: -----

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор отдела  
государственного энергетического надзора  
по Владимирской и Ивановской областям  
Центрального управления Федеральной службы  
по экологическому, технологическому  
и атомному надзору



С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):



(Ф.И.О.)



(должность)



(подпись)

«27» марта 2018г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)