



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ОГКОУ «Ивановская коррекционная школа-интернат №2»

153000, город Иваново,
улица Маршала Жаворонкова, дом 3

**Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы
городского округа Иваново**

улица Советская, дом 26, город Иваново, 153000
тел., 30-16-74; тел. доверия 29-99-99;

14.11.2019 № 1228 -2-4-1-20

На № _____ от _____

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 165

**об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения.**

«14» ноября 2019 г.

г. Иваново

(место рассмотрения: город, село, район)

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы
городского округа Иваново – заместитель главного государственного инспектора г. Иваново
пожарному надзору

(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица, рассматривающего дело)

рассмотрев постановление № 263 от «14» ноября 2019 г. об административном правонарушении
области пожарной безопасности и материалы в отношении юридического лица - Областное
государственного казенного общеобразовательного учреждения «Ивановская коррекционная школа-интернат №2» (далее – ОГКОУ «Ивановская школа-интернат №2»)

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество виновного лица)

зарегистрированного по адресу: город Иваново, ул. Маршала Жаворонкова д. 3

(юридический адрес или адрес регистрации)

установил, что ОГКОУ «Ивановская школа-интернат №2» допустило нарушение обязательных
требований пожарной безопасности в здании и помещениях, расположенного по адресу: г. Иваново,
улица Маршала Жаворонкова, дом 3.

(адрес, место совершения правонарушения)

содержащихся в: Правилах противопожарного режима Российской Федерации, ут
постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. №390 (далее – ППР в РФ),

(указываются: законодательные акты и нормативные документы по вопросам пожарной безопасности/ПНБ, СНиП, ГОСТ, правила пользования и содержания
противопожарного инвентаря, оборудования, средств АПС/дата их утверждения или согласования, регистрационный номер Минюста номера статей / пунктов, нарушение которых
допущено: номер постановления о приостановке работы или эксплуатации, кем и когда вынесено)

а именно:

1. В отношении объекта защиты утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности и соответствующая требованиям, установленным разделом XVIII ППР РФ (инструкция разработана не на основе ППР РФ). Основание: п. 2, п. 460 ППР в РФ;
2. Не обеспечено наличие на дверях помещений производственного и складского назначения наружных установках категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также классы зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент требований пожарной безопасности» (в помещении мастерской) Основание: п. 20 ППР в РФ
3. Огнетушители (во всем здании), имеющие полную массу менее 15 кг, установлены таким образом, что их верх располагается на высоте более 1,5 м от пола. Основание: п.480 ППР РФ.

за что предусмотрена административная ответственность в соответствии с **частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.**

(указывается статья и законодательный акт, предусматривающие ответственность.)

Правонарушение, ответственность за которое предусмотрена статьей 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) посягает на установленный нормами действующего законодательства порядок общественных отношений в сфере обеспечения пожарной безопасности граждан, личности, общества и государства и может привести к причинению ущерба жизни и здоровью как лиц, являющихся работниками предприятия, так и иных лиц, в связи с этим допущенное правонарушение нельзя признать малозначительным.

Выявленные в ходе проведения проверки нарушения нормативно-правовых актов в области пожарной безопасности негативно влияют на общественные отношения в сфере обеспечения пожарной безопасности.

Причинами и условиями способствующими совершению административных правонарушений, выявленных в ходе проведения проверки, являются ненадлежащая организация работы в указанной сфере.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34 и частью первой ст. 29.13 КоАП РФ.

ПРЕДЛАГАЮ :

1. Безотлагательно рассмотреть данное Представление и принять действенные меры к устранению выявленных нарушений, причин и условий, им способствовавших;
2. Рассмотреть вопрос о выделении финансирования на устранение нарушений требований пожарной безопасности;
3. Разработать и утвердить план устранения нарушений требований пожарной безопасности;
4. Осуществлять непрерывный контроль за своевременным исполнением плана устранения нарушений требований пожарной безопасности.

Настоящее представление в соответствии с ч. 2 ст. 29.13 КоАП РФ подлежит рассмотрению с обязательным сообщением в наш адрес о результатах рассмотрения по вышеизложенным пунктам и принятых мерах не позднее одного месяца со дня его получения.

Одновременно сообщаем, что за неприятие мер по устранению причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения в установленный срок в соответствии со ст. 19.6 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность. За не предоставление сведений, равно как не своевременное предоставление сведений (о результатах принятых мер, предложенных настоящим представлением), предусмотрена ответственность в соответствии со ст. 19.7 КоАП РФ.

Представление в соответствии с ч. 1 ст. 30.1 КоАП РФ может быть обжаловано в вышестоящий орган ГПН (Главное управление МЧС России по Ивановской области), вышестоящему должностному лицу (Главному государственному инспектору Ивановской области по пожарному надзору - начальнику Главного управления МЧС России по Ивановской области) или в районный суд по месту рассмотрения административного дела в течении 10 суток со дня вручения или получения копии представления.

По истечении данного срока не обжалованное и не оспорованное представление вступает в законную силу.

Заместитель главного государственного инспектора
города Иваново по пожарному надзору



Один экземпляр настоящего представления получил:

« 14 » 11 2019 года

(дата)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(в случае отказа от подписи указывается дата и номер квитанции почтового отправления)