



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)**

**ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ  
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

юридический адрес: 107031, Москва, ул. Рождественка, д.5/7;  
почтовый адрес: 153000, Иваново, ул. Калинина, д. 9/21, телефон: (4932) 41-60-99, факс: (4932) 41-60-99;  
E-mail: [ivanovo@cntr.gosnadzor.ru](mailto:ivanovo@cntr.gosnadzor.ru), <http://www.cntr.gosnadzor.ru>

**АКТ ПРОВЕРКИ  
юридического лица ОГКОУ «Ивановская школа-интернат № 2» (ИНН  
3702315222)**

(указать «юридического лица» или «индивидуального предпринимателя»)

№ 11.1-0541вн-А/138-2018

Ивановская область, г. Иваново, ул. Маршала  
Жаворонкова, д. 3

(место составления акта)

« 11 » июля 20 18 г.

(дата составления акта)

10 часов 00 мин

(время составления акта)

По адресу/адресам: Ивановская область, г. Иваново, ул. Маршала Жаворонкова, д. 3

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения и.о. заместителя руководителя Центрального управления  
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору  
от 04.07.2018 № В-541-пр

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя  
руководителя органа государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Областного государственного казенного общеобразовательного учреждения «Ивановская  
коррекционная школа-интернат № 2» (ОГКОУ «Ивановская школа-интернат № 2») ИНН  
3702315222

(наименование юридического лица, фамилия, имя отчество (последнее - при наличии), индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Задачей настоящей проверки являлась проверка устранения ОГКОУ «Ивановская школа-интернат № 2» нарушений, указанных в п.п. 1, 11, 13 предписания от 19.12.2017 № 11.1-1103пл-П/260-2017.

Информация о выполнении предписаний указана в таблице:

Номер провераемого пункта предписания	Описание и характер выявленных нарушений	Результаты проверки выполнения пункта предписания
	<b>Нарушения, выявленные, при проверке соблюдения юридическим лицом в процессе осуществления деятельности требований безопасности электроустановок</b> <b>Место выявления нарушений: Ивановская область, г. Иваново, ул. Маршала Жаворонкова, д. 3</b>	
1	Отсутствует утвержденная проектная документация (чертежи, пояснительные записки и др.) со всеми последующими изменениями. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (далее – ПТЭЭП), утвержденные приказом Минэнерго России от 13.01.2003 №6, зарегистрированные в Минюсте России 22.01.2003 № 4145 п.1.8.1	Нарушение устранено. Представлена проектная документация на здание школы-интернат № 2, (внутреннее электроснабжение) выполненная ООО «Центрэнерго»
11	Отсутствуют протоколы наладки и испытаний устройства АВР перед вводом в эксплуатацию, а также проектные материалы, скорректированные при монтаже и наладке (чертежи и схемы) Примечание: имеющаяся схема АВР не соответствует фактической ПТЭЭП п. 2.6.11	Нарушение устранено. Представлен протокол наладки устройства АВР (ООО «Центрэнерго»), а также проектные материалы. Имеющаяся схема устройства АВР соответствует фактической
13	Не проведены необходимые испытания и измерения в электроустановках, а именно: - измерение сопротивления заземляющего устройства ДЭС - периодические измерения сопротивления изоляции электропроводок в сети освещения и распределительных сетях в здании школы, столовой, библиотеки, здание СБО, мастерские (гараж);	Нарушение устранено. Представлен технический отчет о проведении испытаний и измерений

<p>- проверки полного сопротивления петли фаза-нуль в установках напряжением до 1000 В с глухим заземлением нейтрали в здании и учебного корпуса (столовой, мастерские(гараж), здание СБО);</p> <p>- проверка действия расцепителей автоматических выключателей в здании школы, здании СБО, мастерские (гараж);</p> <p>- проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки (столовая, мастерские(гараж)).</p> <p>Примечание: Информация, указанная в представленных протоколах (от 01.03.2017 №1, 2, 3,4), оформленных электролабораторией ООО «Формула Успеха» не соответствует факту (в протоколах указаны сведения об измерениях в групповых и распределительных сетях, которые фактически отсутствуют или имеют иные характеристики) ПТЭЭП п.п. 2.12.17, 2.7.17, Приложение 3 (п.п. 28.1, 28.4, 28.5, 28.6), Приложение 3.1 табл. 37</p>	<p>электрооборудования выполненный ООО «Центрэнерго» (номера протоколов Ш2-пв, Ш2-З, Ш2-из, Ш2-а, Ш2-кз)</p>
--	--

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: -----

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор отдела  
государственного энергетического надзора  
по Владимирской и Ивановской областям  
Центрального управления Федеральной службы  
по экологическому, технологическому

и атомному надзору

\_\_\_\_\_

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

\_\_\_\_\_

(Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_

(должность)

\_\_\_\_\_

(подпись)

« »

20 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего  
проверку)