



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)**

**ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ  
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

юридический адрес: 107031, Москва, ул. Рождественка, д.5/7;  
почтовый адрес: 153000, Иваново, ул. Калинина, д. 9/21, телефон: (4932) 41-60-99, факс: (4932) 41-60-99;  
E-mail: [ivanovo@cntr.gosnadzor.ru](mailto:ivanovo@cntr.gosnadzor.ru), <http://www.cntr.gosnadzor.ru>

**АКТ ПРОВЕРКИ  
юридического лица ОГКОУ «Ивановская школа-интернат № 2» (ИНН  
3702315222)**

(указать «юридического лица» или «индивидуального предпринимателя»)

**№ 11.1-0034вн-А/011-2018**

Ивановская область, г. Иваново, ул. Маршала  
Жаворонкова, д. 3

(место составления акта)

« 26 » января 20 18 г.

(дата составления акта)

13 часов 00 мин

(время составления акта)

По адресу/адресам: Ивановская область, г. Иваново, ул. Маршала Жаворонкова, д. 3

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения и.о. заместителя руководителя Центрального управления  
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

от 12.01.2018 № В-34-пр

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя  
руководителя органа государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Областного государственного казенного общеобразовательного учреждения «Ивановская  
коррекционная школа-интернат № 2» (ОГКОУ «Ивановская школа-интернат № 2») ИНН  
3702315222

(наименование юридического лица, фамилия, имя отчество (последнее - при наличии), индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительства, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня/ 10 часов  
(с 24 января 2018 по 26 января 2018)  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Центральным управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

дата уведомления о проведении плановой проверки и ознакомления с распоряжением: 19.01.2018 г. вх. № 5, дата получения заверенной копии распоряжения о проведении внеплановой проверки: 24.01.2018 г. в 14-00 ч., директор

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: Не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (я), проводившее проверку:

\_\_\_\_\_ - государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Владимирской и Ивановской области Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

директор (

\_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

При проведения проверки:

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (характер нарушений и лица, допустившие нарушения): \_\_\_\_\_

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): \_\_\_\_\_

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлены

Цель проверки: контроль выполнения п.п. 6-9, 15-17, 19, 21, 22, 24, 28, 32, 35, 36, 37, 40, 43 ранее выданного предписания от 19.12.2017 № 11.1-1103пл-П/260-2017.

Задачей настоящей проверки являлась проверка устранения ОГКОУ «Ивановская школа-интернат № 2» нарушений, указанных в п.п. 6-9, 15-17, 19, 21, 22, 24, 28, 32, 35, 36, 37, 40, 43 предписания от 19.12.2017 № 11.1-1103пл-П/260-2017.

Информация о выполнении предписаний указана в таблице:

Номер проверяемого пункта предписания	Описание и характер выявленных нарушений	Результаты проверки выполнения пункта предписания
	<b>Нарушения, выявленные, при проверке соблюдения юридическим лицом в процессе осуществления деятельности требований безопасности электроустановок Место выявления нарушений: Ивановская область, г. Иваново, ул. Маршала Жаворонкова, д. 3</b>	
6	Не обеспечен своевременный осмотр имеющихся в наличии средств защиты с записью результатов осмотра в журнал чета и содержания средств защиты. Не назначен работник, ответственный за состояние электрозащитных средств Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (далее – ПТЭЭП), утвержденные приказом Минэнерго России от 13.01.2003 №6, зарегистрированные в Минюсте России 22.01.2003 № 4145 п.п.1.2.6, 1.7.3; Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках (далее - ИПИСЗ), утвержденная приказом Минэнерго России от 30.06.2003 №261 п.п.1.2.4, 1.4.1, 1.4.3	Выполнено
7	В местах хранения электрозащитных средств отсутствует перечень средств защиты, утвержденный в установленном порядке ИПИСЗ п. 1.3.9	Выполнено
8	Отсутствует распоряжение руководителя о назначении работника из числа электротехнического персонала, присваивающего I группу по электробезопасности ПТЭЭП п.1.4.4, Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (далее –ПОТЭЭ), утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 №328н, зарегистрированных в Минюсте России 12.12.2013 № 30593 Приложение 1	Выполнено
9	Неэлектротехническому персоналу (согласно перечню должностей и профессий требующему присвоение I группы по электробезопасности определенным директором ОГКОУ «Ивановская школа-интернат № 2») не присвоена I группа по электробезопасности в установленные сроки ПТЭЭП п.1.4.4	Выполнено

15	Нарушен порядок хранения ключей от электроустановок (например, ключи от распределительных щитов РЩ-1 РЩ-2 хранятся в щите АВР) ПОТЭЭ п. 3.13	Выполнено
16	Открыто проложенные заземляющие проводники в ДЭС не предохранены от коррозии и не окрашены в черный цвет ПТЭЭП п.2.7.7	Выполнено
17	На пускорегулирующих устройствах отсутствуют надписи с наименованием механизма, к которому они относятся (при входе в административно-учебный корпус, с левой стороны) ПТЭЭП п.2.5.3	Выполнено
19	Не закрыта крышкой распределительная коробка в сети освещения (в помещении серверной) Правила устройства электроустановок (далее - ПУЭ), утвержденные приказом от 08.07.2002 №204 Министерством энергетики Российской Федерации п.п. 1.1.19, 1.1.20	Выполнено
21	Не выполнено надлежащее цветовое обозначение части проводников в электрощите (кабинет секретаря, 1-й этаж). В качестве фазного используется проводник, имеющий изоляцию синего цвета ПТЭЭП п.1.7.2; ПУЭ, утвержденные приказом №204 от 08.07.2002 Минэнерго РФ п.п.1.1.28, 1.1.29	Выполнено
22	Щит АВР не закрыт на замок ПТЭЭП п.2.2.4	Выполнено
24	Не выполнены меры защиты при косвенном прикосновении к части электроустановок, не выполнено заземление или зануление корпуса щита ПТЭЭП п.п.1.7.2, 2.7.6; ПУЭ, утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 08.07.2002 №204, п.1.1.19	Выполнено
28	Не выполнены меры защиты при косвенном прикосновении к части электроустановок, не выполнено заземление или зануление корпуса щита ПТЭЭП п.п.1.7.2, 2.7.6; ПУЭ, утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 08.07.2002 №204, п.1.1.19	Выполнено
32	Присоединение многопроволочного провода выполнено без оконцевания наконечником ПУЭ, утвержденные приказом №204 от 08.07.2002 Минэнерго РФ п. 2.1.21; ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация, общие технические требования п. 2.1.11	Выполнено
35	Контактные соединения заземляющих проводников не отвечают требованиям государственных стандартов, а именно: к одному болту (винту) штыревого вывода в щите РЩ - 2 шины PEN присоединено более двух проводников ПТЭЭП п. 2.7.4, 2.7.5; ГОСТ 10434-82-Соединения контактные электрические. Классификация, общие технические требования п. 2.1.12	Выполнено

36	<p>На распределительном электрошите отсутствует необходимые обозначения аппаратов защиты, надписи, знаки, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- на дверце электрошита отсутствуют надписи, указывающие их диспетчерского наименование, отсутствуют надписи, указывающие наименования присоединений</li> <li>- на дверце отсутствует знак безопасности</li> <li>- у предохранителей присоединений, отсутствуют надписи, указывающие номинальный ток плавкой вставки, ПТЭЭП п.п.1.7.2, 2.2.20; ПУЭ, утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 08.07.2002 №204, п.1.1.28; ПУЭ, утвержденные приказом Минэнерго России от 20.06.2003 №242, п.4.1.3</li> </ul>	Выполнено
37	<p>Контактные соединения заземляющих проводников не отвечают требованиям государственных стандартов, а именно: к одному болту (винту) штыревого вывода в щите РЩ - 1 присоединено более двух проводников ПТЭЭП п. 2.7.4, 2.7.5; ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация, общие технические требования п. 2.1.12</p>	Выполнено
40	<p>На части отдельно установленных (вне щитов и сборок) автоматических выключателях, отсутствуют надписи, указывающих их назначение</p> <p>ПТЭЭП п.1.7.2; ПУЭ, утвержденные приказом Минэнерго России от 20.06.2003 №242, п.4.1.3; ПУЭ, утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 08.07.2002 №204, п.1.1.28</p>	Выполнено
43	<p>Вследствие плохого контактного соединения у автоматического выключателя АП-50 (около жарочного шкафа), происходит нагрев и разрушение изоляции фазных проводников</p> <p>ПТЭЭП п. 1.7.2, ПУЭ, утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 08.07.2002 №204, п. 1.1.20</p>	Выполнено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: -----

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор отдела  
государственного энергетического надзора  
по Владимирской и Ивановской области  
Центрального управления Федеральной службы  
по экологическому, технологическому  
и атомному надзору



С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

Государственный инспектор экологического надзора	директор	
_____	_____	_____
(Ф.И.О.)	(должность)	(подпись)

«26» января 2018г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего  
проверку)