

Общество с ограниченной ответственностью "ТрудЭксперт"; Регистрационный номер - 162 от 30.11.2015 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ РОСС RU 0001.21ЭС23	Дата получения 01.12.2016	Дата окончания бессрочно

СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений микроклимата

№ 1121/2018/СОУТ- М 06.07.2018
(идентификационный номер) (дата утверждения протокола)

- 1. Сведения о работодателе:**
1.1. Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное учреждение Горноуральского городского округа "Николо-Павловский центр культуры"
1.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 622911, Свердловская область, Пригородный район, с. Николо-Павловское, ул. Совхозная, д. 4
1.3. Наименование структурного подразделения: МБУ ГГО "Николо-Павловский центр культуры"

2. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действие поверки	Погрешность измерения	Дополнительные сведения
Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М"	169515	207/18-00072п	18.01.2018-17.01.2020	Температура воздуха: $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$; Скорость воздушного потока: $\pm (0,05 + 0,05V)$ - для $0,1 - 1 \text{ м/с}$, $\pm (0,1 + 0,05V)$ - для $1 - 20 \text{ м/с}$; Относительная влажность воздуха: $\pm 3\%$; Атмосферное давление: $\pm 0,13 \text{ кПа}$	ИИБ: Температуры окружающего воздуха, от -20 до $+55^{\circ}\text{C}$; Относительная влажность воздуха при 25°C , до 90% . Сенсометрический щуп: температуры окружающего воздуха, от -40 до $+85^{\circ}\text{C}$; относительная влажность воздуха при 25°C , до 97%
Рулетка измерительная металлическая TR20/5	3041	937076	12.10.2017-11.10.2018	Миллиметрового $\pm 0,2 \text{ мм}$, сантиметрового $\pm 0,3 \text{ мм}$, дециметрового $\pm 0,4 \text{ мм}$, метрового и более $\pm [0,4 + 0,2(L-1)] \text{ мм}$, L - число полных и неполных метров	Условия эксплуатации СИ: температура окружающего воздуха от минус 40°C до плюс 50°C
Измеритель тепловой (инфракрасной) облученности "ТКА-ИТО"	22 026	P/046062	11.04.2018-10.04.2020	$\pm (2,0 + 0,8 \cdot \text{ИВ})$	Условия эксплуатации: Температура окр. воздуха - нормальные раб. усл. $20 \pm 5^{\circ}\text{C}$, -раб. диапазон температур $-20 \dots 55^{\circ}\text{C}$; Относ. вл. воздуха при температуре окр. воздуха 25°C , не более 98% ; Атмосферное давление $80 \dots 110 \text{ кПа}$

Средства измерений параметров окружающей среды (температура окружающего воздуха, атмосферное давление, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха):

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действие поверки	Погрешность измерения
Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М"	169515	207/18-00072п	18.01.2018-17.01.2020	Температура воздуха: $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$; Скорость воздушного потока: $\pm(0,05 + 0,05\text{V})$ - для 0.1—1 м/с, $\pm(0,1 + 0,05\text{V})$ – для 1-20 м/с; Относительная влажность воздуха: $\pm 3\%$; Атмосферное давление: $\pm 0,13\text{кПа}$

3. НД, устанавливающие метод и требования к проведению измерений:

- Приказ Минтруда России от 24.01.2014 N 33н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению". Зарегистрировано в Минюсте России 21.03.2014 N 31689;
- Руководство по эксплуатации БВЕК.43.1110.04 РЭ. Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М";
- Руководство по эксплуатации. измеритель тепловой облученности "ТКА-ИТО".


4. Условия проведения исследований

№ РМ	Наименование рабочего места	Наименование рабочей зоны	Температура воздуха, $^{\circ}\text{C}$	Атмосферное давление, мм рт.ст.	Относительная влажность, %	Скорость воздуха, м/с
19	Истопник	Котельная, печь при открытой дверце	35	719	38	<0.1
-	-	Котельная, общий фон	25	719	38	<0.1


5. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата оценки (измерения)	Факт. уровень	ПДУ	Класс условий труда	Время, %
	Шиловский ДК					
	Отсутствует					
19	Истопник	31.05.2018			2	
	котельная, печь при открытой дверце			Категория - IIб		5
	Температура воздуха (h-0.1 м), $^{\circ}\text{C}$		35.0	15.0-22.0	-	
	Температура воздуха (h-1.5 м), $^{\circ}\text{C}$		35.1	15.0-22.0	-	
	ТНС-индекс (h-0.1 м), $^{\circ}\text{C}$		30.1	<24.0	4	
	ТНС-индекс (h-1.5 м), $^{\circ}\text{C}$		30.2	<24.0	4	
	Скорость движения воздуха (h-0.1), м/с		<0.1	≤ 0.4	1	
	Скорость движения воздуха (h-1.5 м), м/с		<0.1	≤ 0.4	1	
	Влажность воздуха, %		38	15-75	2	
	Интенсивность теплового излучения, Вт/м ²		135	140	2	
	Экспозиционная доза теплового облучения, Вт ч		83.6	500	2	
	котельная, общий фон			Категория - IIб		95
	Температура воздуха (h-0.1 м), $^{\circ}\text{C}$		24.9	15.0-22.0	-	
	Температура воздуха (h-1.5 м), $^{\circ}\text{C}$		25.0	15.0-22.0	-	
	ТНС-индекс (h-0.1 м), $^{\circ}\text{C}$		20.6	<24.0	2	
	ТНС-индекс (h-1.5 м), $^{\circ}\text{C}$		20.7	<24.0	2	
	Скорость движения воздуха (h-0.1), м/с		<0.1	≤ 0.4	1	
	Скорость движения воздуха (h-1.5 м), м/с		<0.1	≤ 0.4	1	
	Влажность воздуха, %		38	15-75	2	
	Суммарная экспозиционная доза теплового облучения, Вт ч:		83.6	500	2	

6. Лица, проводившие измерения:

<u>4015</u> (№ в реестре экс- пертов)	<u>Эксперт по специальной оценке условий труда испытательной лаборатории</u> (должность)	<u></u> (подпись)	<u>Абросимова Юлия Пет- ровна</u> (Ф.И.О.)
---	---	---	---


7. Протокол утвердил:

<u>Руководитель испытательной лаборатории</u> (должность)	<u></u> (подпись)	<u>Богомолов Сергей Алексеевич</u> (Ф.И.О.)
--	--	--

8. Заключение:

- для рабочего места № 19 установлен класс(подкласс) условий труда 2.

9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

<u>1882</u> (№ в реестре экс- пертов)	<u>Эксперт</u> (должность)	<u></u> (подпись)	<u>Анакова Елена Алексан- дровна</u> (Ф.И.О.)
---	-------------------------------	---	--

