



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Архангельской области
(наименование территориального органа МЧС России)

г. Архангельск, ул. Свободы д. 27 т.(8182) 65-14-94 ф.(8182) 65-14-94 E-mail:
mchs29@yandex.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Приморского и Холмогорского
районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС РФ по Архангельской области
(наименование органа государственного надзора)

г. Архангельск, пр. Сов. Космонавтов 51, тел. 28-80-30, E-mail: primorogpn@mail.ru
с. Холмогоры, ул. Парухина, д.25, тел. 33-2-88, E-mail: primorogpn@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

АКТ ПРОВЕРКИ соблюдения требований пожарной безопасности 74

с.Холмогоры

(место составления акта)

«25» декабря 2018 г.

(дата составления акта)

«13» час «00» мин

(время составления акта)

На основании: распоряжения заместителя начальника ОНДиПР Приморского и Холмогорского
районов УНДиПР Главного управления МЧС России по Архангельской области Опанасенк
Виктора Александровича № 74 от 27 ноября 2018 г.

(вид документа о проведении проверки с указанием его реквизитов)

проведена плановая проверка:

(вид проверки)

здание детского сада №81 «Якорек»

(наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))

по адресу: Архангельская область, Холмогорский район, п. Рембуево.

Наименование правообладателя (-ей) объекта защиты:

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Рембуевская средняя школа»
(далее - МБОУ «Рембуевская СШ»), юридический адрес: 164535, Архангельская область
Холмогорский район, п. Рембуево; ИНН 2923003396.

(наименование юридического (-их) лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального (-ых) предпринимателя (-ей), с указанием
ИНН и юридического адреса - правообладателей объекта защиты)

Дата и время проведения проверки:

«13» декабря 2018 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1 час
«25» декабря 2018 г. с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

Общая продолжительность проверки: 2 дня / 2 часа

(рабочих дней / часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлены: директор МБОУ «Рембуевская СШ
Чернышева Светлана Николаевна

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя

юридического лица, индивидуального предпринимателя)

«14» часов «00» минут «13» декабря 2018 г.

Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку: Заместитель начальника ОНДиПР Приморского
Холмогорского районов УНДиПР Главного управления МЧС России по Архангельской област
Опанасенко Виктор Александрович.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)

Лицо (-а), привлеченное (-ые) к проведению проверки в качестве экспертов, представителей
экспертных организаций: эксперты не привлекаются

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием
реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

При проведении проверки присутствовали: директор МБОУ «Рембуевская СШ» Чернышева Светлана Николаевна.

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:

- рассмотрены документы МБОУ «Рембуевская СШ» – правообладателя (-ей) объекта защиты;

- проведено обследование объекта защиты, расположенного по адресу: Архангельская область, Холмогорский район, д. Горка Кузнечевская, д.32;

- проведен противопожарный инструктаж с работниками (обслуживающим персоналом) объекта защиты по соблюдению требований пожарной безопасности на объекте защиты;

- проведена практическая тренировка по отработке плана эвакуации.

(указывается перечень мероприятий по контролю проведенных в рамках настоящей проверки)

Представлен отчет о результатах расчета пожарного риска: _____ -

(указываются реквизиты отчета, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчета, об этом делается

соответствующая запись)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности: _____ -

(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта, в случае

отсутствия СТУ, об этом делается соответствующая запись)

Представлено охрannое обязательство на объект культурного наследия: _____ -

(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охрannого обязательства, об этом делается соответствующая запись)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности: _____ -

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Отметка о применении технических средств: _____ -

(указывается наименование применяемого технического средства, модель, марка)

Прилагаемые документы:

1. Приложение №13 к приказу МЧС России от 28.06.2018 года №261 - Форма проверочно листа (списка контрольных вопросов), применяемая при осуществлении федерального государственного пожарного надзора от 13 декабря 2018 года.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Заместитель начальника ОНДиПР Приморского и Холмогорского районов УНДиПР Главного управления МЧС России по Архангельской области Опанасенко Виктор Александрович

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (ов) органа ГПН проводившего(их) проверку)

“ 25 ” декабря 2018 г.

_____ (подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями получил(а):

директор МБОУ «Рембуевская СШ» Чернышева Светлана Николаевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального

предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 25 ” 12 2018 г.

_____ (подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Архангельской области
(наименование территориального органа МЧС России)

г. Архангельск, ул. Свободы д. 27 т.(8182) 65-14-94 ф.(8182) 65-14-94 E-mail:
mchs29@yandex.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Приморского и Холмогорского
районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС РФ по Архангельской области
(наименование органа государственного надзора)

г. Архангельск, пр. Сов. Космонавтов 51, тел. 28-80-30, E-mail: primorogpn@mail.ru
с. Холмогоры, ул. Парухина, д.25, тел. 33-2-88, E-mail: primorogpn@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

АКТ ПРОВЕРКИ соблюдения требований пожарной безопасности 75

с.Холмогоры

(место составления акта)

«25» декабря 2018 г.

(дата составления акта)

«12» час « 00 » мин

(время составления акта)

На основании: распоряжения заместителя начальника ОНДиПР Приморского и Холмогорского
районов УНДиПР Главного управления МЧС России по Архангельской области Опанасенко
Виктора Александровича № 75 от 27 ноября 2018 г.

(вид документа о проведении проверки с указанием его реквизитов)

проведена плановая проверка:

(вид проверки)

здание школы

(наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))

по адресу: Архангельская область, Холмогорский район, д. Горка Кузнецhevская, д.32.

Наименование правообладателя (-ей) объекта защиты:

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Рембуевская средняя школа»
(далее - МБОУ «Рембуевская СШ»), юридический адрес: 164535, Архангельская область,
Холмогорский район, п. Рембуево, ИНН 2923003396.

(наименование юридического (-ых) лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального (-ых) предпринимателя (-ей), с указанием ИНН и юридического адреса - правообладателей объекта защиты)

Дата и время проведения проверки:

«13» декабря 2018 г. с 16 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 1 час
«25» декабря 2018 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

Общая продолжительность проверки: 2 дня / 2 часа

(рабочих дней / часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлены: директор МБОУ «Рембуевская СШ
Чернышева Светлана Николаевна

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя

юридического лица, индивидуального предпринимателя)

« 16 » часов « 00 » минут « 13 » декабря 2018 г.

(подпись)

Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку: Заместитель начальника ОНДиПР Приморского
Холмогорского районов УНДиПР Главного управления МЧС России по Архангельской области
Опанасенко Виктор Александрович.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)

Лицо (-а), привлеченное (-ые) к проведению проверки в качестве экспертов, представителей
экспертных организаций: эксперты не привлекаются

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием

реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

При проведении проверки присутствовали: директор МБОУ «Рембуевская СШ» Чернышева Светлана Николаевна.

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:

- рассмотрены документы МБОУ «Рембуевская СШ» – правообладателя (-ей) объекта защиты;

- проведено обследование объекта защиты, расположенного по адресу: Архангельская область,

Холмогорский район, п. Рембуево;

- проведен противопожарный инструктаж с работниками (обслуживающим персоналом) объекта защиты по соблюдению требований пожарной безопасности на объекте защиты;

- проведена практическая тренировка по отработке плана эвакуации.

(указывается перечень мероприятий по контролю проведенных в рамках настоящей проверки)

Представлен отчет о результатах расчета пожарного риска: _____

(указываются реквизиты отчета, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчета, об этом делается

соответствующая запись)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности: _____

(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта, в случае

отсутствия СТУ, об этом делается соответствующая запись)

Представлено охранное обязательство на объект культурного наследия: _____

(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охранного обязательства, об этом делается соответствующая запись)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности: _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Отметка о применении технических средств: _____

(указывается наименование применяемого технического средства, модель, марка)

Прилагаемые документы:

1. Приложение №1 к приказу МЧС России от 28.06.2018 года №261 - Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемая при осуществлении федерального государственного пожарного надзора от 13 декабря 2018 года.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Заместитель начальника ОНДиПР Приморского и Холмогорского районов УНДиПР Главного управления МЧС России по Архангельской области Опанасенко Виктор Александрович

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (ов) органа ГПН проводившего(их) проверку)

“ 25 ” декабря 2018 г.

(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями получил(а):

директор МБОУ «Рембуевская СШ» Чернышева Светлана Николаевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 25 ” 12 2018 г.

(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Архангельской области
(наименование территориального органа МЧС России)

г. Архангельск, ул. Свободы д. 27 т.(8182) 65-14-94 ф.(8182) 65-14-94 E-mail:
mchs29@yandex.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Приморского и Холмогорского
районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС РФ по Архангельской области
(наименование органа государственного надзора)

г. Архангельск, пр. Сов. Космонавтов 51, тел. 28-80-30, E-mail: primorogpn@mail.ru
с. Холмогоры, ул. Парухина, д.25, тел. 33-2-88, E-mail: primorogpn@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

АКТ ПРОВЕРКИ

соблюдения требований пожарной безопасности

76

с.Холмогоры

(место составления акта)

«25» декабря 2018 г.

(дата составления акта)

«11» час «00» мин

(время составления акта)

На основании: распоряжения заместителя начальника ОНДиПР Приморского и Холмогорского
районов УНДиПР Главного управления МЧС России по Архангельской области Опанасенко
Виктора Александровича № 76 от 27 ноября 2018 г.

(вид документа о проведении проверки с указанием его реквизитов)

проведена плановая проверка:

(вид проверки)

здание школы

(наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))

по адресу: Архангельская область, Холмогорский район, п. Рембуево.

Наименование правообладателя (-ей) объекта защиты:

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Рембуевская средняя школа»
(далее - МБОУ «Рембуевская СШ»), юридический адрес: 164535, Архангельская область,
Холмогорский район, п. Рембуево, ИНН 2923003396.

(наименование юридического (-их) лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального (-ых) предпринимателя (-ей), с указанием ИНН и юридического адреса - правообладателей объекта защиты)

Дата и время проведения проверки:

«13» декабря 2018 г. с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

«25» декабря 2018 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

Общая продолжительность проверки: 2 дня / 2 часа

(рабочих дней / часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлены: директор МБОУ «Рембуевская СШ,
Чернышева Светлана Николаевна

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя)

«13» часов «00» минут «13» декабря 2018 г.

(подпись)

Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку: Заместитель начальника ОНДиПР Приморского
Холмогорского районов УНДиПР Главного управления МЧС России по Архангельской области,
Опанасенко Виктор Александрович.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)

Лицо (-а), привлеченное (-ые) к проведению проверки в качестве экспертов, представителей
экспертных организаций: эксперты не привлекаются

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием
реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

При проведении проверки присутствовали: директор МБОУ «Рембуевская СШ» Чернышева Светлана Николаевна.

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:

- рассмотрены документы МБОУ «Рембуевская СШ» – правообладателя (-ей) объекта защиты;

- проведено обследование объекта защиты, расположенного по адресу: Архангельская область,

Холмогорский район, п. Рембуево;

- проведен противопожарный инструктаж с работниками (обслуживающим персоналом)

объекта защиты по соблюдению требований пожарной безопасности на объекте защиты;

- проведена практическая тренировка по отработке плана эвакуации.

(указывается перечень мероприятий по контролю проведенных в рамках настоящей проверки)

Представлен отчет о результатах расчета пожарного риска: _____

(указываются реквизиты отчета, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчета, об этом делается

соответствующая запись)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности: _____

(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта, в случае

отсутствия СТУ, об этом делается соответствующая запись)

Представлено охранное обязательство на объект культурного наследия: _____

(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охранного обязательства, об этом делается соответствующая запись)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности: _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Отметка о применении технических средств: _____

(указывается наименование применяемого технического средства, модель, марка)

Прилагаемые документы:

1. Приложение №13 к приказу МЧС России от 28.06.2018 года №261 - Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемая при осуществлении федерального государственного пожарного надзора от 13 декабря 2018 года.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Заместитель начальника ОНДиПР Приморского и Холмогорского районов УНДиПР Главного управления МЧС России по Архангельской области Опанасенко Виктор Александрович

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (ов) органа ГПН проводившего(их) проверку)

“ 25 ” декабря 2018 г.

_____ (подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями получил(а):

директор МБОУ «Рембуевская СШ» Чернышева Светлана Николаевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 25 ” 2018 г.

_____ (подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки: