

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 308 «Звёздочка» г. Челябинска»

адрес: г. Челябинск, 454084, ул. Калинина 24-а, тел/факс (8-351) 791-26-81, e-mail: mdou308kalin@mail.ru

**Отчет о выполнении предписания отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу
Челябинску №1149 от 21.10.2021г.**

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка об устранении
1	В здании МБДОУ «ДС № 308 г. Челябинска» не обеспечено формирование сигналов о пожаре на управление в автоматическом режиме системой оповещения и оборудованием, дублирующем сигнал о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство на пульте подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации при срабатывании не менее двух пожарных извещателей, включенных по логической схеме «И» (фактический сигнал формируется немедленно от одного пожарного извещателя)	01.05.2022г.	Выполнено 4-8 ноября 2021 года. Договор №2111-01 от 02.11.2021г. Акт выполненных работ № 38 от 08.11.2021г

Заведующий МБДОУ
08.11.2021г.

О.А. Семеняк

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад № 308 «Звёздочка» г. Челябинска»

адрес: г. Челябинск, 454084, ул. Калинина 24-а, тел/факс (8-351) 791-26-81, e-mail: mdou308kalin@mail.ru

Отчет о выполнении предписания отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску № 1150 от 21.10.2021г.

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка об устранении
1	На объекте защиты на 2 –м этаже помещение «для музыкальных занятий» не защищено системой АПС	01.05.2022г.	Срок выполнения до 15.11.2021г. договор № 384 от 15.10.2021г.
2	На объекте защиты на 2 –м этаже помещение «для спортивных занятий» не защищено системой АПС	01.05.2022г.	Срок выполнения до 15.11.2021г. договор № 384 от 15.10.2021г.
3	На объекте защиты на 3 –м этаже кабинет «специалистов» не защищен системой АПС	01.05.2022г.	Срок выполнения до 15.11.2021г. договор № 384 от 15.10.2021г.
4	В здании МБДОУ «ДС № 308 г. Челябинска» не обеспечено формирование сигналов о пожаре на управление в автоматическом режиме системой оповещения и оборудованием, дублирующем сигнал о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство на пульте подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации при срабатывании не менее двух пожарных извещателей, включенных по логической схеме «И» (фактический сигнал формируется немедленно от одного пожарного извещателя)	01.05.2022г.	Выполнено 4-8 ноября 2021 года. Договор №2111-01 от 02.11.2021г. Акт выполненных работ № 38 от 08.11.2021г

Заведующий МБДОУ
08.11.2021г.

О.А. Семеняк

