

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДАНИЯ

1. Информация об объекте

Наименование МУ- Калининский дом культуры

Место нахождения (адрес) Краснодарский край, Калининский район, ст. Калининская, ул. Коваля, 40

Форма собственности объекта муниципальная форма собственности

(федеральная, городская, муниципальная, государственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте собственник – Администрация Калининского сельского поселения, на праве оперативного управления – Капуста Ольга Васильевна;
(собственник, арендатор; наименование юр. лица, предпринимателя; ИНН, телефон и т.д.)

Количество этажей здания 2, этаж расположения объекта 1,2

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Рекомендации по адаптации
2.1. Участки и территории				
Вход на территорию:			Отсутствует	Не требуется
- ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К	не менее 0,9 м.	Отсутствует	п. 4.1.7; 5.1.4 Не требуется
- высота порога или перепад у калитки	К	не более 1,4 - 1,5 см.	Отсутствует	п. 4.1.8; 5.1.4 Не требуется
Лестница на входе на территорию:			Отсутствует	Не требуется
- высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.	-	п. 4.1.12
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	-	п. 4.1.12
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	-	п. 4.1.12
- поручни по обеим сторонам на высоте	О, С	90 см.	-	п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- рельефная тактильная полоса за 0,8–0,9 м. перед маршем вверх и внизу шириной 0,3–0,5 м.	С	наличие	-	п. 4.1.12
- контрастная окраска краевых ступеней	С	наличие	-	п. 4.1.12

¹ Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

² К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г – инвалиды по слуху.