

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю  
35080, г. Краснодар, ул. Уральская, 121 тел.: 8 (861) 991-07-48  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Динского района  
353200, Краснодарский край, ст. Динская, ул. Гоголя, 102 тел. 8(861-62) 6-43-12

ст. Динская

(место составления акта)

« 28 » июня 2021 г.

(дата составления акта)

12 часов 30 минут

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ,**  
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 55

По адресу/адресам: Краснодарский край, Динской район, ст. Новотитаровская, ул. Степная,  
21/1

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения отдела надзорной деятельности и профилактической работы  
Динского района УНД и ПР Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю № 55 от  
30.04.2021

была проведена проверка (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

плановая, выездная

в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Бюджетное дошкольное образовательное учреждение Муниципального образования Динской  
район «Детский сад № 63». Объекты защиты – основной корпус, вспомогательные помещения  
(категория чрезвычайно высокого риска).

наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

Дата и время проведения проверки:

с 11 ч. 00 мин «31» мая 2021 года до 12 ч. 30 мин. «28» июня 2021 года.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы Динского  
района УНД и ПР Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверки: Алимулаев Ренат Аскербиевич – старший инспектор  
ОНД и ПР Динского района – государственный инспектор Динского района по пожарному

надзору.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица ( должностных лиц), проводившего ( их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

**При проведении проверки присутствовали:** *Заведующая БДОУ МО Динской район «Детский сад № 63» Смирягина Анжелика Владимировна.*

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

**В ходе проведения проверки:**

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности (указываются выявленные в ходе мероприятия по надзору нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретных мест нарушений и пунктов нормативных актов, требования которых нарушены)	Должность, фамилия, имя, отчество лиц, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3
1.	На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного (п. 30 Правил противопожарного режима, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»)	БДОУ МО Динской район «Детский сад №63», Заведующая БДОУ МО Динской район «Детский сад №63» Смирягина А.В.
2.	На объекте защиты отсутствует аварийное эвакуационное освещение ( п. 37 Правил противопожарного режима, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»)	БДОУ МО Динской район «Детский сад №63», Заведующая БДОУ МО Динской район «Детский сад №63» Смирягина А.В.
3.	При эксплуатации эвакуационных путей в здании детского допускается применение горючих материалов для покрытий пола с более высокой пожарной опасностью, чем КМ 2 ( полы окрашены масляной краской) (ст. 1, ст. 4 ст. 13 ч. 11, таблица № 3, ст. 134 ч. 6 таблица № 28 Федерального закона № 123 от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).	БДОУ МО Динской район «Детский сад №63», Заведующая БДОУ МО Динской район «Детский сад №63» Смирягина А.В.
4.	При эксплуатации объекта защиты руководителем организации не обеспечено и не осуществлена проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций ( деревянных балок чердачного помещения) с составлением акта (протокола) проверки состояния огнезащитного покрытия ( п. 13 Правил противопожарного режима, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»)	БДОУ МО Динской район «Детский сад №63», Заведующая БДОУ МО Динской район «Детский сад №63» Смирягина А.В.
5.	Строение для размещения охраны не оборудовано автономными дымовыми пожарными извещателями ( ст. 1. ст. 4 Федерального закона № 123 от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.1, п. 7 «примечание» таблицы № 1 СП 486.1311500.2020 Перечень зданий, сооружений,	БДОУ МО Динской район «Детский сад №63», Заведующая БДОУ МО Динской район

помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности», п. 4.1, п. 7 таблицы № 1 Приказа МЧС России № 539 от 20 июля 2020 года Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»).	«Детский сад №63» Смирягина А.В.
--	-------------------------------------

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

- нарушений не выявлено:

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена

(заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя  
юридического лица, индивидуального  
предпринимателя, его уполномоченного  
представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует

(заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя  
юридического лица, индивидуального  
предпринимателя, его уполномоченного  
представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание от 28.06.2021 № 55/1/5; протоколы об

административном правонарушении от 28.06.2021 № 36/ , 36/ ; определения о месте и  
времени рассмотрения административных дел

Подписи лиц, проводивших проверку:



\_\_\_\_\_  
Р.А. Алимулаев

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« \_\_\_\_\_ » Сентября 2021 года

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц)  
проводивших проверку)