



Утверждаю
Директор школы
А. А. Бобрусева.

График проветривания учебных помещений

Время		Вид проветривания
До начала уроков	7.30-7.45	сквозное проветривание
После 1 урока	8.45-8.50	проветривание
После 2 урока	9.35-9.55	проветривание
После 3 урока	10.40-11.00	проветривание
После 4 урока	11.45-11.50	проветривание
После 5 урока	12.35-12.45	сквозное проветривание

Длительность сквозного проветривания учебных помещений в зависимости от температуры наружного воздуха

Наружная температура, °С	Длительность проветривания помещения, мин.	
	в малые перемены	в большие перемены и между сменами
От +10 до +6	5-10	15-20
От +5 до 0	3-5	10-15
От 0 до -5	2-5	5-10
От -5 до -10	1-3	3-5
Ниже -10	1-1,5	2-3