



к протоколу № 0468.2У от 01.04.2021  
Код образца (пробы): 0468.2У

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала испытаний: 29.03.2021					
Дата окончания испытаний: 31.03.2021					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Хлор остаточный свободный	0,30 ± 0,15	от 0,3 до 0,5	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 18190-72
2	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Запах при 60 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Мутность / по каолину	0,84 ± 0,17	не более 1,5	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ Р 57164-2016
5	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
6	Цветность / (Сг-Со)	2,2 ± 0,7	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
7	Общая минерализация (сухой остаток)	198,0 ± 7,1	не более 1000	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 18164-72
8	Жесткость общая	1,60 ± 0,24	не более 7	оЖ	ГОСТ 31954-2012
9	Окисляемость перманганатная	0,56 ± 0,11	не более 5	мгО/дм <sup>3</sup>	ПНДФ 14.1:2:4.154-99
10	рН	8,1 ± 0,2	от 6 до 9	единицы рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний					Подпись
Ведущий инженер-лаборант Ковалева С.Г.					

Руководитель ИЛЦ  
Усть-Лабинского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Краснодарском крае"

М.П.



  
А.В.Сурнин