

|                                                       |         |                                      |                                         |                  |                                   |
|-------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| Участки и территории                                  |         |                                      |                                         |                  |                                   |
| <b>Вход на территорию</b>                             |         |                                      |                                         |                  |                                   |
| Высота порога или перепад у калитки                   | К, О, С | не более 1,4 - 1,5 см.               | п. 4.1.8; 5.1.4                         | Соответствует    |                                   |
| Ширина прохода, калитки, проема в ограждении          | К       | не менее 0,9 м                       | п. 4.1.7; 5.1.4                         | Соответствует    |                                   |
| <b>Путь к входу в здание</b>                          |         |                                      |                                         |                  |                                   |
| Высота бордюра по краям пешеходного пути              | С       | не менее 5,0 см.                     | п. 4.1.8                                | Не соответствует |                                   |
| Продольный уклон пути движения                        | К       | не более 5%                          | п. 4.1.7                                | Соответствует    |                                   |
| Указатели направления движения                        | К       | наличие                              | п. 4.1.3                                | Не требуется     | вход находится в прямой видимости |
| Ширина пути движения                                  | К       | не менее 1,2 м.                      | п. 4.1.7                                | Соответствует    |                                   |
| <b>Вход</b>                                           |         |                                      |                                         |                  |                                   |
| <b>Входная площадка</b>                               |         |                                      |                                         |                  |                                   |
| Нескользящее покрытие                                 | К, О, С | наличие                              | п. 5.1.3                                | Наличие          |                                   |
| Размер входной площадки (при наличии пандуса)         | К       | не менее 2,2 x 2,2 м.                | п. 5.1.3                                | Соответствует    |                                   |
| Размер входной площадки (при открывании двери наружу) | К       | не менее 1,4 x 2,0 или 1,5 x 1,85 м. | п. 5.1.3                                | Соответствует    |                                   |
| <b>Дверь входная наружная</b>                         |         |                                      |                                         |                  |                                   |
| Высота порога двери                                   | К       | не более 1,4 см.                     | п. 5.1.4                                | Не соответствует |                                   |
| Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей      | С       | наличие                              | п. 5.1.5                                | Не требуется     |                                   |
| Ширина проема одной створки двери в свету             | К       | не менее 0,9 см.                     | п. 5.1.4                                | Соответствует    |                                   |
| <b>Лестница на входе наружная</b>                     |         |                                      |                                         |                  |                                   |
| Высота подъема ступеней                               | О, С    | 12 - 15 см.                          | п. 4.1.12                               | Соответствует    |                                   |
| Единообразная геометрия ступеней                      | О, С    | наличие                              | п. 4.1.12                               | Наличие          |                                   |
| Поручни на высоте                                     | О, С    | 90 см.                               | п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261) | Соответствует    |                                   |
| Поручни по обеим сторонам                             | О, С    | наличие                              | п. 5.1.2 (п. 5.3.1;                     | Наличие          |                                   |

|                                                                                                  |      |                       |                                   |                  |                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                  |      |                       | 5.3.4 ГОСТ Р 51261)               |                  |                                                                           |
| Ширина ступеней                                                                                  | О, С | 35 - 40 см.           | п. 4.1.12                         | Соответствует    |                                                                           |
| <b>Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе</b>                                            |      |                       |                                   |                  |                                                                           |
| Свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса                                              | К    | не менее 1,5 X 1,5 м. | п. 4.1.15                         | Не соответствует |                                                                           |
| Длина марша пандуса                                                                              | К    | не более 9,0 м.       | п. 4.1.14                         | Не соответствует |                                                                           |
| Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)              | К    | наличие               | п. 4.1.14; п. 5.2.13              | Не требуется     |                                                                           |
| Поручни пандуса (вдоль обеих сторон)                                                             | К, О | наличие               | п. 4.1.15                         | Отсутствие       |                                                                           |
| Поручни пандуса (на высоте)                                                                      | О    | 0,9 м.                | п. 4.1.15                         | Не соответствует |                                                                           |
| Поручни пандуса (на высоте)                                                                      | К    | 0,7 м.                | п. 4.1.15                         | Не соответствует |                                                                           |
| Поручни пандуса (непрерывная поверхность по всей длине)                                          | К, О | наличие               | п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261) | Отсутствие       |                                                                           |
| Поручни пандуса (расстояние между поручнями)                                                     | К    | 0,9 - 1,0 м.          | п. 4.1.15                         | Не соответствует |                                                                           |
| Уклон пандуса (высота / длина)                                                                   | К    | не более 1/20 (5%)    | п. 4.1.14                         | Не соответствует |                                                                           |
| Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)                                               |      |                       |                                   |                  |                                                                           |
| Высота порогов или перепад высот                                                                 | К    | не более 1,4 см.      | п. 5.2.4                          | Не соответствует |                                                                           |
| <b>Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги)</b>                                         |      |                       |                                   |                  |                                                                           |
| Высота порога двери                                                                              | К    | не более 1,4 см.      | п. 5.1.4                          | Не соответствует | препятствия в виде ступеней перед дверями внутри здания на путях движения |
| Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей                                                 | С    | наличие               | п. 5.1.5                          | Не требуется     | двери не имеют прозрачных полотен дверей                                  |
| Ширина проема одной створки двери в свету                                                        | К    | не менее 0,9 см.      | п. 5.1.4                          | Не соответствует |                                                                           |
| Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на отдельно стоящей опоре)        | С    | не более 30 см.       | п. 5.2.7                          | Соответствует    |                                                                           |
| Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на стенах)                        | С    | не более 10 см.       | п. 5.2.7                          | Соответствует    |                                                                           |
| Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку | К    | не менее 0,9 м.       | п. 5.2.4                          | Не требуется     |                                                                           |

|                                                                                    |            |                         |                      |                  |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|----------------------|------------------|--------------------------------------|
| Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью                               | К          | не менее 1,2 м.         | п. 5.2.1             | Не соответствует |                                      |
| Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.                                  | К          | не менее 1,5 м.         | п. 5.2.1             | Не соответствует |                                      |
| Зона оказания услуги                                                               |            |                         |                      |                  |                                      |
| <b>Обслуживание в кабинете</b>                                                     |            |                         |                      |                  |                                      |
| Высота порога                                                                      | К          | не более 1,4 см.        | п. 5.1.4             | Не соответствует |                                      |
| Пространство для разворота кресла-коляски                                          | К          | диаметр не менее 1,4 м. | п. 5.2.2             | Соответствует    |                                      |
| Стол с высотой рабочей поверхности                                                 | К          | не более 0,85 м.        | п. 7.1.9             | Не требуется     |                                      |
| Ширина и высота проема стола для ног                                               | К          | не менее 0,75 x 0,49 м. | п. 7.1.9             | Не требуется     |                                      |
| Ширина проема двери                                                                | К          | не менее 0,9 м.         | п. 6.3.2; 6.1.8      | Не соответствует |                                      |
| Ширина прохода                                                                     | К          | не менее 1,2 м.         | п. 5.2.2             | Соответствует    |                                      |
| Санитарно-гигиеническое помещение                                                  |            |                         |                      |                  |                                      |
| Доля доступных кабин уборных от общего количества                                  | К          | 7% (но не менее 1)      | п. 5.3.2             | Не соответствует |                                      |
| Знак доступности кабины для инвалидов                                              | К          | наличие                 | п. 5.3.6             | Отсутствие       |                                      |
| Откидные опорные поручни, штанги                                                   | К, О       | наличие                 | п. 5.3.3; рис. Д. 11 | Отсутствие       |                                      |
| Пространство для разворота кресла-коляски                                          | К          | диаметр не менее 1,4 м. | п. 5.3.3; рис. Д. 11 | Не соответствует |                                      |
| Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом                        | К          | не менее 0,75 м.        | п. 5.3.3; рис. Д. 11 | Не соответствует |                                      |
| Размер кабины (ширина x глубина)                                                   | К          | не менее 1,65 x 1,8 м.  | п. 5.3.3; рис. Д. 11 | Не соответствует |                                      |
| Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом                  | К          | наличие                 | п. 5.3.6             | Отсутствие       |                                      |
| Ширина двери кабины                                                                | К          | не менее 0,9 м.         | п. 5.3.3; рис. Д. 11 | Не соответствует |                                      |
| Средства информации                                                                |            |                         |                      |                  |                                      |
| Знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте                  | К, С, Г, У | от 1,5 до 4,5 м.        | п. 5.5.4; 5.5.6      | Не соответствует |                                      |
| Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной | К, С, Г, У | наличие                 | п. 5.5.8             | Отсутствие       | кабинеты администрации детского сада |

|                                                                                               |            |         |                 |            |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------------|------------|----------------------------------------|
| ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублирование рельефными знаками                           |            |         |                 |            |                                        |
| Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения | К, С, Г, У | наличие | п. 5.5.1        | Отсутствие |                                        |
| Речевые информаторы                                                                           | С, У       | наличие | п. 5.5.3; 5.5.4 | Наличие    | имеется в противопожарной сигнализации |
| Световые текстовые табло для вывода оперативной информации                                    | Г, У       | наличие | п. 5.5.3; 5.5.4 | Наличие    | имеется в противопожарной сигнализации |

### 3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

| Наименование функциональных зон объекта            | Степень доступности<br>(доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#») |   |   |   |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
|                                                    | К                                                                                    | О | С | Г |
| Участки и территории                               | +                                                                                    | + | - | # |
| Вход                                               | -                                                                                    | - | + | # |
| Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) | -                                                                                    | # | + | # |
| Зона оказания услуги                               | -                                                                                    | # | # | # |
| Санитарно-гигиеническое помещение                  | -                                                                                    | - | # | # |
| Средства информации                                | -                                                                                    | # | - | - |

### 4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

|                   | Степень доступности объекта | Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов |   |   |   |
|-------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|---|---|---|
|                   |                             | К                                                     | О | С | Г |
| Объект доступен   |                             |                                                       |   |   |   |
| Объект недоступен | X                           | X                                                     | X | X | X |

### 5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

| Функциональные зоны объекта | Основные мероприятия по адаптации                                                                 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Участки и территории        | Оборудовать пути движения бордюрами высотой не менее 5,0 см.                                      |
| Вход                        | Снизить высоту порога входной двери наружной до 1,4 см. и менее                                   |
|                             | Оборудовать пандус, дублирующий наружную лестницу на входе, со свободной зоной в верхнем и нижнем |

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    | <p>окончании пандуса не менее 1,5 x 1,5 м.</p> <p>Оборудовать пандус, дублирующий наружную лестницу на входе, с длиной одного марша пандуса не более 9,0 м.</p> <p>Поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, обустроить: - вдоль обеих сторон марша пандуса;</p> <p>Поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, обустроить: - на высоте 0,9 м.;</p> <p>Поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, обустроить: - на высоте 0,7 м.;</p> <p>Поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, обустроить: - с непрерывной поверхностью по всей длине марша пандуса;</p> <p>Поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, обустроить: - на расстоянии между ними в пределах 0,9 – 1,0 м.;</p> <p>Оборудовать пандус, дублирующий наружную лестницу на входе, с уклоном марша пандуса 1/20 (5%)</p> |
| Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) | <p>На пути движения перепады высот более 1,4 см.</p> <p>Устранить порог входной двери в зону оказания услуги, превышающий 1,4 см. (препятствия в виде ступеней перед дверями внутри здания на путях движения)</p> <p>Обустроить входную дверь в зону оказания услуги с шириной проема одной створки двери в свету не менее 0,9 м.</p> <p>Обеспечить проход в помещении с оборудованием и мебелью шириной не менее 1,2 м.</p> <p>Обеспечить пути движения в коридорах (галереях и т.п.) шириной не менее 1,5 м.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Зона оказания услуги                               | <p>Обеспечить высоту порога не более 1,4 см.</p> <p>Обеспечить проем двери шириной не менее 0,9 м.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Санитарно-гигиеническое помещение                  | <p>Оборудовать 7% (но не менее 1) доступных для инвалидов кабин уборных</p> <p>Установить знаки доступности кабин для инвалидов</p> <p>Установить опорные поручни, штанги</p> <p>В санитарно-гигиеническом помещении обеспечить: - пространство для разворота кресла-коляски диаметром не менее 1,4 м.</p> <p>В санитарно-гигиеническом помещении обеспечить: - пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом не менее 0,75 м.;</p> <p>Обустроить кабину санитарно-гигиенического помещения не менее 1,65 x 1,8 м.</p> <p>Установить систему тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с персоналом</p> <p>Обустроить кабину санитарно-гигиенического помещения с шириной двери не менее 0,9 м.</p>                                                                                                                                            |
| Средства информации                                | <p>Установить знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях высоте от 1,5 м. до 4,5 м.</p> <p>Установить таблички с информацией о назначении помещений внутри здания (кабинеты администрации детского сада)</p> <p>Обустроить специальными символами доступных элементов здания и указателями направления движения</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

«31» Октября 2016г.  
Дата составления Паспорта  
специалист 2 – го разряда  
Должность лица, составившего Паспорт



*С*  
подпись

Свириденко Д.П.  
Ф.И.О.

**ПАСПОРТ**  
**Общественное здание**  
**1. Информация об объекте**

Наименование МБДОУ Д/С 12 п. Заречный (группы 1,3,4,5)

Тип объекта И другие объекты образования и науки

Место нахождения (адрес) Белореченский р-н п. Заречный ул. Советская 17

Форма собственности объекта Муниципальная

(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте

(собственник, арендатор; наименование юр. лица, предпринимателя; ИНН, телефон и т.д.)

Основание для пользования объектом Право оперативного управления

(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя)

ИНН:

Телефон: 88615538-6-37

Количество этажей здания 1, этаж расположения объекта 1

Комментарий:

Плановая дата обследования: 10.2016

Фактическая дата обследования: 31.10.2016

Организация: МБДОУ Д/С 12 п. Заречный

Должность лица: Заведующая

ФИО: Жукова Татьяна Владимировна

**2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов<sup>1</sup>**

| Функциональные зоны /<br>элементы объекта | Категории<br>инвалидов <sup>2</sup> | Значение | Нормативные<br>требования | Соответствует /<br>не<br>соответствует | Примечания <sup>1</sup> /<br>Замечания по несоответствию |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------|---------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------|---------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|

<sup>1</sup> Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

<sup>2</sup> К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.