

Участки и территории					
Вход на территорию					
Высота порога или перепад у калитки	К, О, С	не более 1,4 - 1,5 см.	п. 4.1.8; 5.1.4	Соответствует	
Ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К	не менее 0,9 м	п. 4.1.7; 5.1.4	Соответствует	
Лестница на входе на территорию					
Высота подъема ступеней	О, С	12 - 15 см.	п. 4.1.12	Соответствует	
Единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	п. 4.1.12	Соответствует	
Контрастная окраска краевых ступеней	С	наличие	п. 4.1.12	Соответствует	
Поручни по обеим сторонам на высоте 90 см.	О, С	наличие	п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)	Соответствует	
Рельефная тактильная полоса за 0,8–0,9 м. перед маршем вверх и вниз шириной 0,3-0,5 м.	С	наличие	п. 4.1.12	Соответствует	
Ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	п. 4.1.12	Соответствует	
Открытая лестница					
Высота подъема ступеней	О, С	12 - 15 см.	п. 4.1.12	Соответствует	
Единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	п. 4.1.12	Наличие	
Контрастная окраска краевых ступеней	С	наличие	п. 4.1.12	Отсутствие	не окрашены краевые ступени вверх и вниз по длине ступеней
Поручни по обеим сторонам на высоте 90 см.	О, С	наличие	п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)	Наличие	
Рельефная тактильная полоса за 0,8–0,9 м. перед маршем вверх и вниз шириной 0,3-0,5 м.	С	наличие	п. 4.1.12	Отсутствие	
Ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	п. 4.1.12	Соответствует	
Пандус, дублирующий лестницу на входе на территорию					
Длина марша пандуса	К	не более 9,0 м	п. 4.1.14	Не соответствует	
Поручни пандуса (вдоль обеих сторон)	К, О	наличие	п. 4.1.15	Отсутствие	
Поручни пандуса (на высоте)	К	0,7 м.	п. 4.1.15	Не соответствует	
Поручни пандуса (на высоте)	О	0,9 м.	п. 4.1.15	Не соответствует	
Поручни пандуса (расстояние между поручнями)	К	0,9 - 1,0 м.	п. 4.1.15	Не	

Свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 X 1,5 м.	п. 4.1.15	соответствует Не соответствует	
Уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	п. 4.1.14	Не соответствует	
Пандус, дублирующий открытую лестницу					
Длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	п. 4.1.14	Не соответствует	
Поручни пандуса (вдоль обеих сторон)	К, О	наличие	п. 4.1.15	Отсутствие	
Поручни пандуса (на высоте)	К	0,7 м.	п. 4.1.15	Не соответствует	
Поручни пандуса (на высоте)	О	0,9 м.	п. 4.1.15	Не соответствует	
Поручни пандуса (расстояние между поручнями)	К	0,9 - 1,0 м.	п. 4.1.15	Не соответствует	
Свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 X 1,5 м.	п. 4.1.15	Не соответствует	
Уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	п. 4.1.14	Не соответствует	
Путь к входу в здание					
Высота бордюра по краям пешеходного пути	С	не менее 5,0 см.	п. 4.1.8	Соответствует	
Продольный уклон пути движения	К	не более 5%	п. 4.1.7	Соответствует	
Указатели направления движения	К	наличие	п. 4.1.3	Отсутствие	
Ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	п. 4.1.7	Соответствует	
Вход					
Входная площадка					
Нескользящее покрытие	К, О, С	наличие	п. 5.1.3	Наличие	
Размер входной площадки (при наличии пандуса)	К	не менее 2,2 x 2,2 м.	п. 5.1.3	Соответствует	
Размер входной площадки (при открывании двери наружу)	К	не менее 1,4 x 2,0 или 1,5 x 1,85 м.	п. 5.1.3	Соответствует	
Дверь входная наружная					
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Соответствует	

Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	п. 5.1.5	Не требуется	
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	п. 5.1.4	Соответствует	
Лестница на входе наружная					
Высота подъема ступеней	О, С	12 - 15 см.	п. 4.1.12	Соответствует	
Единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	п. 4.1.12	Наличие	
Поручни на высоте	О, С	90 см.	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)	Не соответствует	
Поручни по обеим сторонам	О, С	наличие	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)	Отсутствие	
Ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	п. 4.1.12	Соответствует	
Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе					
Свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 X 1,5 м.	п. 4.1.15	Соответствует	
Длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	п. 4.1.14	Соответствует	
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)	К	наличие	п. 4.1.14; п. 5.2.13	Не требуется	
Поручни пандуса (вдоль обеих сторон)	К, О	наличие	п. 4.1.15	Отсутствие	
Поручни пандуса (на высоте)	О	0,9 м.	п. 4.1.15	Не соответствует	
Поручни пандуса (на высоте)	К	0,7 м.	п. 4.1.15	Не соответствует	
Поручни пандуса (непрерывная поверхность по всей длине)	К, О	наличие	п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261)	Отсутствие	
Поручни пандуса (расстояние между поручнями)	К	0,9 - 1,0 м.	п. 4.1.15	Не соответствует	
Уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	п. 4.1.14	Соответствует	
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)					
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	п. 5.2.4	Соответствует	
Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги)					
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Соответствует	

информации					сигнализации
------------	--	--	--	--	--------------

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	К	О	С	Г
Участки и территории	-	-	-	#
Вход	-	-	-	#
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	+	#	+	#
Зона оказания услуги	+	#	#	#
Санитарно-гигиеническое помещение	#	#	#	#
Средства информации	-	#	-	-

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	О	С	Г
Объект доступен					
Объект недоступен	X	X	X	X	X

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	Краевые ступени открытой лестницы на территории объекта выделить контрастным цветом (не окрашены краевые ступени вверх и вниз по длине ступеней)
	Открытую лестницу на территории объекта обустроить предупредительной тактильной полосой за 0,8–0,9 м. перед маршем вверх и вниз шириной 0,3–0,5 м.
	Оборудовать пандус на входе на территорию объекта с длиной одного марша не более 9,0 м
	Поручни пандуса, расположенного на входе на территорию объекта обустроить вдоль обеих сторон марша пандуса
	Поручни пандуса, расположенного на входе на территорию объекта обустроить на высоте 0,7 м
	Поручни пандуса, расположенного на входе на территорию объекта обустроить на высоте 0,9 м
	Поручни пандуса, расположенного на входе на территорию объекта обустроить на расстоянии между ними в пределах 0,9 – 1,0 м.

	Обеспечить свободную зону не менее 1,5 x 1,5 м в верхнем и нижнем окончании пандуса на входе на территорию объекта
	Оборудовать пандус на входе на территорию объекта с уклоном марша пандуса 1/20 (5%)
	Оборудовать пандус, дублирующий открытую лестницу на территории объекта с длиной одного марша не более 9,0 м.;
	Поручни пандуса, расположенного на входе на территорию объекта обустроить: - вдоль обеих сторон марша пандуса
	Поручни пандуса, расположенного на входе на территорию объекта обустроить: - на высоте 0,7 м.
	Поручни пандуса, расположенного на входе на территорию объекта обустроить: - на высоте 0,9 м.
	Поручни пандуса, расположенного на входе на территорию объекта обустроить: - на расстоянии между ними в пределах 0,9 – 1,0 м.
	Обеспечить свободную зону не менее 1,5 x 1,5 м. в верхнем и нижнем окончании пандуса, дублирующего открытую лестницу на территории объекта
	Оборудовать пандус, дублирующий открытую лестницу на территории объекта, с уклоном марша пандуса 1/20 (5%)
	Установить указатели направления движения для инвалидов
Вход	Лестницу на входе наружную: - обустроить поручнями на высоте 90 см.
	Лестницу на входе наружную: - обустроить с обеих сторон и по всей длине ограждения марша входной лестницы;
	Поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, обустроить: - вдоль обеих сторон марша пандуса;
	Поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, обустроить: - на высоте 0,9 м.;
	Поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, обустроить: - на высоте 0,7 м.;
	Поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, обустроить: - с непрерывной поверхностью по всей длине марша пандуса;
	Поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, обустроить: - на расстоянии между ними в пределах 0,9 – 1,0 м.;
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	Соответствует
Зона оказания услуги	Соответствует
Санитарно-гигиеническое помещение	Не требует приспособления
Средства информации	Обустроить специальными символами доступных элементов здания и указателями направления движения (отсутствуют указатели направления движения)

«31» Октября 2016г.
Дата составления Паспорта
специалист 2 – го разряда
Должность лица, составившего Паспорт



подпись

Свириденко Д.П.
Ф.И.О.

ПАСПОРТ
Общественное здание
1. Информация об объекте

Наименование МБДОУ Д/С 12 п. Заречный (Группы 2,6)

Тип объекта И другие объекты образования и науки

Место нахождения (адрес) Белореченский р-н п. Заречный ул. Советская 17

Форма собственности объекта Муниципальная
(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте
(собственник, арендатор; наименование юр. лица, предпринимателя; ИНН, телефон и т.д.)

Основание для пользования объектом Право оперативного управления
(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя)

ИНН:

Телефон: 88615538-6-37

Количество этажей здания 1, этаж расположения объекта 1

Комментарий:

Плановая дата обследования: 10.2016

Фактическая дата обследования: 31.10.2016

Организация: МБДОУ Д/С 12 п. Заречный

Должность лица: Заведующая

ФИО: Жукова Татьяна Владимировна

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Значение	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
---	-------------------------------------	----------	---------------------------	--	---

¹ Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

² К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.