

21

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА»
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ АНАПА
(МБУ ДО ДХШ г-к Анапа)**

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МБУ ДО ДХШ г-к Анапа

С.А. Сахно

Приказ № 31 от 31.12 2020 г.

12 2020 г.



**ИНСТРУКЦИЯ О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В МАСТЕРСКИХ и
ПОМЕЩЕНИЯХ МАТЕРИАЛЬНОГО СКЛАДА**

1. Лица, работающие в мастерской и на складе, должны знать и соблюдать требования пожарной безопасности и не допускать действий, приводящих к возникновению пожара.
2. Заведующий хозяйством и другие материально-ответственные лица обязаны знать пожароопасные свойства всех находящихся под их ответственностью материалов, порядок их хранения и методы тушения.
3. Хранение различных материалов должно осуществляться с учетом их пожароопасных свойств (способностью к окислению, самонагреванию и воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом и т.п.), признаков совместимости и однородности огнетушащих веществ.
4. Проходы в мастерской и на складе должны содержаться свободными. Не допускается загромождение какими-либо предметами и материалами проходов, а также подступов к первичным средствам пожаротушения (внутренним пожарным кранам, огнетушителям).
5. В складских помещениях при без стеллажного способа хранения материалы должны укладываться штабелями. Напротив, дверных проемов мастерской и складских помещений должны оставаться свободные проходы шириной, равной ширине дверей, но не менее 1 м.
6. Расстояние от светильников до складировуемых материалов или изделий должно быть не менее 0,5 м.
7. Уровень защиты электрооборудования должен соответствовать классу зоны по ПУЭ.
8. Аппарат, предназначенный для отключения электроснабжения, должен располагаться вне помещения склада на негорючей стене, заключаться в шкаф или нишу с приспособлением для опломбирования и закрываться на замок.
9. Дежурное освещение в помещениях складов, а также эксплуатация электронагревательных приборов и установка штепсельных розеток не допускается.
10. Помещения складов должны содержаться в чистоте. Хранение тары и упаковочных материалов в мастерской и складах не допускается.
11. В мастерской и складских помещениях **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**:
 - курение и пользование открытым огнем; прокладка транзитных линий электропроводки и вентиляционных систем;
 - хранение ЛВЖ и ГЖ (хранение ЛВЖ и ГЖ должно осуществляться в герметичной закрытой таре, в специально приспособленном для этой цели помещении);

- использовать светильники с люминесцентными лампами с отражателями и рассеивателями из горючих материалов;
- снимать защитные колпаки и другие устройства от выпадения ламп из светильников;
- хранить вещества и материалы с неизвестными пожароопасными характеристиками;
- по окончании работы оставлять открытыми двери, окна и другие проемы.

12. Ответственные за пожарную безопасность лица, а в их отсутствие, лица их замещающие, **ОБЯЗАНЫ:**

- знать пожароопасные свойства хранящихся веществ и материалов;
- содержать в исправном состоянии и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;
- перед закрытием склада лично и тщательно произвести обход помещений и, лишь убедившись в их пожаробезопасном состоянии, отключить электросеть и закрыть мастерскую, склад.

В случае возникновения пожара:

- немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону 01, указав адрес объекта, что горит, имеется ли опасность для людей, а также свою фамилию и номер телефона, с которого передается сообщение, поставить в известность службу охраны (объектовой пожарной охраны);
- принять по возможности меры по эвакуации людей и материальных ценностей в соответствии с планом эвакуации;
- отключить вентиляционное оборудование, электроэнергию и приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения (водой от внутренних пожарных кранов, огнетушителями);
- организовать встречу прибывающих пожарных подразделений и сообщить им об обстановке на пожаре и принятых мерах;
- покидая помещения, плотно закрыть все окна и двери для предотвращения доступа свежего воздуха в зону горения;
- оказать содействие в эвакуации ценных материалов, документации, оборудования и имущества.

Инструкцию разработал:

Ответственный за пожарную безопасность _____ И.А. Панфилова

Согласовано:

Председатель ПК МБУ ДО ДХШ г-к Анапа

_____ Е.В. Барабанова

« 31 » 12 20 20 год