

# **ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДАНИЯ**

**муниципальное бюджетное образовательное учреждение  
дополнительного образования детей «Детская художественная  
школа» муниципального образования город-курорт Анапа**

# ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДАНИЯ

## 1. Информация об объекте

Наименование Детская художественная школа муниципального образования

Место нахождения (адрес) Краснодарский край, г. Анапа, ул. Крымская, д.179

Форма собственности объекта Муниципальное

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте МБОУ ДОД ДХШ. ИНН 2301033540

Количество этажей здания 5 этаж расположения объекта 1

## 2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов<sup>1</sup>

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
<b>2.1. Участки и территории</b>				
<b>Вход на территорию:</b>				<u>Зона отсутствует</u>
- ширина прохода, калитки, проема в ограждении	K	не менее 0,9 м.	-----	п. 4.1.7; 5.1.4
- высота порога или перепад у калитки	K	не более 1,4 - 1,5 см.	-----	п. 4.1.8; 5.1.4
<b>Лестница на входе на территорию:</b>				
- высота подъема ступеней	O, C	12 – 15 см.	-----	п. 4.1.12
- ширина ступеней	O, C	35 - 40 см.	-----	п. 4.1.12
- единообразная геометрия ступеней	O, C	наличие	-----	п. 4.1.12
- поручни по обеим сторонам на высоте <b>90 см.</b>	O, C	наличие	-----	п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- рельефная тактильная полоса за 0,8–0,9 м. перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м.	C	наличие	-----	п. 4.1.12
- контрастная окраска краевых ступеней	C	наличие	-----	п. 4.1.12

<sup>1</sup> Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

<sup>2</sup> K – инвалиды-колясочники, O – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, C – инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
<b>Пандус, дублирующий лестницу на входе на территорию:</b> <sup>3</sup>	K	наличие	-----	п. 4.1.14
- длина марша пандуса	K	не более 9,0 м.	-----	п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	K	не более 1/20 (5%)	-----	п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	K	не менее 1,5 x 1,5 м.	-----	п. 4.1.15
Поручни пандуса:				
- вдоль обеих сторон	K, O	наличие	-----	п. 4.1.15
- на высоте	K	0,7 м.	-----	п. 4.1.15
- на высоте	O	0,9 м.	-----	п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	K	0,9 - 1,0 м.	-----	п. 4.1.15
<b>Автостоянка</b>				
Количество мест для транспорта инвалидов	O, C, Г, K	не менее 10% (но не менее 1)	-----	п. 4.2.1
В том числе для транспорта инвалидов на кресле-коляске размером 6,0 x 3,6 м.	K	5%	-----	п. 4.2.1; п. 4.2.4; рис. Д.6
Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание	K, O	не более 50 м.	-----	п. 4.2.2
Обозначение места специальным знаком:				
- на поверхности покрытия стоянки	O, C, Г, K	наличие	-----	п. 4.2.1; рис. Д.6
- на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м.	O, C, Г, K	наличие	-----	п. 4.2.1; рис. Д.6
Съезд/заезд с тротуара на парковку:				
- ширина	K	не менее 1,0 м.	-----	рис. Д.5
- уклон	K	не более 10%	-----	п. 4.1.8
- перепад высот в месте съезда	K	не более 1,5 см.	-----	п. 4.1.8

<sup>3</sup> При наличии пандуса, выполненного с учетом норм действующего СНиП, считать его доступным для инвалидов.

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
<b>Путь к входу в здание:</b>				<u>Зона отсутствует</u>
- указатели направления движения	K	наличие	-----	п. 4.1.3
- ширина пути движения	K	не менее 1,2 м.	-----	п. 4.1.7
- продольный уклон пути движения	K	не более 5%	-----	п. 4.1.7
- высота бордюра по краям пешеходного пути	C	не менее 5,0 см.	-----	п. 4.1.8
<b>Открытая лестница:</b>				<u>Зона отсутствует</u>
- высота подъема ступеней	O, C	12 – 15 см.	-----	п. 4.1.12
- ширина ступеней	O, C	35 - 40 см.	-----	п. 4.1.12
- единообразная геометрия ступеней	O, C	наличие	-----	п. 4.1.12
- поручни по обеим сторонам на высоте <b>90 см.</b>	O, C	наличие	-----	п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- рельефная тактильная полоса за 0,8–0,9 м. перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м.	C	наличие	-----	п. 4.1.12
- контрастная окраска <b>краевых</b> ступеней	C	наличие	-----	п. 4.1.12
<b>Пандус, дублирующий открытую лестницу:<sup>3</sup></b>	K	наличие	-----	п. 4.1.14
- длина марша пандуса	K	не более 9,0 м.	-----	п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	K	не более 1/20 (5%)	-----	п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	K	не менее 1,5 x 1,5 м.	-----	п. 4.1.15
<b>Поручни пандуса:</b>				
- вдоль обеих сторон	K, O	наличие	-----	п. 4.1.15
- на высоте	K	0,7 м.	-----	п. 4.1.15
- на высоте	O	0,9 м.	-----	п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	K	0,9 - 1,0 м.	-----	п. 4.1.15

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
<b>2.2. Вход</b>				
<b>Лестница на входе наружная:</b>				
- поручни по обеим сторонам	O, C	наличие	<i>В наличии</i>	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- поручни на высоте	O, C	90 см.	<i>Соответствует</i>	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- высота подъема ступеней	O, C	12 – 15 см.	<i>Соответствует</i>	п. 4.1.12
- ширина ступеней	O, C	35 - 40 см.	<i>Соответствует</i>	п. 4.1.12
- единообразная геометрия ступеней	O, C	наличие	<i>В наличии</i>	п. 4.1.12
Горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием	C, O	не менее 30 см.	<i>Соответствует</i>	п. 5.2.10
<b>Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе:<sup>3</sup></b>	K	наличие		п. 4.1.14 <i>Зона отсутствует</i> (не требуется, имеется доступ на входную площадку с поверхности тротуара (70м.))
- длина марша пандуса	K	не более 9,0 м.	-----	п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	K	не более 1/20 (5%)	-----	п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	K	не менее 1,5 x 1,5 м.	-----	п. 4.1.15
<b>Поручни пандуса:</b>				
- вдоль обеих сторон	K, O	наличие	-----	п. 4.1.15
- непрерывная поверхность по всей длине	K, O	наличие	-----	п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261)
- на высоте	K	0,7 м.	-----	п. 4.1.15
- на высоте	O	0,9 м.	-----	п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	K	0,9 - 1,0 м.	-----	п. 4.1.15
<b>Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)</b>	K	наличие	-----	п. 4.1.14; п. 5.2.13
<b>Входная площадка</b>				
<b>Размер входной площадки:</b>				
- при открывании двери наружу	K	не менее 1,4x2,0 или 1,5x1,85 м.	<i>Соответствует</i>	п. 5.1.3

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
- при наличии пандуса	K	не менее 2,2 x 2,2 м.	Соответствует	п. 5.1.3
Нескользкое покрытие	K, O, C	наличие	В наличии	п. 5.1.3 ( <i>плитка с шероховатой поверхностью</i> )
<b>Дверь входная наружная:</b>				
- ширина проема одной створки двери в свету	K	не менее 0,9 см.	Соответствует	п. 5.1.4
- высота порога двери	K	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	C	наличие	Отсутствует	п. 5.1.5 ( <i>не требуется, дверь не прозрачная</i> )
Тамбур (глубина x ширина)	K	не менее 1,5 x 1,5 м.	Соответствует	п. 5.1.7; рис. Д. 10
<b>Дверь входная внутренняя:</b>				
- ширина проема одной створки двери в свету	K	не менее 0,9 см.	Соответствует	п. 5.1.4
- высота порога двери	K	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	C	наличие	В наличии	п. 5.1.5

#### 2.3.1. Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) –этаж 1

Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	K	не менее 1,5 м.	Соответствует	п. 5.2.1
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	K	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 5.2.1
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	K	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 5.2.4
Высота порогов или перепад высот	K	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 5.2.4
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ:				
- на стенах	C	не более 10 см.	Соответствует	п. 5.2.7
- на отдельно стоящей опоре	C	не более 30 см.	Соответствует	п. 5.2.7
<b>Лестница внутренняя</b> (в зону оказания услуги)				<u>Зона отсутствует</u> ( <i>ход с поверхности холла</i> )

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
Ступени ровные с шероховатой поверхностью	O, C	наличие	-----	п. 5.2.9
Поручни с двух сторон лестницы	O, C	наличие	-----	п. 5.2.15
Поручни на высоте	O, C	90 см.	-----	п. 5.2.15
Горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием	C, O	не менее 30 см.	-----	п. 5.2.10
Тактильные указатели на поручнях лестниц	C	наличие	-----	п. 5.2.16
Тактильный напольный указатель за 60 см. перед лестницей вверху и внизу	C	наличие	-----	п. 5.2.10
Различный цвет ступеней и площадок перед ними	C	наличие	-----	п. 5.2.12
<b>Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу<sup>3</sup> (в зону оказания услуги):</b>				<u>Зона отсутствует</u> (ход с поверхности холла)
- высота одного подъема	K, O	не более 0,8 м.	-----	п. 5.2.13
- уклон (отношение высота / длина)	K, O	не более 1/20 (5%)	-----	п. 5.2.13
- уклон при перепаде высот 20 см. и менее	K, O	не более 1/10 (10%)	-----	п. 5.2.13
- горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончании пандуса	K	не менее 1,5 x 1,5 м.	-----	п. 5.2.13
Поручни вдоль обеих сторон пандуса:	K, O	наличие	-----	п. 5.2.15
- на высоте	K	0,7 м.	-----	п. 5.2.15
- на высоте	O	0,9 м.	-----	п. 5.2.15
- расстояние между поручнями	K	0,9 - 1,0 м.	-----	п. 5.2.15
- горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	K, C, O	не менее 30 см.	-----	п. 5.2.15
Различный цвет поверхности пандуса и площадок перед ним (или световые ленты)	C	наличие	-----	п. 5.2.14
Подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу, при перепаде высот более 3,0 м.	K, O	наличие	-----	п. 5.2.13
<b>Дверь входная внутренняя</b> (в зону оказания услуги):				

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
Высота поверхности столов, прилавков, касс и т.п.	K	не более 0,85 м.	-----	п. 7.4.1
Глубина полок	K	не более 0,5 м.	-----	п. 7.4.1
Количество доступных расчетно-кассовых постов	K	не менее 1	-----	п. 7.4.2
Ширина прохода у расчетно-кассовых постов	K	не менее 1,1 м.	-----	п. 7.4.2
<b>Предприятия питания</b>				<u>Зона отсутствует</u>
Ширина проходов	K	не менее 0,9 м.	-----	п. 7.4.7
Стол высотой не менее 0,65-0,7 м.	K	не менее 1	-----	п. 7.4.7
Секция стойки бара ширина 1,6 м., высота 0,85 м. и свободное пространство для ног 0,75 м.	K	наличие	-----	п. 7.4.7
<b>Гостиницы, пансионаты, санатории и т.д.</b>				<u>Зона отсутствует</u>
Часть стойки-барьера регистрации (В x Ш)	K	не менее 0,85 x 1,0	-----	п. 7.1.9
Количество номеров для инвалидов	K, O, C, Г	5%	-----	п. 6.3.1
Входная дверь в номер:				
- ширина проема двери	K	не менее 0,9 м.	-----	п. 6.3.2; 6.1.8
- высота порога	K	не более 1,4 см.	-----	п. 5.1.4
Свободное пространство в номере	K	диаметр не менее 1,4 м.	-----	п. 6.3.1
Туалет в номере (на этаже):				
- ширина дверного проема	K	не менее 0,8 м.	-----	п. 6.3.2; 6.1.8
- высота порога	K	не более 1,4 см.	-----	п. 5.1.4
- пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	K	не менее 0,75 м.	-----	п. 5.3.3; рис. Д. 11
- пространство для разворота кресла-коляски	K	диаметр не менее 1,4 м.	-----	п. 5.3.3; рис. Д. 11

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
- откидные опорные поручни, штанги	K, O	наличие	-----	п. 5.3.3; рис. Д. 11
<b>Обслуживание в кабинете:</b>				<u>(учебный кабинет)</u>
- ширина проема двери	K	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 6.3.2; 6.1.8
- высота порога	K	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 5.1.4
- ширина прохода	K	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 5.2.2
- стол с высотой рабочей поверхности	K	не более 0,85 м.	Соответствует	п. 7.1.9
- ширина и высота проема стола для ног	K	не менее 0,75 x 0,49 м.	Соответствует	п. 7.1.9
- пространство для разворота кресла-коляски	K	диаметр не менее 1,4 м.	Соответствует	п. 5.2.2

## 2.5. Санитарно-гигиеническое помещение 1 этаж

Доля доступных кабин уборных от общего количества	K	7% (но не менее 1)	Соответствует	п. 5.3.2
Знак доступности кабин для инвалидов	K	наличие	Соответствует	п. 5.3.6
Размер кабинки (ширина x глубина)	K	не менее 1,65 x 1,8 м.	Соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Ширина двери кабинки	K	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	K	не менее 0,75 м.	Соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Пространство для разворота кресла-коляски	K	диаметр не менее 1,4 м.	Соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Откидные опорные поручни, штанги	K, O	наличие	<i>В наличии</i>	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	K	наличие	<i>В наличии</i>	п. 5.3.6

## 2.6. Средства информации 1 этаж

Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели	K, C, Г	наличие	<i>В наличии</i>	п. 5.5.1
--	---------	---------	------------------	----------

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
направления движения				
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублирование рельефными знаками	К, С, Г	наличие	<i>В наличии</i>	п. 5.5.8
Знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте	К, С, Г	от 1,5 до 4,5 м.	<i>Соответствует</i>	п. 5.5.4; 5.5.6
Речевые информаторы	С	наличие	<i>В наличии</i>	п. 5.5.3; 5.5.4
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г	наличие	<i>В наличии</i>	п. 5.5.3; 5.5.4

### 3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	К	О	С	Г
Участки и территории	#	#	#	#
Вход	+	+	+	#
Пути движения	+	+	+	+
Зона оказания услуги	+	+	+	#
Санитарно-гигиеническое помещение	+	+	+	#
Средства информации	+	+	+	+

### 4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужно отметить знаком «Х»)

	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	О	С	Г
Объект доступен	X	X	X	X	X
Объект недоступен					

## 5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	-----
Вход	<i>В соответствии с СП 59.13330.2012(не требует приспособлений)</i>
Пути движения	<i>В соответствии с СП 59.13330.2012(не требует приспособлений)</i>
Зона оказания услуги	<i>В соответствии с СП 59.13330.2012(не требует приспособлений)</i>
Санитарно-гигиеническое помещение	<i>В соответствии с СП 59.13330.2012(не требует приспособлений)</i>
Средства информации	<i>В соответствии с СП 59.13330.2012(не требует приспособлений)</i>

07.11.2014 года

Старший специалист 2 разряда отдела по вопросам мер социальной поддержки и социального обустройства отдельных категорий и групп населения  
управления социальной защиты населения в городе-курорте Анапа



И.В. Бай